



103999



EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
Glavna ulica 109, 9220 Lendava
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84 WWW: www.eko-park.si

ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
Ulica Staneta Rozmana 5
9000 Murska Sobota

Številka: 2K/2024
Datum: 5.9.2024

ZADEVA: Mnenje na DGD dokumentacijo

Eko-park d.o.o. Lendava ÖKO –PARK Kft Lendva izdaja na podlagi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobilje (objavljeno v uradnem glasilu slovenskih občin št. 170) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE), na vlogo pooblaščenca ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota za **investitorja Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje izdaja**

POZITIVNO MNENJE

k predloženi DGD dokumentaciji, ki obravnava gradnjo večstanovanjskega objekta, **na parceli št. 4131/5, 4131/7 in 4131/8 k.o.144 – Kobilje.**

Obrazložitev

Pooblaščenec je dne 4.9.2024 vložil zahtevo za izdajo mnenja na projektno dokumentacijo, št. projekta PD-21/24, datum izdelave september 2024, ki obravnava gradnjo večstanovanjskega objekta, na parceli št. 4131/5, 4131/7 in 4131/8 k.o.144 – Kobilje. Načrtovani objekt bo za oskrbo s pitno vodo in sanitarne potrebe priključen na obstoječe javno vodovodno omrežje, ki poteka ob cestnem svetu na parceli s parc. št. 6937/1 k. o. Kobilje. Uredi se dovodni priključek DN50 (PE63) in izvede nov vodomerni jašek na zahodni strani parc. št. 4131/8 k. o. Kobilje, v katerega se vgradi vodomer DN25, Qn=6 m³/h. Predvidena poraba sanitarne vode = 1,4l/s. Oskrba objekta s pitno vodo bo izvedena iz javnega vodovodnega sistema Pomurski vodovod - sistem A, ID 1875. Gradnja objekta se ne izvaja v varovalnem pasu javne komunalne infrastrukture.

Upravljavec vodovoda je po izvedenem postopku izdal pozitivno mnenje na podlagi predložene dokumentacije, Gradbenega zakona – GZ (Ur. list RS, št. 61/2017, 72/2017, 49/20 - ZIUZEOP in 65/20) in v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 36/2000).

V skladu z 32. členom Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17, 49/20 - ZIUZEOP, 65/20) se za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj na strani mnenjedajalcev ne zaračunava taks ali drugih povračil stroškov.

Postopek vodil:
Edvard FARKAŠ



EKO-PARK d.o.o. Lendava • ÖKO-PARK Kft. Lendva

Direktor:
⁶ Jožef GERENČER