PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja **Mnenje k projektu**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**JKP Žalec, d.o.o.**
naslov	**Ulica Nade Cilenšek 5, Žalec**
št. mnenja	**383/25-TV**
datum	**17.04.2024**
predpis oz. podlaga za mnenje	**Gradbeni zakon GZ-1, (Ur.l. RS št. 199/21). Odlok o skrbi s pitno vodo in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. l. RS št. 35/2024).**
postopek vodil	**Janez Vodlan**
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	**Mag. Janez Primožič, direktor**
podpis	JANEZ PRIMOŽIČ Digitally signed by JANEZ PRIMOŽIČ Date: 2025.04.17 19:36:04 +02'00'

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Polzela**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Malteška cesta 28, Polzela**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Kanalizacija Breška cesta**
kratek opis gradnje	**Gradnja fekalne kanalizacije**

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	**DGD št. 87/2024-TV**
datum izdelave	**Marec 2025**
projektant (naziv družbe)	**JC BIRO, Jernej Cilenšek, s.p.**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

☐ **NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	**Mnenje št. 383/25-TV**
pogoji za izvajanje gradnje	**Pravnomočno gradbeno dovoljenje**
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev): **Mnenje št. 383/25-TV**

☒ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☐ Obrazložitev

Mnenje št. 383/25-TV

JKP ŽALEC
S Savinjsko v srcu

JKP Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec
T 03/713 60 00
F 03/713 67 70
E info@jkp-zalec.si
www.jkp-zalec.si

JC BIRO, Jernej Cilenšek, s.p.
Prečna pot 16

3312 PREBOLD

Št.: **383/25-TV**
Datum: **17.04.2025**

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. izdaja na podlagi 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS št. 199/2021; v nadaljevanju GZ-1), Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur.l. RS št. 35/2024),

investitorju: **Občina Polzela, Malteška cesta 28, p. Polzela**
v zadevi: **Izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema za odvajanje fekalnih voda.**
na zemljiški parceli št.: **462/13, 461/5, 1100/8, 457, 456/2, *476, *188, 454, 453, 450/2, 450/4, 438, 448/3, 448/4, 439/6, 440/1, 446, 442, 444 in 443, k.o. Polzela**
v naselju: **Breg**

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM

projekta DGD številka 87/2024 (JC BIRO, Jernej Cilenšek, s.p., Prečna pot 16, Prebold) za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega sistema za odvajanje fekalnih voda v občini Polzela.

Obrazložitev:

Vlagatelj je s pisno vlogo prejeto dne 03.04.2025 zaprosil za izdajo mnenja k projektnim rešitvam projekta DGD številka 87/2024 (JC BIRO, Jernej Cilenšek, s.p., Prečna pot 16, Prebold) za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega sistema za odvajanje fekalnih voda.

Vlagatelj je predložil vso potrebno dokumentacijo, ki je skladna z našimi pogoji javne komunalne infrastrukture, zato se mu v skladu z 43. členom Gradbenega zakona ter Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/2015) izdaja pozitivno mnenje k projektnim rešitvam projekta DGD številka 87/2024 (JC BIRO, Jernej Cilenšek, s.p., Prečna pot 16, Prebold) za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega sistema za odvajanje fekalnih voda.

Postopek vodil referent za izdajo soglasij 1:
Janez VODLAN

Vodja inženiringa:
Jernej MUHIČ

JKP ŽALEC Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. ⑥

Vročiti:

- Naslovniku, priporočeno s povratnico, 1x

V vednost:

- Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, 1x, po e-pošti na naslov: obcina.polzela©polzela.si
- Arhiv, 1x

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Jamova ulica 15a, 3000 Celje

TelekomSlovenije

09292025041000964

JC BIRO - JERNEJ CILENŠEK S.P.
PREČNA POT 16

3312 PREBOLD

Številka: 143376 - CE/9110-PM
Vaš znak: 87/2024
Datum: 10.4.2025

Vlagatelj:	JC BIRO - JERNEJ CILENŠEK S.P., PREČNA POT 16, 3312 PREBOLD
Investitor:	OBČINA POLZELA, MALTEŠKA CESTA 28, 3313 POLZELA
Objekt:	KANALIZACIJA BREŠKA CESTA
Lokacija objekta:	BREG PRI POLZELI, Občina: POLZELA
KO: POLZELA	Parc. št.: *188, 438, 439/6, 440/1, 442, 443, 444, 446, 448/3, 448/4, 450/2, 450/4, 453, 454, 456/2, 457, 461/5, 462/13, *476, 1100/8

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 143376- CE/9110-PM

Za projekt št.: 87/2024, izdelovalca JC BIRO, JERNEJ CILENŠEK S.P., za objekt: Kanalizacija Breška cesta.

Točne trase obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja se določijo na kraju samem z zakoličbo, za kar je treba 30 dni pred pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d..
Zemeljska dela v bližini obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno.
Nasip ali odvzem materiala, ter gradnja objektov, postavljanje opornih zidov, ograj ali drugih trajnih nasadov nad traso obstoječega obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja ni dovoljen.
Investitorja bremenijo stroški zaščite, prestavitve in odprave napak na obstoječem elektronskem komunikacijskem omrežju, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Andrej Pukl, tel.: 03 428 3428, e-pošta: andrej.pukl@telekom.si

Pripravil:
Peter Marš

TelekomSlovenije 171 d.d.



Vodja TKO vzhodna Slovenija:
Danijel Štumberger

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

TelekomSlovenije

naziv mnenja: Kanalizacija Breška cesta

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija Jamova ulica 15a, 3000 Celje
št. mnenja	143376 - CE/9110- PM
Datum	10. 04. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Peter Marš
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Danijel Štumberger
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA POLZELA
naslov ali poslovni naslov družbe	MALTEŠKA CESTA 28, 3313 POLZELA

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	JC BIRO - JERNEJ CILENŠEK S.P.
naslov ali poslovni naslov družbe	PREČNA POT 16, 3312 PREBOLD

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Kanalizacija Breška cesta
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	87/2024

datum izdelave	MAREC 2025
projektant (naziv družbe)	JC BIRO, JERNEJ CILENŠEK S.P.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Točne trase obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja se določijo na kraju samem z zakoličbo, za kar je treba 30 dni pred pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d.. Zemeljska dela v bližini obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno. Nasip ali odvzem materiala, ter gradnja objektov, postavljanje opornih zidov, ograj ali drugih trajnih nasadov nad traso obstoječega obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja ni dovoljen. Investitorja bremenijo stroški zaščite, prestavitve in odprave napak na obstoječem elektronskem komunikacijskem omrežju, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

[X] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

[X] Obrazložitev