Tloris
M 1:50



Prerez 1-1
M 1:50



Prerez 2-2
M 1:50



Prerez 3-3
M 1:20



ZA PRAVILNE DIMENZIJE GLEJ OPAŽNI NAČRT

Dispozicija



OPOMBA:
MED ZUNANJO IN NOTRANJO ARMATURO
VSTAVITI POVEZOVALNE KLJUKE !

ZA ZID D=80 cm



Seznam palic - oblika krivljenja

Poz.	Kosov	Fi [mm]	Posam. dolžina [m]	Kotirana oblika krivljenja (ni v merilu)	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
1	28	6	0.86	70	24.08	5.54
2	0	16	1.78	178	0.00	0.00
3	0	16	2.25	225	0.00	0.00
4	94	16	-X-	-X-	182.49	298.92
5	99	28	-X-	300 / 300 / D = 60	491.95	2438.10
6	25	16	-X-	-X-	127.35	208.60
7	26	22	-X-	-X-	143.83	429.33

Skupna teža [kg] : 3380.49

Betoni:

- podložni beton C12/15
- vozišča plošča C30/37 XC4/XF2/XD1 PV-II
- podporniki C30/37 XC4/XF2/XD1 PV-II
- hodniki in robni venci C30/37 XC4/XF4/XD3 PV-III
- prehodne plošče C30/37 XC2 PV-I
- pilotne grede C30/37 XC2 PV-I
- stene krilnih zidov C30/37 XC4/XF2/XD1 PV-II
- pete krilnih zidov C30/37 XC2 PV-I

Armatura:

- glavna armatura B500-B
- konstruktivna armatura B500-A

Krojni sloji:

- zasute površine min. 50 mm
- izpostavljene površine min. 45 mm
- zaščitene površine min. 35 mm
- piloti min. 100 mm (prostor za konstruktivno armaturo)

investitor: Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

projektant: Savaprojekt d.d.,
Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško

savaprojekt krško
Družba za razvoj, projektiranje, kontrolling, inženiring d.d.
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško
Slovenija

naziv gradnje: LK 122451 v Dolu do priključka na državno cesto

del gradnje:

VP: Momir Bogdan, u.d.i.k.t. IZS G-2527
VN: Luka Gramc, u.d.i.g. IZS G-4008
SP: Danijela rašić, g.t.

ime prikaza: Opornik v osi 1
Tehnični prikaz armature

s.p. načrta: 2 - Načrt s področja gradbeništva
2/2 - Načrt gradbenih konstrukcij

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
marec 2026	1:50	SPK-2/2	25281-00	PZI	2/2	204	01	00

A1