

LEGENDA:

kWh – Direktni trifazni števec kot npr. tip ZCXi120CQU1L1D1, 230/400V, 0,25–5–80A, G3–PLC Landis+Gyr ali skladen s soglasjem za priključitev

OPOMBA:

*Priklop priključno merilne omare PMO se izvede na NN izvod iz obstoječe TP DOL

– SISTEM INSTALACIJE: TN–C
– ZAŠČITA: SAMODEJNI ODKLOP NAPAJANJA
– PMO–OJR: priključna merilna omara
– prostostoječa omara

investitor:	Občina Hrastnik Pot Vitka Pavliča 5 1430 Hrastnik
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	LK 122451 v Dolu do priključka na državno cesto
del gradnje:	
VP:	Momir Bogdan, u.d.i.k.t. IZS G-2527
VN:	Damjan Mežič, m.i.e. IZS E-1927
SP:	Miha Bukovec, d.i.e.
vrsta prikaza:	Shema - Nova PMO
s.p. načrta:	3 - Načrt elektrotehnike 3/2 - Načrt električni priključek

datum:	merilo:	št. načrta	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
april 2026	/	SPK-3/2	25281-00	PZI	3/2	010	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.