

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

MFE Banka Slovenije Škofja Loka - naprava za samooskrbo z električno energijo s sončnimi celicami

kratek opis gradnje

Investitor bo na strehi stavbe z naslovom Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka, postavil sončne celice za samooskrbo objektov z električno energijo. Skladno s 7. točko 5. odstavka, 11. člena Uredbe o razvrščanju objektov (Ur.l. RS, št. 96/22) gre za gradnjo enostavnega objekta. Sončne celice male sončne elektrarne za samooskrbo bodo postavljene na strehah stavbe z ID stavbe 1311 2030-Suha. Moč male sončne elektrarne za samooskrbo bo 54.00 kW. Poseg v prostor se bo vršil na strehah obstoječega objekta. Obstoječe mesto priključitve: V-PMO, J03 EGP iz TP T1220 OBRTNA CONA TRATA 1 (T0678 RTP ŠKOFJA LOKA)

VRSTE GRADNJE

označiti vse ustrezne vrste gradnje

- ☐ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
☐ REKONSTRUKCIJA
☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
☐ LEGALIZACIJA
☒ NOVOGRADNJA - ENOSTAVEN OBJEKT

PODATKI O PROJEKTNIM DOKUMENTACIJAM

vrsta dokumentacije

Za fazo PZI (Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta

2025.18

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

GRADBENIŠTVO

naziv načrta

STROKOVNA PRESOJA GRADBENIH KONSTRUKCIJ

številka načrta

po poročilu IGMAT št. 326/25,

datum izdelave

avgust 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)

Piring Vojko Pirjevec S.P.


naslov

Tbilisijska 5, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta načrta

Vojko Pirjevec

podpis odgovorne osebe
projektanta načrta


PIRING
Projektiranje, tehnično svetovanje
Vojko Pirjevec s.p.
Tbilisijska ul. 5, Ljubljana

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA


ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

Vojko Pirjevec, u.d.l.g.

identifikacijska številka

IZS G-1613

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja


VOJKO PIRJEVEC
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-1613

IZJAVA O USTREZNOSTI OBSTOJEČIH NOSILCEV – POSTAVITEV PANELOV

Banka Slovenije – Objekt na Kidričevi 75, Škofja Loka

Spodaj podpisani Vojko Pirjevec

izjavljam

da se ostrešje obstoječega objekta na Kidričevi 75 izvedeno s sekundarnimi Y AB prednapetimi nosilci NS 4-20 razpona 17,50 m lahko dodatno obremeni s fotovoltajnimi paneli do 0,76 KN/m, oziroma 0,38 KN/m².

Upoštevana je računska koristna obtežba kupol in izolacijskega materiala 0,68 KN/m (0,34 KN/m²) in koristna obtežba snega in vetra 2,56 KN/m (1,28 KN/m²)

Dodatna koristna obtežba na Y AB prednapete nosilce na rastru 2,00 m je 0,76 KN/m.

Za analizo konstrukcije so podani DIGITALNI PID načrti arhitekture iz katerih je razvidna geometrija nosilcev.

Zaugotovitev tlačne trdnosti betona in vrsto in položaj vgrajenega betonskega jekla je izvedena neporušna in porušna analiza nosilcev, ki jo je izdelal IGMAT v poročilu št. 326/25 Avgust 2025.

Iz statične analize nosilcev je po analizi podana izjava o dopustni dodatni obremenitvi s fotovoltajnimi paneli skupne obremenitve 0,76 KN/m, oziroma 0,38 KN/m² in s to dodatno stalno obtežbo ne presežemo obtežbe za dosego MSN.

Pooblaščen inženir: **Vojko PIRJEVEC, u.d.i.g.**

Identifikacijska številka: **G - 1613**

Ljubljana, 25.08.2025



VOJKO PIRJEVEC
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-1613