


ENERGIJSKI KAZALNIKI

Splošni podatki o stavbi


Investitor	Občina BOVEC
Stavba	KD Log pod Mangrtom
Lokacija stavbe	Log pod Mangrtom , Predel-Bovec
Katastrska občina	LOG POD MANGARTOM
Parcelna številka	10/14, 10/15, 10/8, 135/3
Koordinate lokacije stavbe (Y, X)	Y= 392923 X= 141132
Klasifikacija stavbe	1261001 Stavbe za kulturo in razvedrilo
Etažnost:	P+M
Kondicionirana površina stavbe A_{use}	265,1 m ²
Prostornina stavbe V_e	1155,1 m ³
Neto prostornina stavbe V	968,8 m ³
Faktor oblike stavbe f_o	0,77 m ⁻¹

Vrsta stavbe

Opredelitev stavbe	Energetsko manj zahtevna stavba
Vrsta gradnje	Novogradnja
Javna stavba	Da



Specifični koeficient transmisijskih izgub H'_{tr}	Ustreza
Dejansko ▼ 0,223 W/m²K  Dovoljeno △ 0,299 W/m²K XH'_{tr} = 0,900	


ROVE	Ustreza
Dejansko ▼ 74 %  Minimalne zahteve △ 55 % X$_{rove}$ = 1,1 Y$_{rove}$ = 0,8	

Korigirana specifična potrebna skupna primarna energija $E'_{ptot, kor, an}$	Ustreza
Dejansko ▼ 57,5 kWh/m²an  Dovoljeno △ 60,8 kWh/m²a Xs = 0,9 Xp = 0,9	

Specifična potrebna toplota za ogrevanje $Q_{H, nd, an}$ (Razred)	
B1 21 kWh/m²an  Dovoljeno △ 22,5 kWh/m²an	

Struktura rabe celotne energije za delovanje stavbe po virih energije in energentih

Dovedena energija za delovanje stavbe:
13989 kWh/an



Izpusti ogljikovega dioksida MCO_{2,an}

1414 kg/an