

Številka: **575**  
Datum: 10.12.2025Davčna številka: 38241528  
Matična številka: 5157064000**OBČINA METLIKA****Mestni trg 24****8330 METLIKA**

Na osnovi vloge projektivnega podjetja ACER Novo mesto, d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto, vam na podlagi 43.člena Gradbenega zakona (Ur.list RS št.: 199/21 in 105/22) ter v skladu s Tehničnim pravilnikom za kanalizacijski sistem (Ur.l. RS št.: 11/10) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Metlika (Ur.l. RS št.: 22/14), izdajamo

**MNENJE - Kanalizacija**

Objekt: **IZGRADNJA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA PADAVINSKIH VODA - Krajska ureditev**

Lokacija objekta: **Levstikova ulica - Metlika (Pod športnim parkom Metlika)**


Parc.števila: Po projektni dokumentaciji

Katastrska občina: **METLIKA**

1. Upravljavec kanalizacijskega sistema soglaša z gradnjo suhega zadrževalnika padavinskih voda.
2. Predvideni odtok meteornih vod v mešan kanalizacijski sistem znaša približno 250 l/sek. Pretok je potrebno regulirati z dušilko oz. ustreznim kvalitetnim hidravličnim zasunom, ki se ga nastavlja na podlagi hidravličnega izračuna in po navodilih projektanta. Na osnovi novega zadrževalnika ne želimo poslabšati obstoječega stanja, na že sedaj preobremenjenem kanalizacijskem sistemu Metlika. V sistem je spuščati čim manjšo količino meteornih vod.
3. Zadrževalnik je projektirati in zgraditi tako, da bo omogočeno čim lažje (strojno) vzdrževanje površin naravne grape. Pripraviti tudi vsa potrebna navodila in predvideti potrebne zaščite za vzdrževanje in upravljanje tega objekta in hortikulture na objektu.
4. Pred začetkom gradnje je naročiti odkaz trase kanalizacije, ki ga je potrebno naročiti pri upravljalcu kanalizacije najmanj 10 dni pred pričetkom del. Pri naročilu nadzora je predvideti nadzor upravljalca kanalizacije v času gradnje zadrževalnika in kanalizacije v višini vsaj 20 inženirskih ur.
5. Morebitne poškodbe, prestavitve in zaščite na obstoječem kanalizacijskem omrežju v času gradnje ter vzpostavitev terena v prvotno stanje gre na račun izvajalca del oziroma investitorja in se opravi takoj.
6. Mnenje izdajamo na zahtevo stranke in bo služilo za gradnjo suhega zadrževalnika padavinskih voda.
7. Veljavnost soglasja je 2. leti od datuma izdaje.

Pripravil:

Anton Ogulin



Direktor

Bojan Krajačič

