



PRILOGA 10A

MNENJE - SOGLASJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

KANALIZACIJA

naziv mnenja **Mnenje – soglasje glede izvajanja del v varovalnem pasu javne kanalizacije**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	VODOVODI IN KANALIZACIJA Nova Gorica d.d. Kromberk
naslov	Cesta 25. junija 1 b, 5000 Nova Gorica
št. mnenja	K - 089/2026 - 2299
datum	07.05.2026
predpis oz. podlaga za mnenje	- 13. člen Gradbenega zakona (UL RS št. 199/2021 s spremembami in dopolnitvami) - Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3. občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba (UL RS št. 53/2023) - 15. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter - Vrtojba (UL RS št. 49/2014)
postopek vodil	Eva Nemeč Šavli
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Borut Mozetič, direktor
podpis	 Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica



Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe **Občina Šempeter - Vrtojba**
 naslov ali poslovni naslov družbe **Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici**

POOBLAŠČENEC

ime in priimek ali naziv družbe **Materia d.o.o.**
 naslov ali poslovni naslov družbe **Trg Marka Plenčiča 11, 5250 Solkan**

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje **Priključitev polnilnic za električne avtobuse**

kratek opis gradnje

- vrsta gradnje: novogradnja – novozgrajen objekt
- parcele, ki so razvidne v projektni dokumentaciji; vse k.o. 2316 Vrtojba
- Predvidena je izvedba NN priključka za napajanje dveh polnilnic za električne avtobuse. Od obstoječe transformatorske postaje TN0591 - MMPV 1 (na parceli št. 85/12) do obstoječega kabelskega jaška EKJ6 (na parceli št. 15/2) se nov podzemni NN priključni vod uvleče v obstoječo kabelsko kanalizacijo. Od obstoječega kabelskega jaška EKJ6 do obeh polnilnic (na parceli št. 10/3) se nov podzemni NN priključni vod uvleče v novo kabelsko kanalizacijo.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta **0561 (PZI)**
 datum izdelave **marec 2026**
 projektant (naziv družbe) **Avelis d.o.o., Žnidarčičeva ulica 27, 5290 Šempeter pri Gorici**

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

- JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
- NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

Pogoji so zajeti v pogojih za izvajanje gradnje

pogoji za izvajanje gradnje

1. Predvidena gradnja posega v varovalni pas obstoječe javne kanalizacije, ki poteka na tem območju. Varovalni pas znaša 3 m levo/desno od osi kanala. Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja in so dopustni s soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja. (61. in 62. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 3 občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba (UL RS št. 53/2023))
2. Kdor gradi ali opravlja druga dela v varovalnem pasu javne kanalizacije, mora o nameravem posegu pred začetkom del obvestiti izvajalca javne službe in od njega pridobiti podatke o poteku javne kanalizacije ter dovoljenje za izvajanje predvidenih del, v katerem so podani pogoji za poseg na območju trase. Na javni kanalizaciji se ne sme graditi, postavljati objektov in nasipati materiala, ki lahko povzročijo poškodbe na kanalizaciji ali ovira njeno delovanje in vzdrževanje (40. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter – Vrtojba (UL RS št. 49/2014)).
3. Izvajalci del v varovalnem pasu javne kanalizacije morajo v primeru nastalih poškodb na javni kanalizaciji ali priključkih nemudoma obvestiti izvajalca javne službe o kraju, času in vrsti poškodbe. Povzročitelj je dolžan izvesti ustrezno sanacijo pod nadzorom izvajalca javne službe in pokriti vse nastale stroške. Po zaključku del mora na svoje stroške vzpostaviti prvotno stanje pod nadzorom izvajalca javne službe. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del. Posege v varovalni pas nadzira izvajalec javne službe (40. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter – Vrtojba (UL RS št. 49/2014)).
4. Omrežja GJI je treba medsebojno usklajevati. Potekati morajo tako, da je možno priključevanje vseh objektov v posameznem območju opremljanja ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje komunalne opreme. (62. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 3 občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba (UL RS št. 53/2023))

pogoji za uporabo objekta

Pogoji so zajeti v pogojih za izvajanje gradnje

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)

- **Zahtevo za izdajo mnenja je dne 22.04.2026 vložil pooblaščenec.**
- **Mnenje – soglasje upošteva veljavne predpise iz pristojnosti mnenjedajalca:**
 - Gradbeni zakon (UL RS št. 199/2021 s spremembami in dopolnitvami)
 - Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3. občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba (UL RS št. 53/2023)
 - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter - Vrtojba (UL RS št. 49/2014)

- obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

- Obrazložitev**