

Številka: V-93/2026 - 2300

Datum: 22.05.2026

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, izdaja v zvezi z 2.tč. 13.čl. Gradbenega zakona (GZ-1) Uradni list RS št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAIID-A, 47/25 – odl. US in 75/25), na podlagi 30.čl. Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ((ZOPVOOV) - Uradni list RS, št. 21/25), 13. in 47.čl. Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba (UL RS, št. 51/2014) ter Pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov - Tehnični pravilnik, na zahtevo pooblaščenca

MATERIA d.o.o., Trg Marka Plenčiča 11, 5250 Solkan, z dne 22.04.2026, dopolnitev 07.05.2026, v zadevi dajanja soglasij vezano na vodovod naslednje

SOGLASJE

za objekt: **PRIKLJUČITEV POLNILNICE ZA ELEKTRIČNE AVTOBUSE**

parc. št.: **85/12, 32/1, 84/7, 15/4, 15/2 in 10/3, vse k.o. 2316 Vrtojba**

investitor: **Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici**

Na podlagi pregleda predložene dokumentacije PZI št. 561, z datumom marec 2026, ki jo je izdelal projektant AVELIS d.o.o., dajemo soglasje za gradnjo v varovalnem pasu vodovoda pod naslednjimi pogoji:

1. Predmet obravnave je izvedba enostavnega objekta - NN priključka za napajanje polnilnice električnih avtobusov v Vrtojbi. Električni priključek poteka po parcelah št. 85/12, 32/1, 84/7, 15/4, 15/2 in 10/3, vse k.o. 2316 Vrtojba. Od transformatorske postaje, na parceli št. 85/12 do jaška na parceli št. 15/2. k.o. 2316 Vrtojba, se priključek izvede z uvlečenjem kabla v obstoječo kabelsko kanalizacijo. Od omenjenega jaška do lokacije polnilnic na parcelah 10/3 in 15/4, obe k.o. 2316 Vrtojba, se priključek izvede z izgradnjo nove kabelske kanalizacije v zaščitni PVC cevi 3x160mm. Priključno – merilno mesto se nahaja na parceli št. 10/3 k.o. 2316 Vrtojba.
2. V skladu s katastrom vodovodnih naprav poteka na območju predvidene gradnje javni primarni in sekundarni vodovod s priključki, ki je vrisan v PZI. Potek vodovoda iz katastra vodovodnega omrežja je le informativen. Točno lokacijo vodovodnih cevi se lahko določi le z zakoličbo in po potrebi s sondiranjem.
3. Varovalni pas javnega vodovoda znaša 3m merjeno od osi cevi na vse strani.
4. (6) Posegi v varovalni pas vodovoda ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja vodovoda. (5. in 6.tč. 61.čl. Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/2014, 21/2014, 81/2015, 53/2023).
5. (1) Na javnem vodovodu se ne sme graditi, postavljati objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje. (1.tč. 47.čl. Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba (UL RS, št. 51/2014).



6. Zaradi kabliranja bo prišlo do vzporednega poteka z javnim vodovodom in do križanja z obstoječim vodovodom. Pri medsebojnem odmiku med vodovodom in kabelsko kanalizacijo je potrebno upoštevati predpisane odmike.
7. Pred začetkom gradbenih del morajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. zakoličiti obstoječe vodovodne naprave.
8. Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost obstoječih naprav in podzemnih napeljav. Med gradnjo mora biti vodovod ustrezno zavarovan. Zagotovljena mora biti nemotena oskrba prebivalcev s pitno vodo.
9. V bližini vodovoda se dela izvajajo ročno in pod nadzorom upravljavca vodovoda.
10. V primeru okvare na vodovodu je potrebno takoj javiti na Vodovode in kanalizacijo Nova Gorica d.d..
11. Stroške nadzora in stroške, ki bi nastali na vodovodnem omrežju v času gradnje, nosi investitor.
12. Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati Tehnični pravilnik za vodovod.

Obrazložitev:

Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in druga dela v varovalnem pasu vodovoda, si mora pred začetkom del pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda in dovoljenje za izvajanje predvidenih del, v katerem so podani pogoji za poseg na območju trase ter ga obvestiti o pričetku del. (2.tč. 47.čl. Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba (UL RS, št. 51/2014)).

Pripravila
D. Lipovž

Direktor
BORUT MOZETIČ



VODOVODI IN
KANALIZACIJA
NOVA GORICA

Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica