



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH
DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00
E: gp.sopp@gov.si
www.gov.si

Številka: 2007570-TZ-185-1082
Datum: 16.6.2025

ZADEVA: Mestna občina Maribor; Recenzija cestnega dela projektne dokumentacije

Sanacija usadov ob JP 744801, v območju HŠ Rošpoh 44 in 43B, ID: 1251095; PZI št. 99-XI/21, november 2021, Georing d.o.o.

Pregledovano dokumentacijo je treba dopolniti ali razložiti skladno s sledečimi pripombami ter pripraviti odgovore:

1. Projektna dokumentacija je datirana na November 2021. Obrazložiti datum projektne dokumentacije (pred neurji v letu 2023) in navesti, kakšno je stanje po neurju v avgustu 2023 oz. priložiti fotodokumentacijo.
2. V projektni dokumentaciji ni nobenih mnenj pristojnih mnenjedajalcev oz. vsaj projektnih pogojev – priložiti mnenja in preveriti ali se predvidena rekonstrukcija v mejah obdelave nahaja v varstvenih območjih ali varovalnih pasovih pristojnih mnenjedajalcev oz. obrazložiti, kdo bo mnenja pred gradnjo pridobival?
3. Projektni dokumentaciji ni priložen zapisnik terenskega ogleda z opisom poškodb, lokacijami poškodb, vzrokom za nastanek poškodb (skladno z dokumentom št. 35403-11/2023-2560-2 »Usmeritve za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo obnovitvenih del v pristojnosti občin na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč«, MNVP, 29.2.2024). Priložiti zapisnik terenskega ogleda oz. škodni list ter navesti, katere poškodbe so posledica naravne nesreče z avgusta 2023.
4. Projektni dokumentaciji ni priložen elaborat izračuna vpliva pričakovanih podnebnih sprememb (skladno z dokumentom št. 35403-11/2023-2560-2 »Usmeritve za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo obnovitvenih del v pristojnosti občin na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč«, MNVP, 29.2.2024), ki ga je potrebno izdelati in priložiti ter elemente odvodnjavanja preveriti skladno z zaključki oz. usmeritvami tega elaborata.
5. V tehničnem poročilu sicer je opis terenskih preiskav (izvedba 3 sondažnih vrtin in SPT meritev), ni pa podatkov o obstoječi voziščni konstrukciji (sestavi, debelinah plasti, ocena obstoječih nevezanih plasti itd.). Navesti, katera so izhodišča za določitev VK oz. ocenjen količnik CBR glede na izvedeno meritev SPT ter preveriti debelino zmrzljinske odpornosti VK po TSC 06.512:2003 oz. po TSC 06.520:2009.
6. V tehničnem poročilu malo bolj podrobno opisati sistem odvodnje (navesti vrsto in dimenzijo jaškov, prepustov, ureditev vtokov in iztokov prepustov itd.).
7. Popisi del in predračun:
 - a. V popisu del oz. predračunu niso upoštevane »Popisne postavke in cenik gradbenih del za obnovo infrastrukture in geotehničnih ukrepov« št. dokumenta 7050DopDB013 z dne 4.3.2024.
 - b. Postavka IV. 2.5 – izdelava posteljice... - dodati zahtevo za zmrzljinsko odporen kamnit material.

- c. Postavka IV. 4.6 – v tehničnem poročilu je navedena obrabnonosilna asfaltna plast AC 16 surf B70/100 A4 Z2 v debelini 8 cm, v popisu del pa AC 11 surf B70/100 A4 Z2 v debelini 8 cm – zaradi tehnološke debeline predlagane asfaltna plasti je ustrezna nazivna zrnavost 16 mm – popraviti postavko v popisu.
- d. Postavka IV. 4.8. – zakaj je potrebna obrabna asfaltna plast v debelini 4 cm za navezavo na obstoječe vozišče, saj se to lahko izvede tudi z obrabnonosilno plastjo v enaki debelini, kot je na rekonstrukciji ceste in sicer 8 cm – obrazložiti izvedbo vklopa v obstoječe stanje, oz. vklop izvesti z AC 16 surf B70/100 A4 Z2 v debelini 8 cm in posledično ustrezno povečati količino postavke IV. 4.6.

8. Grafični del:

- a. KPP – popraviti oznako asfaltna nosilnoobrabne plasti, kot je navedena v TP (AC 16 surf B70/100, A4 Z2)
- b. Priložiti detajle izvedbe rekonstrukcije ceste in odvodnjavanja:
 - stik med novo in obstoječo VK (zamiki plasti)
 - izvedba odvodnjavanja: asfaltna koritnica, izvedba drenaže, jaškov in cevovodov oz. prepustov, ureditev iztokov prepustov (tlakovanje itd.)
 - detajl postavitve JVO (zabita zaključnica).

PRIPRAVIL:

Tomaž Zajec, univ. dipl. inž. grad.

VODJA DRŽAVNE TEHNIČNE PISARNE:

Mitja Pekeč, univ. dipl. inž. arh.

PRILOGE:

-

POSLATI:

- Mestna občina Maribor