



SISTEM JAVLJANJA VLOMA

- C - Centrala za javljanje vloma
- RM - Razširitveni modul
- NAP - Napajalnik
- KO - Kodirnik (tipkovnica)
- IRk - Senzor kombinirani
- MWb - Bariera, mikroval
- IRz - Zunanji javljalik
- T - Javljalik povišane temperature in vlage
- JIV - Javljalec izlitja vode
- MK - Magnetni kontakt
- Mox - Moxa pretvornik
- Data link modul

- Dovodni 230V AC kabel, po načrtu el. inštalacij
- Alarmni kabel LiYCY 2x0,5+4x0.22
- UTP cat.6
- UTP cat.6, za zunanje okolje

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Naročnik / investitor:				Objekt:			
.				Izvedba tehničnega varovanja območij			
.				Vodarne, Vodnjaka 9 in			
.				Centralne čistilne naprave			
Projektant:				Vrsta načrta/prikaza:			
MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje d.o.o.				3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE			
.				.			
.				.			
Ime in priimek:		Identif. številka:		Vsebina risbe:			
Vodja projekta: .		.		BLOK SHEMA			
Vodja načrta: .		.		SISTEM JAVLJANJA VLOMA			
.		.		VODNJAK 17			
Izdelal: Andrej Jelen, dipl.inž.el.		.		Vrsta projekta:		Številka projekta:	
Datum: Junij 2026		Merilo: ---		IZN		
Datoteka: .		.		Številka načrta:		Številka priloge:	
.		.		MV/SČV-001-AJ		LIST 3/7	