








**SISTEM JAVLJANJA VLOMA**

-  C - Centrala za javljanje vloma
-  RM - Razširitveni modul
-  NAP - Napajalnik
-  KO - Kodirnik (tipkovnica)
-  IRk - Senzor kombinirani
-  MWb - Bariera, mikroval
-  IRz - Zunanji javljalnik
-  T - Javljalnik povišane temperature in vlage
-  JIV - Javljalec izlitja vode
-  MK - Magnetni kontakt
-  Mox - Moxa pretvornik
-  DL - Data link modul
-  Dovodni 230V AC kabel, po načrtu el. inštalacij
-  Alarmni kabel LiYCY 2x0,5+4x0,22
-  UTP cat.6
-  UTP cat.6, za zunanje okolje

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Naročnik / investitor:				Objekt:			
				Izvedba tehničnega varovanja območij Vodarne, Vodnjaka 9 in Centralne čistilne naprave			
				Vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE			
Vodja projekta:		Ime in priimek:		Identif. številka:		Vsebina risbe:	
Vodja načrta:		Andrej Jelen, dipl.inž.el.		.		<b>BLOK SHEMA SISTEM JAVLJANJA VLOMA VODNJAK 16</b>	
Izdelal:		Datum:		Merilo:			
Datum:		Junij 2026		---		Vrsta projekta:	
Datoteka:		.		.		Številka projekta:	
						IZN	
						Številka načrta:	
						MV/SČV-001-AJ	
						Številka priloge:	
						LIST 3/8	