

ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje za distribucijskega operaterja na osnovi 110. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 38/24; v nadaljevanju: EZ-2), Uredbe o razvrščanju objektov (Ur.l. RS, št. 96/22), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1 in 38/24 - EZ-2), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 77/24; v nadaljevanju: SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 133/23, 85/24 - ZAID-A in 47/25 - odl. US; v nadaljevanju: GZ-1) ter na podlagi vloge št. 1551772 z dne 17. 9. 2025 izdaja

MESTNA OBČINA VELENJE
TITOV TRG 1

3320 VELENJE

SOGLASJE H GRADNJI št. 1551772

I. UVODNE UGOTOVITVE

Soglasje h gradnji se izdaja

K dokumentaciji: USMERJAVNA TABLA 1, 2, 3

Izdelovalec projekta: DOMEN GRUDNIK

Investitor: MESTNA OBČINA VELENJE, TITOV TRG 1, 3320 VELENJE

Objekt: USMERJAVNA TABLA 1, 2, 3

| Katastrska občina | Parcelne številke |
|-------------------|--------------------------|
| 964 - VELENJE | 2427/41, 2792/6, 3588/40 |

II. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

- Na območju predvidene gradnje ograje Usmerjevalnih tabel potekajo naši NN vodi.
- Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Celje, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo ograje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
- Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
- Postavitev usmerjevalne table je možna s tem, da mora odmik od najbližjega dela temelja od krajnega NN elektroenergetskega voda v vodoravni projekciji znašati minimalno 1 m kar je v skladu s 468 členom Energetskega zakona (Uradni list RS 17/2014).

- V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

- Elektro Celje d.d. ne prevzame nikakršne odgovornosti za nastalo škodo na investitorjevem premoženju, ki bi nastala kot posledica obratovanja, vzdrževanja in odprave okvar na električnih vodih in napravah, katere potekajo in so locirane v območju funkcionalnega zemljišča predvidene nezahtevne agromelioracije.

Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01),
- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92),
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/04).

III. OSTALI POGOJI

1. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali mehanske zaščite obstoječe elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.
2. To soglasje h gradnji velja eno leto od dneva izdaje.

Celje, 17. 9. 2025

Pripravitel/-a:

Jurij Vedenik, inž. meh.



Služba za razvoj:

mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

Poslano po e-pošti:

- MESTNA OBČINA VELENJE, TITOV TRG 1, 3320 VELENJE
(domen.grudnik@velenje.si)

- arhiv (nadzorništvo Velenje)

Priloge:

- grafični prikaz obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav
- 3x situacija lokacije prikazovalnih tabel