

Davčna številka: 38241528

Matična številka: 5157064000

Številka:

575

Datum: 10.12.2025

OBČINA METLIKA**Mestni trg 24****8330 METLIKA**

Na osnovi vloge projektivnega podjetja ACER Novo mesto, d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto, vam na podlagi 43.člena Gradbenega zakona (Ur.list RS št.: 199/21 in 105/22) ter v skladu s Tehničnim pravilnikom za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Ur.list RS št.: 26/10 in 51/12) ter Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika (Ur.list RS št.: 22/14), izdajamo

MNENJE - Vodovod

Objekt: **IZGRADNJA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA PADAVINSKIH VODA -
Krajska ureditev**

Lokacija objekta: **Levstikova ulica - Metlika (Pod športnim parkom Metlika)**


Parc.števila: Po projektni dokumentaciji

Katastrska občina: METLIKA

1. Upravljavce vodovodnega sistema soglašajo z gradnjo suhega zadrževalnika padavinskih voda.
2. Pred začetkom gradnje je potrebno naročiti odkaz trase vodovoda, ki ga je potrebno naročiti pri upravljalcu vodovoda najmanj 10 dni pred pričetkom del.
3. Odmike in križanja ter varnostno- vzdrževalni pas vodovoda z ostalo infrastrukturo je predvideti na osnovi pogojev iz Tehničnega pravilnika za vodovod (Ur.list RS št.: 26/10, 88/13). Minimalni odmik TK kanalizacije in vodovoda mora biti vsaj 1,5m.
4. Morebitne poškodbe, prestavitve in zaščite na vodovodnem omrežju v času gradnje ter vzpostavitev terena v prvotno stanje gre na račun izvajalca del oziroma investitorja in se opravi takoj.
5. V isti jarek oz. po obstoječi trasi ni dovoljeno skupaj z obstoječim vodovodom položiti drugih inštalacij.
6. Mnenje izdajamo na zahtevo stranke in bo služilo za gradnjo suhega zadrževalnika padavinskih voda.
7. Veljavnost soglasja je 2. leti od datuma izdaje.

Pripravi:

Anton Ogulin



Direktor

Bojan Krajačič

