

Podatki temeljev stebra tip Np400/18,25 (povzeti iz projektne dokumentacije za objekt DV 110 kV RTP Ljutomer – RTP M. Sobota, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbeni projekt, Mapa I, Tehnično poročilo in priloge, št. projekta 4351/3/1, Inženirski biro Elektroprojekt. Ljubljana, november 1974):

STOJNO MESTO	Tip stebra	Teža	TEMELJI						
			Nosil.	Št. načrta	Beton (m³)	MB	Izkop (m³)	Armatura (kg)	Opaž (m²)
21	Np400/18,25	2070	3+tv	K4-368-1	15,6	150	37,8	33/82	30