






	1	2	3	4	5	
A	Tloris  PVC / PP d 160 ali 200 S8, l = 2 - 5% Javni kanal GRP cev		Prerez  GRP sedlasti kos 90° (montažni odcep) z nastavkom za PVC / PP cevi ali AWADOCK kos Betonski pokrov d=5 cm iz betona C16/20 z vgrajeno železno ploščico 200x200x3mm PVC/PP čep cev PVC / PP d 250(200) SN8			
B			PVC / PP d 160 ali 200 S8, l = 2 - 5% PVC / PP T 250(200)/200(160) 45°			
C	Prerez  Betonski pokrov d=5 cm iz betona C16/20 z vgrajeno železno ploščico 200x200x3mm PVC/PP čep cev PVC / PP d 250(200) SN8		PVC/PP lok 45° d 200(160) cev PVC / PP d 250(200) SN8 Drobljenec 8/16 zbit do Dpr 95%			
D	PVC / PP T 250(200)/200(160) 45° PVC / PP d 160 ali 200 S8, l = 2 - 5%		PVC / PP d 160 ali 200 S8 l = 2 - 5% GRP sedlasti kos 90° (montažni odcep) z nastavkom za PVC / PP cevi ali AWADOCK kos			
E	PVC / PP T 250(200)/200(160) 45° cev PVC / PP d 250(200) SN8		Tloris  GRP sedlasti kos 90° (montažni odcep) z nastavkom za PVC / PP cevi ali AWADOCK kos PVC / PP d 160 ali 200 S8, l = 2 - 5% Javni kanal GRP cev			
F			GRP sedlasti kos 90° (montažni odcep) z nastavkom za PVC / PP cevi ali AWADOCK kos Drobljenec 8/16 zbit do Dpr 95%			
Investitor: Občina Šempeter-Vrtojba Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici			 HIDROLAB d.o.o. Cesta Goriške fronte 84D 5290 Šempeter pri Gorici gsm: +386 (0)41 - 371 169 ID za DDV št: SI89534409		Objekt: Komunalno opremljanje parcel s številkami 2622, 2624/4, 2624/5, 2624/6 in 2624/7 (vse k.o. Vrtojba) z javnim vodovodom in kanalizacijo	
Vodja projekta: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586					Vrsta prikaza: 2 - Načrt s področja gradbeništva Tehnični prikazi	
Pooblaščen inženir: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586					Vsebina prikaza: Detalji izvedbe "slepe" navezave peskolova na GRP cev	
Vrsta projekta: PZI					št. projekta: 30-7/22	datum: Junij 2026