



PRILOGA 10A

**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja

MKP DGD - Dokumentacija za gradbeno dovoljenje

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

naslov Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

št. mnenja 1589200

datum 27. 5. 2026

predpis oz. podlaga za mnenje 110. člen Energetskega zakona EZ-2 (Ur.l. RS, št. 38/24)

postopek vodil Janez Jančar

podpis

odgovorna oseba
mnenjedajalca Direktor DE LJUBLJANA OKOLICA:
Iztok Bartol

podpis

INVESTITOR**INVESTITOR 1**ime in priimek ali naziv
družbe OBČINA VRHNIKAnaslov ali poslovni naslov
družbe TRŽAŠKA CESTA 1, 1360 VRHNIKA**POOBLAŠČENEC**

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv
družbe SLOMAN, DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN INŽENIRING, D.O.O.naslov ali poslovni naslov
družbe BRVACE 25, 1290 GROSUPLJE

**PODATKI O GRADNJI**

naziv gradnje	UREDITEV DELA ULICE NA KLISU	
kratek opis gradnje	Katastrska občina	Parcelne številke
	2002 - VRHNIKA	2912/1

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	107-31-22/26, DGD
datum izdelave	april 2026
projektant (naziv družbe)	SLOMAN, DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN INŽENIRING, D.O.O., BRVACE 25, 1290 GROSUPLJE

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca - pozitivno mnenje se označi, če je označeno Strinjamo se z nameravano gradnjo (rešitve so ustrezne)
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca - negativno mnenje se označi, če je označeno NE strinjamo se z nameravano gradnjo (rešitve niso ustrezne)

To mnenje pristojnega soglasodajalca velja eno leto od dneva izdaje!

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	Vsa križanja in približevanja objekta k obstoječim elektroenergetskim vodom in napravam morajo biti v dokumentaciji PZI ustrezno detajlno obdelana z vsemi pripadajočimi prerezi, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev glede varnostnih višin, razdalj in oddaljenosti.
pogoji za izvajanje gradnje	Pred začetkom gradbenih del je treba naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor predstavnika ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pri vseh gradbenih delih v bližini zakoličenih elektroenergetskih vodov in naprav.
	Vse zahtevane zaščite in prestavitve obstoječe elektroenergetske



	infrastrukture mora investitor pred začetkom gradnje svojega objekta urediti pri lastniku distribucijskega omrežja.

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	

☐

obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐

Priloga

Poslano:

- SLOMAN, DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN INŽENIRING, D.O.O., BRVACE 25, 1290 GROSUPLJE