

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Omrežje in infrastruktura Operativa dostopovnih omrežij Telekomunikacijsko kabelsko omrežje TKO osrednja Slovenija 1 Stegne 19, 1000 Ljubljana
št. mnenja	157571-LJ-18997-MB
Datum	8. 05. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Marko Bukovac
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Peter Goršič
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe Občina Vrhnika

naslov ali poslovni naslov družbe Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe SLOMAN d.o.o.,

naslov ali poslovni naslov družbe Brvace 25, 1290 Grosuplje



PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Ureditev dela ulice Na Klisu

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta 107-31-22/26

datum izdelave april 2026

projektant (naziv družbe) SLOMAN d.o.o.,

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila

datum izdelave poročila

izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

Pogoji za izvajanje gradnje

Pred začetkom gradnje je potrebno zakoličiti in zaščititi ter po potrebi prestaviti obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. Zaščito se izvede z obetoniranjem obstoječe cevi, oziroma s predstavitvijo trase elektronskega komunikacijskega omrežja izven gradbenega območja. Ob morebitni prestavitvi trase obstoječe kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. za novi del poteka trase.

Pred začetkom del in po končanih delih pregledati prehodnost cevi komunikacijske kabelske kanalizacije. Po končanih delih morajo biti pokrovi kabelskih jaškov v nivoju terena.

Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim elektronskim komunikacijskim omrežjem je obvezen odmik 1 m od roba izkopanega jarka. Minimalni odmik izkopa temeljev je 1 m od komunikacijskega kabla. Dela v bližini elektronskega komunikacijskega omrežja izvajati ročno. Stroški bremenijo investitorja.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
Boštjan Tratar, tel.: 04 136 8500, e-pošta: bostjan.tratar@telekom.si

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna
utemeljitev)

Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d.

Prva točka 2. odstavka 17. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) določa, da širina varovalnega pasu elektronskega komunikacijskega omrežja poteka za linijski objekt na vsako stran od osi linijskega komunikacijskega voda in znaša tri metre.

Iz priložene projektne dokumentacije je razvidno, da bo predvidena gradnja potekala v varovalnem pasu obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, d.d.

Izdajamo pozitivno mnenje.



Mnenje velja eno leto od dneva njegove izdaje.

[]	obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi
PRILOGA	
[]	Obrazložitev

