



ARMATURA KROVNE PLOŠČE JAŠKA

Dpl = 20+25 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 2,50cm



ARMATURA KONSTRUKTIVNEGA ROBU
Hr = 20 cm - navzdol



POZITIVNA ARMATURA - spodaj




NEGATIVNA ARMATURA - zgoraj




ARMATURA TEMELJNA PLOŠČE JAŠKA

Dpl = 25+40 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 3,50cm



POZITIVNA ARMATURA - spodaj



NEGATIVNA ARMATURA - zgoraj



ARMATURA KONSTRUKTIVNEGA ROBU
Hr = 40cm - navzgor
betoniranje v 2. fazi - po postavitvi jaška



Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
1		8	1.36	34	46.24
2		8	1.25	7	8.75
3		10	1.12	12	13.44
4		10	0.95	16	15.20
5		10	1.75	8	14.00
6		10	2.03	25	50.75
7		10	2.65	6	15.90
8		10	2.75	4	11.00
9		12	1.76	9	15.84
10		12	1.75	14	24.50
11		12	3.19	12	38.28
12		12	3.25	13	42.25
13		14	1.71	24	41.04
14		14	1.75	12	21.00
15		14	1.75	8	14.00

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m²]	Teža [kg]
RA1			
8	54.99	0.41	22.49
10	120.29	0.65	78.07
12	120.87	0.92	111.20
14	76.04	1.25	95.20
Skupaj (RA1)			306.96
Skupaj			306.96

Mreže - specifikacija					
Pozicija	Ozn.mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]
I-1	Q-283	113	167	2	4.49
Skupaj					17.02

Mreže - izvleček					
Ozn.mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-283	215	600	1	4.49	57.93
Skupaj					57.93

Mreže - načrt razreza	
Q-283 (600 cm x 215 cm)	
	1x167 x 113

OPOMBA:

-Za izvedo prebojev glej načrte inštalacij.
-Glej tudi ostale risbe armature in načrte arhitekture.

- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI, PRED NAROČILOM ARMATURE !!!
- OBVEZEN GEOMEHANSKI PREGLED TEMELJNIH TAL !!!

BETON - C35/45, XC4, PV1, S3

ZAŠČITNI SLOJ BETONA 3,50/ 2,5CM

ARMATURA - S500 B

PROJEKTANT
LUZ
Verovškova ulica 64
1000 Ljubljana
W www.luz.si
E info@luz.si
T +386(0)1 360 24 00

OBJEKT
Javna kanalizacija v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1.FAZA

NAROČNIK
Občina Ivančna Gorica
Sokolska ulica 8
1295 Ivančna Gorica

VODJA PROJEKTIRANJA
Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.
G-4066

POOBlašČENI STROKOVNIJAK
Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.
G-4066

SODELAVCI

VRSTA DOKUMENTACIJE	PZI	ŠT. PROJEKTA:	9627
VRSTA NAČRTA	2/1 Načrt kanalizacije	ŠT. NAČRTA:	9627_2
VSEBINA RISBE	Armatura - krovna in talna plošča: ČRP SP2	MERILO:	1:50
DATUM	maj 2026	ŠT. RISBE:	8.2
OPOMBE			