




ČRPALIŠČE Č1	Hč (m)	Qč (l/s)	Prosti preh. črpalke DN (mm)	Dotok DN1 (mm)	Kota terena (m.n.v.)	Kota dotoka (m.n.v.)	Kota iztoka (m.n.v.)	Kota dna (m.n.v.)	Kota preliva (m.n.v.)	KRMILJENJE ČRPALIŠČA: ALARM=447,49 VKLOP=447,39 IZKLOP=446,59
	17,34	0,5	80	200	K.T.=449,09	K.V.=447,49	K.I.=448,29	K.D.=446,09	K.P.=463,43	
ČRPALIŠČE Č2	Hč (m)	Qč (l/s)	Prosti preh. črpalke DN (mm)	Dotok DN1 (mm)	Kota terena (m.n.v.)	Kota dotoka (m.n.v.)	Kota iztoka (m.n.v.)	Kota dna (m.n.v.)	Kota preliva (m.n.v.)	KRMILJENJE ČRPALIŠČA: ALARM=425,32 VKLOP=425,22 IZKLOP=424,62
	2,71	1,2	80	200	K.T.=426,92	K.V.=425,32	K.I.=426,12	K.D.=424,12	K.P.=426,83	
ČRPALIŠČE Č3	Hč (m)	Qč (l/s)	Prosti preh. črpalke DN (mm)	Dotok DN1 (mm)	Kota terena (m.n.v.)	Kota dotoka (m.n.v.)	Kota iztoka (m.n.v.)	Kota dna (m.n.v.)	Kota preliva (m.n.v.)	KRMILJENJE ČRPALIŠČA: ALARM=402,97 VKLOP=402,87 IZKLOP=402,27
	2,45	0,5	80	200	K.T.=404,57	K.V.=402,97	K.I.=403,67	K.D.=401,77	K.P.=404,22	
ČRPALIŠČE Č4	Hč (m)	Qč (l/s)	Prosti preh. črpalke DN (mm)	Dotok DN1 (mm)	Kota terena (m.n.v.)	Kota dotoka (m.n.v.)	Kota iztoka (m.n.v.)	Kota dna (m.n.v.)	Kota preliva (m.n.v.)	KRMILJENJE ČRPALIŠČA: ALARM=358,58 VKLOP=358,48 IZKLOP=357,68
	3,85	10,0	80	250	K.T.=360,18	K.V.=358,58	K.I.=359,38	K.D.=357,18	K.P.=361,03	

Projektna podjela:  DK-ProTIm d.o.o. Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor TEL: +386 41 677 987 TEL: +386 41 601 962 info@dk-protim.si : www.dk-protim.si	Inštitutor: OBČINA HOČE-SLIVNICA Pohorska cesta 15 2311 Hoče								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Ime in priimek:</i></td> <td style="width: 50%;"><i>Id. številka Pl:</i></td> </tr> <tr> <td>Vodja projekta: mag. DARKO KOČAR, univ. dipl. inž. grad.</td> <td>G-0567</td> </tr> <tr> <td>Projektant: mag. DARKO KOČAR, univ. dipl. inž. grad.</td> <td>G-0567</td> </tr> <tr> <td>Sodelavec: PETER GRIGINČ, univ. dipl. inž. grad.</td> <td></td> </tr> </table>	<i>Ime in priimek:</i>	<i>Id. številka Pl:</i>	Vodja projekta: mag. DARKO KOČAR, univ. dipl. inž. grad.	G-0567	Projektant: mag. DARKO KOČAR, univ. dipl. inž. grad.	G-0567	Sodelavec: PETER GRIGINČ, univ. dipl. inž. grad.		Naziv gradnje: UREDITVE LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA OPADNINIH VODA V ZGORNJIH HOČAH AGLOMERACIJA PIVOLA
<i>Ime in priimek:</i>	<i>Id. številka Pl:</i>								
Vodja projekta: mag. DARKO KOČAR, univ. dipl. inž. grad.	G-0567								
Projektant: mag. DARKO KOČAR, univ. dipl. inž. grad.	G-0567								
Sodelavec: PETER GRIGINČ, univ. dipl. inž. grad.									
Vrsta načrta: 2 NAČRT KANALIZACIJE	Vrsta projektno dokumentacije: <i>Id. oznaka projektno dokumentacije:</i> PZI 12-24								
Vsebina grafičnega prikaza:	Merilo: <i>Vrsta gradnje:</i> M 1:25 NOVOGRADNJA								
ČRPALIŠČE – Tloris in prerez	Datum izdelave: <i>Id. oznaka grafičnega prikaza:</i> FEBRUAR 2025 G.10								

Na podlagi ZAKONA O AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH (UL RS št. 21/95) podjetje DK-PROTIM d.o.o. uveljavlja materialno avtorsko pravico, zato se dokumentacije ne sme kopirati ali posredovati tretjim osebam oz. kakorkoli uporabiti brez dovoljenja podjetja DK-PROTIM d.o.o.!