

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	KRIŽANJE S TK KABLOM					KRIŽANJE Z VODOVODOM				
B										
C										
D										
E						KRIŽANJE Z VODOVODOM				
F						Mnimalna razdalja med cevmi vodovoda ali kanalizacije in kablovodom mora biti : 50 cm, v posebnih primerih : 30 cm. Kablovod se zaščiti tako, da se ploži v zaščitno cev, ki sega 300 cm na vsako stran križanja. Izkop nad vodovodom se mora izvesti ročno.				