Поз.	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опросного листа	Код обладнання, выробу, материалу	Завод виробник	Одениця вимірювання	Кількість	Маса оденици, кг	Ціна, за одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1.Обладнання							
1	Прилад приймально-контрольний пожежний	ППКП Тірас-16.128П		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		20556
2	Виносна панель керування та індикації для ППКП серії "Тірас-П"	ПКІ “Тірас”		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		6324
3	Модуль цифрового автодозвону GSM	МЦА-GSM		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		4147
4	Пристрій вводу-виводу	M-NET.2		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		1578
5	Блок живлення, 12В, 3А	БЖ-1230		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		5881
6	Аккумулятор 12VDC/18,0Ah			BOSSMAN PROFESSIONAL	шт.	2		1950
7	Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа"	ОСЗ-2		ТОВ «Тірас-12»	шт.	1		913
8	Оповіщувач світло-звуковий "Вихід"	ОСЗ-12		ТОВ «Тірас-12»	шт.	9		914
9	Сповіщувач пожежний димовий	СПД-3		ПП «Артон»	шт.	61		202
-	Те ж (запас)	СПД-3		ПП «Артон»	шт.	7		202
10	Сповіщувач пожежний ручний	SPR-1		ПП «Артон»	шт.	3		186
-	Те ж (запас)	SPR-1		ПП «Артон»	шт.	1		186
	2.Кабелі та провід							
1	Кабель сигнальний вогнестійкий	JE-H(St)H FE180 E30 2x2x0,8			м.	940		28,0
2	Кабель сигнальний вогнестійкий	JE-H(St)H FE180 E30 4x2x0,8			м.	10		45,0
	3.Монтажні вироби							
1	Кабельний короб 25×17мм		00304	ДКС	м.	770		83,3
2	Кабельний короб 60×40мм		3644	ДКС	м.	60		367,34

Примітка: Допускається заміна обладнання на аналогічне, сертифіковане в Україні.

Погоджено

Зам.інв. N

Підпис та дата

Інв.N оригін.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розроб.		Кутянін			
Перевірив		Крючков			
ГІП		Крючков			
Н. контр.		Кутянін			

06-03/2024-СПС.С

"Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі «Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74"

Система пожежної сигналізації. Оповіщення про пожежу.

Стадія	Аркуш	Аркушів
П	1	

Специфікація обладнання і матеріалів

ТОВ "Архітектурне бюро "ХАРКІВДИЗАЙН"

Копіював

Формат А3