



ВИТЯГ
з Реєстру будівельної діяльності
щодо інформації про технічні умови
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Загальна інформація

Орган, що видав	ТЕОФІПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (03356080)
Найменування об'єкта будівництва	Реконструкція центрального водопроводу с. Новоставці
Вид будівництва	Реконструкція
Реєстраційний номер	TU01:1461-9294-6987-1751
Номер технічної умови	№74
Тип технічної умови	приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення
Дата набрання чинності	09.04.2026
Дата технічної умови	09.04.2026
Нормативний термін проектування	З _____ по _____
Нормативний термін будівництва	З _____ по _____
Нормативний термін введення об'єкта будівництва в експлуатацію	З _____ по _____
Статус документа	Діючий

Адреса

Адреса	Адреса згідно експериментального порядку	Наказ
--------	--	-------

30611, Хмельницька обл., Хмельницький район, Теофіпольська територіальна громада, с. Новоставці (станом на 01.01.2021) , В межах населеного пункту села Новоставці	не присвоювалась	не призначалась
--	------------------	-----------------

Інформація про замовників

Безпосередні замовники

Назва	Контакти	Місце реєстрації	Нотаріальна згода	Повірені
Комунальне підприємство "Теофіпольське виробниче управління житлово-комунального господарства" Теофіпольської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області (03356080) Юридична особа	+38(098)-428-65-70	30602, УКРАЇНА, Хмельницька обл., Хмельницький район, Теофіпольська територіальна громада (UA68040450000097735), сщ. Теофіполь, вулиця Заводська , б. 9	є замовником	Не зазначено

Начальник

(посада)

(підпис)

Пархоμεць Володимир Олександрович

(ПІБ)

Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
Дата створення: 09.04.2026



Технічні умови

Реєстраційний номер

TU01:1461-9294-6987-1751

Редакція документа

№ 1 від 9.04.2026

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

09.04.2026

Перелік підписантів

1. Пархомиць Володимир Олександрович ,Начальник

5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо (пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо)
6. Рекомендований матеріал для труб вводу ПЕ
7. Глибина закладання 1,2-1,5 м (згідно із ДБН. В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.»).
8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати _____ (місце установки, тип водолічильника, діаметр)
10. Точка розподілу є Центральне насосно-постачання

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:
- а) середньодобове скидання стоків _____ куб.м/добу;
- б) максимальне скидання стоків _____ л/сек.;
2. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення Д = _____ мм є _____
3. Точка розподілу є _____
4. Особливі умови _____
5. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.
7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.
- Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Заступник начальника
КП Теофіпольське ВУ ЖКГ



Кротович Т. І.



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник житлово-комунального господарства Теопіпольського ВУ ЖКГ
Пархомець В. О.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 44
від "09" квітня 2016 року

На приєднання

Реконструкція центрального водопроводу с. Новославці

(найменування об'єкта будівництва)

до централізованих систем водопостачання та водовідведення

с. Новославці

(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник КП Теопіпольське ВУ ЖКГ

2. Найменування об'єкта будівництва Реконструкція центрального водопроводу с. Новославці

3. Місцезнаходження об'єкта будівництва Хмельницька обл.

Хмельницький р-н. с. Новославці

4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція)

реконструкція

5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, N телефону, П.І.Б. ГІПа) РДПТ Василенко Н.Ю.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 83 куб. м/добу

Відпуск води проводиться: цілодобово/за графіком з ___ до ___ годин.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води

повністю

(повністю, є відхилення за показниками _____)

3. Місцем підключення до водопровідної мережі Д = 110 мм є

водонапірна вежа з тиском у
точці підключення від 1,1 до 1,2 атм. (кгс/кв.см).

4. Мережа кільцева

(кільцева, тупикова)