



**ВИТЯГ**  
**з Реєстру будівельної діяльності**  
**щодо інформації про технічні умови**  
**Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва**

**Загальна інформація**

|                                                                |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Орган, що видав                                                | ТЕОФІПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (03356080) |
| Найменування об'єкта будівництва                               | Існуючої свердловини до централізованої системи водопостачання                  |
| Вид будівництва                                                | Реконструкція                                                                   |
| Реєстраційний номер                                            | TU01:1472-3217-8077-8528                                                        |
| Номер технічної умови                                          | №75                                                                             |
| Тип технічної умови                                            | приєднання до систем централізованого питного водопостачання                    |
| Дата набрання чинності                                         | 09.04.2026                                                                      |
| Дата технічної умови                                           | 09.04.2026                                                                      |
| Нормативний термін проєктування                                | З _____ по _____                                                                |
| Нормативний термін будівництва                                 | З _____ по _____                                                                |
| Нормативний термін введення об'єкта будівництва в експлуатацію | З _____ по _____                                                                |
| Статус документа                                               | Діючий                                                                          |

**Адреса**

|        |                                          |       |
|--------|------------------------------------------|-------|
| Адреса | Адреса згідно експериментального порядку | Наказ |
|--------|------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                |                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Хмельницька обл., Хмельницький район,<br>Теофіпольська територіальна громада, с.<br>Новоставці (станом на 01.01.2021), вулиця Шуляка<br>Василя | не присвоювалась | не<br>призначалась |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|

## Інформація про замовників

### Безпосередні замовники

| Назва                                                                                                                                                                                                                    | Контакти               | Місце реєстрації                                                                                                                                                 | Нотаріальна згода | Повірені        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Комунальне підприємство<br>"Теофіпольське виробниче<br>управління житлово-<br>комунального господарства"<br>Теофіпольської селищної<br>ради Хмельницького району<br>Хмельницької області<br>(03356080)<br>Юридична особа | +38(098)-428-<br>65-70 | УКРАЇНА, Хмельницька<br>обл., Хмельницький<br>район, Теофіпольська<br>територіальна громада,<br>с. Новоставці (станом на<br>01.01.2021), вулиця<br>Шуляка Василя | є<br>замовником   | Не<br>зазначено |

## Умови водопостачання

### Загальні відомості

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Потреба у воді, м3/добу                                           | 70         |
| Максимальні витрати, л/с                                          | 2          |
| Відпуск води проводиться                                          | Цілодобово |
| Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води | Повністю   |

### Місця підключення

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Місцем приєднання до водопровідної мережі є           | Колодязь свердловини |
| Діаметр труби, мм                                     | 50                   |
| Тиск у точці підключення, (кгс/см <sup>2</sup> ), від | 6                    |
| Тиск у точці підключення, (кгс/см <sup>2</sup> ), до  | 8                    |
| Мережа                                                | Кільцева             |
| На ділянці мережі, що проектується, встановити        | Інше                 |
| Рекомендований матеріал для труб вводу                | Поліетиленові труби  |
| Глибина закладання, м                                 | 1.2                  |

## Обладнання комерційного блоку

|                            |                |             |                                                        |
|----------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Місце установки лічильника | Тип лічильника | Діаметр, мм | Особливі умови                                         |
| Розподільчий колодязь      | Турбінний      | 50          | Сухе та доступне місце для здійснення контролю обліку. |

Начальник

(посада)

(підпис)

Пархоμεць Володимир Олександрович

(ПІБ)

Документ створено  
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.  
Дата створення: 09.04.2026



---

## Технічні умови

Реєстраційний номер

TU01:1472-3217-8077-8528

Редакція документа

№ 1 від 9.04.2026

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

09.04.2026

## Перелік підписантів

1. Пархомиць Володимир Олександрович ,Начальник

5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити вирізу арматури, колонки звар. мережі  
(пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо)
6. Рекомендований матеріал для труб вводу ПЕ
7. Глибина закладання 1,2-1,5 м (згідно із ДБН. В.2.5-74:2013  
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.»).
8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати лічильник, турбодис, ДУ 50  
(місце установки, тип водолічильника, діаметр)
10. Точка розподілу є центральна шахта

#### УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:  
а) середньодобове скидання стоків \_\_\_\_\_ куб.м/добу;  
б) максимальне скидання стоків \_\_\_\_\_ л/сек.;
2. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення Д = \_\_\_\_\_ мм є \_\_\_\_\_
3. Точка розподілу є \_\_\_\_\_
4. Особливі умови \_\_\_\_\_
5. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.
7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.
- Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Заступник начальника  
КП Теофіпольське ВУ ЖКГ



Кротеви́ч Т. І.



ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Черкаське ВУ ЖКГ  
Пархомець В. О.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 75  
від "09" Квітня 2026 року

На приєднання

існуючої артезіанської свердловини

(найменування об'єкта будівництва)

до централізованих систем водопостачання та водовідведення

с. Новоселівці

(найменування населеного пункту)

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник Н.П. Пархомець ВУ ЖКГ

2. Найменування об'єкта будівництва приведення існуючої  
артезіанської свердловини

3. Місцезнаходження об'єкта будівництва Ім'янивецьке обл.  
Хмельницький р-н, с. Новоселівці, вул. В.Шульго

4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція)

реконструкція

5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження,  
N телефону, П.І.Б. ГІПа) РПН Васильчовича Н.Ю

#### УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 70 куб. м/добу  
Відпуск води проводиться: цілодобово/за графіком з \_\_\_ до \_\_\_ годин.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води

повністю

(повністю, є відхилення за показниками \_\_\_)

3. Місцем підключення до водопровідної мережі Д = 50 мм є  
капозув свердловини з тиском у  
точці підключення від 6 до 8 атм. (кгс/кв.см).

4. Мережа кільцева  
(кільцева, тупикова)