



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕОФІПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»
ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Заводська, 9, селище Теофіполь, Хмельницький район Хмельницька область,
30602

тел. 0982297203 E-mail: kxteofipol@ukr.net код ЄДРПОУ 03356080

ДОВІДКА

про кількість потенційних споживачів централізованого водопостачання по вулицях
с. Новоставці

Станом на 15.07.2026 року, за результатами аналізу наявної інформації, визначено
кількість потенційних споживачів централізованого водопостачання по вулицях села
Новоставці:

№	Назва вулиці	Житлові будинки (споживачі)	Приватні установи (м³/міс.)	Бюджетні установи (м³/міс.)	Загальна кількість споживачів (м³/міс.)	Примітка
1	А. Ярошука	9	—	—	27(81)	—
2	В. Шуляка	23	3(61)	3(77)	50(150)	—
3	Дружба	4	—	—	6(18)	—
4	Пр.. Індустріальний	3	—	—	8(24)	—
5	Левицького	9	—	—	22(66)	—
6	Миру	10	—	—	27(81)	—

7	Молодіжна	11	—	—	26(78)	—
8	Набережна	26	—	—	49(147)	—
9	Новодачна	7	—	—	17(51)	—
10	Новосільна	19	—	—	44(132)	—
11	Паркова	7	—	—	13(39)	—
12	Подільська	6	—	—	12(36)	—
13	Польова	33	—	—	74(222)	—
14	Садова	26	1(50)	—	53(159)	—
15	Свободи	16	—	—	30(90)	—
16	Спортивна	20	—	—	38(114)	—
17	Центральна	83	2(6)	—	174(522)	—
18	Шевченка	7	—	—	19(57)	—
	Всього	319	6(117)	3(77)	689(2067)	—

Загальна потреба становить 2067 м³/місяць

Примітки:

1. 1 житловий будинок = 1 абонент.
2. Приватні установи враховуються як окремі точки підключення з підвищеним водоспоживанням.
3. До приватних установ відносяться: магазини, СТО, фермерські господарства, заклади харчування, інші суб'єкти господарювання.
4. Дані використовуються для розрахунку навантаження на мережу водопостачання.

Довідка видана для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво мереж централізованого водопостачання.

Начальник



Володимир ПАРХОМЕЦЬ