

7414

PROGRAF, MIROSLAV ANŽEL S.P.

Mladinska ulica 31

2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

MNENJE K PROJEKTNIM DOKUMENTACIJAM

Številka: 2024-MNPD-K-444

Datum: 18. 11. 2024
JAVNA KANALIZACIJA

Vloga podana dne: 6. 11. 2024

Za objekt: HODNIK ZA PEŠCE - NOVOGRADNJA

Občina: Pesnica pri Mariboru

**Investitor: OBČINA PESNICA, Pesnica 43a,
2211 Pesnica**

Ulica: Ranca

KO: Ranca

Parcele: 602/42, 602/40, 405/7

Dokumentacija: Projektna dokumentacija

Izdelal: IPG, Igor Pivec s.p.

Vrsta: IZN

Številka: 40-09/2024

Datum: pkt.24

Investitor oziroma izvajalec je dolžan upoštevati vsa zahtevana navodila projektne dokumentacije in veljavnih predpisov. V sklopu izvedbe je potrebno upoštevati predvsem točnost izgradnje kanalizacije v nadmorskih višinah, situativnem pogledu in zahtevah tesnosti.

Investitor je dolžan predložiti vzdrževalcu javne kanalizacije za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja 14 dni pred tehničnim pregledom objekta naslednje:

- podatke o izvajalcu gradbenih del in nadzorniku,
- potrjen izvod projekta, ki se nanaša na kanalizacijo,
- izvod gradbenega dovoljenja po katerem se je objekt gradil,

Za večja odstopanja od projektne rešitve je potrebno izdelati novelacijo in jo podati v pregled za ponovno Mnenje.

- Pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji podajamo kot Koncesionar - vzdrževalec javne kanalizacije in na podlagi 42. in 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 133/23) in Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Pesnica (MUV št.14/2012).

Posebni pogoji:

Predmet predložene zahteve in dokumentacije je novogradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti R2 437/0268, s priključkom javne poti JP 810101 na regionalno cesto R2 437/0268.

- Pred pričetkom del je potrebno opraviti zakoličbo vodov javne kanalizacije ter požiralniških zvez odvodnjavanja javnih površin, ter zagotoviti ustrezne odmike!

- Na območju ureditve se meteorne vode cestnih površin odvajajo preko meteorne odvodnje, odprtega jarka, razpršeno po terenu oz. v že obstoječi obcestni jarek.


- V fazi izvajanja del je potrebno predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito in zavarovanje infrastrukture javne kanalizacije!

- Vse morebitne poškodbe obstoječe javne kanalizacije vsled predvidenih posegov, bo moral odpraviti investitor!

Mnenje preneha veljati, če v enem letu od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Postopek vodil(-a):

Sabina Veronek



direktor družbe:

mag. Andrej Rihter



Matej

Majerič

Digitalno podpisal
Matej Majerič

Datum: 2024.11.19
07:18:48 +01'00'