

PLANING BIRO KRANJ D.O.O.
BLEIWEISOVA CESTA 6
4000 KRANJ



številka: JPE-351-574/2026-005
datum: 22. 06. 2026

vaš znak: vloga z dne 3.6.2026
DISTRIBUCIJSKI SISTEM PLINA

Na osnovi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v **Občini Dobrova - Polhov Gradec** (Uradni list RS, št. 77/2012) in Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/2021, 121/2022) izdajamo

SOGLASJE H GRADNJI

za objekt: REKONSTRUKCIJA ULICE VLADIMIRJA DOLNIČARJA
na lokaciji: OBČINA DOBROVA – POLHOV GRADEC, katastrska občina št. 1994 – DOBROVA, parc. št. PO PROJ. DOK. (3114/11, 1393/3,...)
investitor: OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, STARA CESTA 13, 1356 DOBROVA

Na osnovi predložene projektne dokumentacije: PZI (ŠT. P-3381, SEPTEMBER 2025, PLANING BIRO KRANJ D.O.O., DOPOLNITEV JUNIJ 2026) izdajamo soglasje h gradnji za zgoraj navedeni objekt.

Na območju načrtovanih del poteka obstoječ distribucijski sistem plina, kot je razvidno iz situacije omrežja (rdeča črtkana črta). Načrtovana dela posegajo v varovalni pas distribucijskega sistema plina (plinovod S3100 PE160, S3120 PE63, priključni plinovodi).

Pred in med gradnjo mora investitor:

- najmanj 1 teden pred začetkom del pisno naročiti Energetiki Ljubljana, Katastrska služba (kontaktna oseba je g. Miha Kuzmič tel.: 01/5889-602 ali 041 527-450), zakoličbo distribucijskega plinovodnega omrežja (v naročilu morate obvezno navesti naš znak),
- najmanj 1 teden pred začetkom del pisno naročiti Energetiki Ljubljana, Distribucijska služba (tel.: 01/5889-411) nadzor nad izvajanjem del na področju distribucijskega plinovodnega omrežja (v naročilu morate obvezno navesti naš znak).

Gradbena dela v bližini distribucijskega plinovodnega omrežja (vzporedna vodenja, križanja, itd.) je treba obvezno izvajati z ročnim izkopom.


Križanje in vzporedna vodenja komunalnih napeljav z distribucijskim plinovodnim omrežjem je treba izvesti v skladu z načrtom, ki je osnova za izdajo tega soglasja in v skladu z veljavnimi predpisi. Pred zasutjem gradbene jame je treba obvestiti Energetiko Ljubljana, Distribucijska služba (tel.: 01/5889-411), da bo preveril ali je zavarovanje in križanje z distribucijskim plinovodnim omrežjem pravilno izvedeno.

To soglasje in situacijski načrt z vrisanim distribucijskim plinovodnim omrežjem mora biti obvezno na gradbišču.

Vsako poškodbo distribucijskega plinovodnega omrežja mora investitor oz. izvajalec takoj javiti Energetiki Ljubljana, Sektor za oskrbo s plinom (tel.: 01/5889-446).

Vsi stroški zakoličbe, nadzora, zaščite, premestitve, popravil na omrežju, izgub plina in drugi stroški, ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremenijo investitorja objekta.

Situacija omrežja:



To soglasje velja dve leti od datuma izdaje. Priloženo dokumentacijo smo obdržali za svojo evidenco.

Soglasje pripravil:

Peter Stopar

**Peter
Stopar**
Digitalno podpisal Peter
Stopar
Datum: 2026.06.22
12:14:01 +02'00'

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje

Boštjan Kuzman

Vodja izdaje soglasij

**Boštjan
Kuzman**
Digitalno podpisal
Boštjan Kuzman
Datum: 2026.06.22
12:20:31 +02'00'

Sektorja za investicije in razvoj

**Aleš
Cjuha**
Digitalno podpisal
Aleš Cjuha
Datum: 2026.06.22
12:34:58 +02'00'

V vednost:

-JPE-351-574/2026-005

-JPE-351-1308/2025

-S3100

-S3120

 **energetika ljubljana**

*Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova 62, 1001 Ljubljana 1/14*