



K PROJEKT L d.o.o.
Tbilisijjska 61
1000 Ljubljana

Vaš znak:

Naš znak:
S639/23

Datum:
28. november 2023

V zvezi z vašo vlogo z dne 16.11.2023 in na podlagi pooblastila Mestne občine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave št. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006, vam izdajamo **naslednje pogoje**, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta za objekt:

REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE

1. Pri izvedbi komunalnih priključkov je potrebno pri morebitnem križanju z napeljavami javne razsvetljave zagotoviti ustrezne odmike in zaščito.
2. Vse prestavitve in zaščite elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščen vzdrževalec javne razsvetljave.
3. Vse novogradnje javne razsvetljave v javni rabi je potrebno reševati projektno v sodelovanju s koncesionarjem.
4. Za vse novogradnje, prestavitve in dopolnitve objektov in naprav javne razsvetljave je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo z upoštevanjem pogojev:
 - razmejitev javnih in funkcionalnih površin
 - stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstoječe naprave na obravnavanem območju
 - izhodišča podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano območje
 - tipizacijo opreme za območje MOL vključno z opremo za daljinsko vodenje razsvetljave ter implementacijo prometnih in vremenskih podatkov
 - usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
 - energetska učinkovitost razsvetljave
 - usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo
5. Na projekt za izvedbo je potrebno pridobiti pozitivno strokovno mnenje.


Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje. Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projektnimi pogoji je kontaktna oseba Hyrije Prokš (01/58-63-600 ali soglasja@jr-lj.si).

Priloge:

- 2x









Lep pozdrav!

Pripravila:
Hyrije Prokš dipl.upr.org.



Izvršni direktor:
David Šket



0		1		2		3		4		
A B C D E F	križanje CR s TK vodom  100-150 100-150 CR - PVC cev kabel CR d zaščitna cev (PVC, PE) TK kabel 100-150 100-150 d > 30 cm kot križanja min 45-90				paralelni potek kabla CR in TK voda  kabel CR TK kabel d d > 50 cm				A	
	križanje CR s kanalizacijo  150 150 CR - PVC cev kabel CR d kanalizacija d > 30 cm za priključno kanalizacijo d > 50 cm za magistralno kanalizacijo				paralelni potek kabla CR in kanalizacije  kabel CR kanalizacija d d > 50 cm				B	
	križanje CR s plinovodom  100 100 CR - PVC cev kabel CR d plinovod d > 40 cm za plinovod 1-16bar posebni pogoji za plinovode večjih dimenzij d > 100 cm za toplotovod brez zaščitnih ukrepov d > 10 cm za toplotovod z zaščitnimi ukrepi				paralelni potek kabla CR in plinovoda  kabel CR plinovod d d > 40 cm za plinovod 1-16bar posebni pogoji za plinovode večjih dimenzij				C	
	križanje CR z vodovodom  100 100 CR - PVC cev kabel CR d vodovod d > 30 cm za priključni vodovod d > 50 cm za magistralni vodovod				paralelni potek kabla CR in vodovoda  kabel CR vodovod d d > 50 cm za priključni vodovod d > 150 cm za magistralni vodovod				D	
							E			
							F			
		 JAVNA RAZSVETLJAVNA d.d. Ljubljana e. 28/3, 1251 LJUBLJANA		NAZIV : KRIŽANJE KOMUNALNIH VODOV PRILOGA				RISBA: P. LIST:		

IZRIS IZ KATASTRA



Datum: 27.11.2023

Naslov: Zalošla

Merilo 1: 4000



JRL
Javna razsvetljava d.d.
Litijška cesta 263
1000 Ljubljana

LEGENDA

	Cevi		JR Trafo postaje		JR Jaški
	Podzemni		JR Prižigališča		JR Svetilke
	Nadzemni		JR Nosilci		Krmilna omarica


IZRIS IZ KATASTRA



Datum: 27.11.2023

Naslov: Zaloška

Merilo 1: 4000



JRL
Javna razsvetljava d.d.
Litijska cesta 263
1000 Ljubljana

LEGENDA

	Cevi		JR Trafo postaje		JR Jaški
	Podzemni		JR Prižigališča		JR Svetilke
	Nadzemni		JR Nosilci		Krmlina omarica

IZRIS IZ KATASTRA

