



skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si



K PROJEKT L d.o.o.
TBILISIJSKA ULICA 61
1000 LJUBLJANA



Ljubljana, 12.12.2023

Št. dokumenta: VOK-351-4904/2023-004

Št. soglasja: S-2137-23K

PROJEKTNI POGOJI - KANALIZACIJA

Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE

Katastrska občina: SLAPE, MOSTE

Parcelna št.: PO SEZNAMU

Naslov objekta: Zaloška cesta, Ljubljana

Projektna dokumentacija: DPP št.: U 11/2194-23, K PROJEKT L d.o.o., november 2023

Kanalizacijsko omrežje: mešan sistem

Varstveni pas vodnih virov: ni v območju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vloge: 17.11.2023

Projektne pogoje izdajamo na osnovi vaše vloge, na osnovi 42. člena Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/21), na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 27. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 9/2018), kot sledi:

A. Splošno o predmetni gradnji:

- Na območju Zaloške ceste je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje v mešanem sistemu. Na podlagi pregleda kanalov s TV kamero je razvidno, da so na nekaterih odsekih kanali poškodovani in bi jih bilo potrebno obnoviti.
- V sklopu predvidene rekonstrukcije Zaloške ceste naj se predvidi tudi delna obnova posameznih kanalov. V ta namen se bo na JP VOKA SNAGA d.o.o. izdelala projektna naloga za obnovo kanalizacije. Za izdelavo PN nam mora projektant ceste posredovati podloge v dwg. formatu (situacije in prečne prereze).
- Potek javnega kanalizacijskega omrežja je razviden v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (<http://www.e-prostor.gov.si/>). Natančnejše katastrske podatke o potekih kanalizacijskega omrežja, si lahko pridobite v katastru JP VOKA SNAGA d.o.o. (tel. 01 58 08 374 ali 01 58 08 385), v času uradnih ur



Registrirano pri Okrožnem Sodišču v Ljubljani,
VI. Št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,
Osnovni kapital 99.836.586,10 EUR

4. Podatke o projektih kanalizacijskega omrežja lahko pridobite v arhivu JP VOKA SNAGA d.o.o. (tel. 01 58 08 375), v času uradnih ur.
5. Za obravnavano območje je izdelana sledeča projektna dokumentacija:
 - Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje logističnega centra ob Letališki cesti (OPPN 412 Železniška tovorna postaja Ljubljana-del). PN za PGD in PZI, št.: 2738V, 3382K, JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., sep. 2017.
6. Upoštevanji morajo biti predpisani odmiki od obstoječe javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov. Križanja komunalnih vodov in kanalizacije morajo biti izvedena tako, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in rekonstrukcija kanalizacije ter ostalih komunalnih vodov, objektov in naprav:
7. Vertikalni odmiki med kanalom in drugimi podzemnimi napeljavami (merjeno od medsebojno najbližje stene kanala in drugega voda) ne smejo biti manjši od 0,3 m.
8. Horizontalni odmiki (merjeno od medsebojno najbližje stene kanala in drugega voda):
 - vodovod – kanal za komunalno odpadno vodo in mešani sistem: 1,5 m
 - vodovod – kanal za padavinsko vodo: 1,0 m
 - plinovod, vročevod, elektrokabli, kabli javne razsvetljave in telekomunikacijske napeljave: 1,0 m
 - od dreves: 2,0 m
 - od grmičevja: 1,0 m
 - od podzemnih temeljev objekta: 1,5 m.
9. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.
10. Upoštevati je potrebno Zakon o urejanju prostora, ZUreP-3 (Ur. l. RS št. 199/21).
11. Upoštevati je potrebno Gradbeni zakon GZ-1 (Ur. l. RS št. 199/21).
12. Upoštevati je potrebno Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40).
13. Upoštevati je potrebno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS št. 64/12, 64/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2).
14. Upoštevati je potrebno Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2).
15. Upoštevati je potrebno Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23).
16. Upoštevati je potrebno Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Ur. l. RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18).
17. Upoštevati je potrebno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2).
18. Upoštevati je potrebno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2).
19. Upoštevati je potrebno Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 9/2018).



**VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

B. Za pridobitev mnenja nam dostavite projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD) za

1. rekonstrukcijo Zaloške ceste, ki mora upoštevati rešitve obnovljene javne kanalizacije na obravnavanem območju podane v projektni nalogi (PN), ki jo bo izdelala razvojna služba JP VOKA SNAGA d.o.o..

Projektni pogoji veljajo dve leti od izdaje.

Pripravil/a: **Željko Mesarić**

Vodja službe soglasij in katastra:

Uroš Srčnik

Vodja tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko



