

Omrežje in infrastruktura
Operativa dostopovnih omrežij
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje
TKO osrednja Slovenija 1
Stegne 19, 1000 Ljubljana

19.02.2026



TelekomSlovenije



09292026021201074

PROTIM RŽIŠNIK PERC D.O.O.
POSLOVNA CONA A 2

Številka: 154497-LJ-16847-MB
Vaš znak: K 161830
Datum: 12.2.2026

4208 ŠENČUR

Zadeva: IZGRADNJA FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE OB CESTI BOŠTJANA HLADNIKA V KRAJNJU

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22), na zahtevo vlagatelja, MNENJE št.: 154497-LJ-16847-MB.

Dokument vam pošiljamo v prilogi tega dopisa.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Branko Domjanič, tel.: 04 260 4323, e-pošta: branko.domjanic@telekom.si

Pripravil:
Marko Bukovac

Žig: Vodja TKO osrednja
Slovenija 1
Peter Goršič



Priloga: MNENJE št.: 154497-LJ-16847-MB

V vednost: naslov, arhiv



18.05.2019

18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019

18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
18.05.2019



PRILOGA 10A

**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja: Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Omrežje in infrastruktura Operativa dostopovnih omrežij Telekomunikacijsko kabelsko omrežje TKO osrednja Slovenija 1 Stegne 19, 1000 Ljubljana
št. mnenja	154497-LJ-16847-MB
Datum	12. 02. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Marko Bukovac
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Peter Goršič
podpis	

INVESTITOR**INVESTITOR 1**

ime in priimek ali naziv družbe MESTNA OBČINA KRANJ

naslov ali poslovni naslov družbe SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe Protim Ržišnik Perc d.o.o.

naslov ali poslovni naslov družbe Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur



PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje IZGRADNJA FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE OB CESTI
BOŠTJANA HLADNIKA V KRANJU

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta K 161830
datum izdelave april 2024
projektant (naziv družbe) Protim Ržišnik Perc d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila
datum izdelave poročila
izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

Pred začetkom gradnje je potrebno zakoličiti in zaščititi obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. Križanje kanalizacije je potrebno izvajati pod nivojem obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja. Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim elektronskim komunikacijskim omrežjem je obvezen odmik 1 m od roba izkopanega jarka. Pred pričetkom del v zvezi z zaščito in prestavitvijo elektronskih komunikacijskih kablov je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, izvajalec oziroma investitor o tem dolžan obvestiti Telekom Slovenije, d.d.

Dela v bližini elektronskega komunikacijskega omrežja izvajati ročno. Stroški bremenijo investitorja.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
Branko Domjanič, tel.: 04 260 4323, e-pošta:
branko.domjanic@telekom.si

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna
utemeljitve)

Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d.

Prva točka 2. odstavka 17. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) določa, da širina varovalnega pasu elektronskega komunikacijskega omrežja poteka za linijski objekt na vsako stran od osi linijskega komunikacijskega voda in znaša tri metre.

Iz priložene projektne dokumentacije je razvidno, da bo predvidena gradnja potekala v varovalnem pasu obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, d.d.

Izdajamo pozitivno mnenje.



Mnenje velja eno leto od dneva njegove izdaje.

[]

obrazložitev mnenja z navedbami
strokovnih in pravnih podlag za
odločitev je v prilogi

PRILOGA

[]

Obrazložitev



