



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Hajdrihova ulica 28 c. 1000 Ljubljana

T: 01 478 31 00
F: 01 478 31 99
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si



MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA

Projeto dne:	29. 06. 2018	Sig. znak:
Vredn.:		Priloge:
Številka zadeve:		

Številka: 35532-110/2018
Datum: 28. 6. 2018
Datoteka: MOMurskaSobota

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju upravni organ), izdaja na podlagi 127. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1) v postopku izdaje vodnega dovoljenja na vlogo stranke MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, KARDOŠEVA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA, davčna št.: 32339828, naslednje

VODNO DOVOLJENJE

1. Stranki MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, KARDOŠEVA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA se dovoli neposredna raba vode za pridobivanje toplote, klasifikacijska št. vrste rabe vode: 4.1.1., za ogrevanje stavbe na zemljišču parc. št. 5057/2, k.o. 105 - M. Sobota iz vodnega vira, na mestu določenem z Gauss-Krügerjevimi koordinatami:

- črpanje vode iz vrtine: VVP-1/18 Y = 589656, X = 166710, Z ~ 188 m.n.m., zemljišče s parc. št. 5057/2, k.o. 105 - MURSKA SOBOTA, občina Murska Sobota
- črpanje vode iz vrtine: VVP-2/18 Y = 589656, X = 166696, Z ~ 188 m.n.m., zemljišče s parc. št. 5057/2, k.o. 105 - MURSKA SOBOTA, občina Murska Sobota
- vračanje vode v vrtino: VVP-3/18 Y = 589657, X = 166667, Z ~ 188 m.n.m., zemljišče s parc. št. 5057/2, k.o. 105 - MURSKA SOBOTA, občina Murska Sobota
- vračanje vode v vrtino: VVP-4/18 Y = 589658, X = 166656, Z ~ 188 m.n.m., zemljišče s parc. št. 5057/2, k.o. 105 - MURSKA SOBOTA, občina Murska Sobota

v obsegu največ 5,00 l/s in največ 76.000 m³/letno (osnova za obračun plačila za vodno pravico) oziroma 352,94 MWh/letno.

2. Stranka mora pri izvajanju vodne pravice upoštevati naslednje pogoje:

- Vso načrpano vodo s spremenjeno temperaturo mora vračati nazaj v vodonosnik preko ponikovalnih vrtin VVP-3/18 in VVP-4/18.
- Na primernem mestu, med iztokom iz vrtine in toplotnim izmenjevalcem, mora imeti nameščeno merilno napravo za ugotavljanje dejansko odvzete količine vode iz vodnjaka tako, da je možno vsak trenutek preveriti trenutno in skupno odvzeto količino vode, določeno v 1. točki izreka te odločbe. Obe meritvi odvzete vode je treba opraviti vsaj enkrat tedensko in ob vsaki meritvi zabeležiti datum in uro izvedene meritve.
- Zagotoviti mora monitoring nivojev podzemne vode v vodnjaku ali ponikovalni vrtini. Vse meritve je treba opravljati vsaj enkrat tedensko in ob vsaki meritvi zabeležiti datum in uro izvedene meritve. V primeru režima črpanja s prekinitvami zabeležiti nivo podzemne vode v vodnjaku ali ponikovalni vrtini tudi neposredno pred naslednjim ciklusom črpanja in med njim.
- Rezultate meritev mora hraniti ves čas trajanja vodne pravice in jih predložiti na vpogled ministrstvu oziroma inšpektorju, pristojnemu za vode.
- Izdelati mora letni diagram, kjer so v ustreznem merilu na listu (formata A4 ali A3) grafično prikazane vse meritve ter ga poslati Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, do konca januarja za preteklo leto.

3. To vodno dovoljenje se izdaja za določen čas do 30. 5. 2048, preneha pa veljati, če stranka v dveh