

TLORIS PRITLIČJA

VENTILATOR ODVODNI
SIKU:
tip: Quiet-Q-Style TH
V_{odv}=90 m3/h
U =230V/50Hz
Pe=7,5W

Ventilator z rekuperatorjem
SIKU ARIA :
tip: ECO PLUS
V_{odv}=50m3/h
V_{rek}=25m3/h
U =230V/50Hz
Pe=8W

VENTILATOR ODVODNI
SIKU:
tip: Quiet-Q-Style TH
V_{odv}=90 m3/h
U =230V/50Hz
Pe=7,5W

Ventilator z rekuperatorjem
SIKU ARIA :
tip: ECO PLUS
V_{odv}=50m3/h
V_{rek}=25m3/h
U =230V/50Hz
Pe=8W

Ventilator z rekuperatorjem
SIKU ARIA :
tip: ECO PLUS
V_{odv}=50m3/h
V_{rek}=25m3/h
U =230V/50Hz
Pe=8W

Kuhinjska napa z odvodnim
ventilatorjem kot naprimer:
ELICA ELITE 14 LUX WH A60

Vratna prezračevalna rešetka
425 x125mm ---spoidaj 20cm
od tal (vgradnja 6x)

25

BIRO BIŠČAK d.o.o. TProjekiranje, nadzor, svetovanje mag. Tomaz Biščak u.d.i.a. Uš. 1. maja 12, 6230 Postojna Tel.: 05 7203645 mob: 041 280 615 Email: tomaz.biscak@biol.net Email: energetska@biol.net © Vsebina je avtorska lastnina podjetja ENERGETIKA B.B.				VSEBINA PRIKAZ STANJA MERILO		PREZRAČEVANJE SERVISNI OBJEKT 1:50			
				NAČRT		STROJNE INŠTALACIJE			
				NAROČNIK NASLOV		OBČINA POSTOJNA LJUBLJANSKA c.4 6230 POSTOJNA			
				OBJEKT ZA GRADNJO LOKACIJA		NOVGRADNJA JAVNIH SANITARIJ / SERVISNI OBJEKT parc. št. 1648/8, 1648/11, 1648/12, 1648/13,1648/14, 1648/15 K.O. Kačja vas			
	IME	ID. ŠTEV.	PODPIS	VRSTA PROJEKTA PZI	DATUM December 2025	ŠT. PROJEKTA 21/2022	ŠT. NAČRTA 4/2025	ŠT. RISBE 4	
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	mag. Tomaz BIŠČAK u.d.i.a.	A - 1529							
ODGOVORNI PROJEKTANT	Branko BIŠČAK d.i.s.	S - 0465							
OBDELAL	Branko BIŠČAK d.i.s.	S - 0465							