

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POJASNILO št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**MENJAVA POLNIL NA PROTIHRUPNI OGRAJI ARJA VAS - VRANSKO IN NA
VIADUKTU IVANJE SELO TER ZAMENJAVA JVO NA VIADUKTU IVANJE SELO**

(int. ev. št. 000152/2026)

Avgust 2026

V skladu s točko 10. Poglavja 1 razpisne dokumentacije s tem pojasnilom odgovarjamo na vprašanja potencialnih ponudnikov.

Vprašanje št. 1:

Spoštovani, na podlagi pregleda razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo »Menjava polnil na protihrupni ograji Arja vas - Vransko in na viaduktu Ivanje selo ter zamenjava JVO na viaduktu Ivanje selo, št. JN006490/2026-SL1/01« ugotavljamo, da ta v več bistvenih delih ni usklajena z veljavnimi predpisi, pravili stroke ter tehničnima specifikacijama Ministrstva za infrastrukturo TSPI P.03.421:2026 – Projektiranje protihrupnih konstrukcij na prometnicah in premostitvenih ter drugih objektih in TSPI V.03.423:2026 – Vzdrževanje protihrupnih konstrukcij na prometnicah in premostitvenih ter drugih objektih.

Med drugim so predvideni stebri HEA 120, čeprav TSPI določa najmanj HE(A,B,M) 160. Obenem ni predvideno ustrezno varovanje panelov pred izpadom na viaduktu. Pri zamenjavi stebrov in posegih v sidranje prav tako ni predviden zahtevan načrt oziroma tehnološki elaborat sanacije. Razpisna dokumentacija nadalje ne določa konkretnih zahtev in dokazil glede akustičnih in mehanskih lastnosti panelov, niti ne predvideva akustičnih meritev oziroma preverjanja doseženih zvočnih lastnosti po izvedbi. Prav tako za PHO na viaduktu ni predvidena oziroma opredeljena ozemljitev in galvanska povezanost kovinskih delov konstrukcije ter pripadajoče kontrolne meritve, kot jih določa TSPI.

Glede na navedeno ocenjujemo, da razpisna dokumentacija ne določa zadostnih minimalnih tehničnih in kakovostnih zahtev, s katerimi bi bilo mogoče zagotoviti ustrezno kakovost, varnost, trajnost in funkcionalnost izvedenih del. Posledično dopušča izvedbo z materiali in rešitvami različnih kakovostnih ravni, ne da bi imel naročnik v razpisni dokumentaciji določene ustrezne kriterije in dokazila za preverjanje njihove skladnosti in kakovosti.

Naročnika zato pozivamo, da navedena neskladja preveri ter razpisno dokumentacijo ustrezno dopolni oziroma uskladi z veljavnimi predpisi in navedenima tehničnima specifikacijama ter določi takšne tehnične zahteve, dokazila in postopke preverjanja, ki bodo zagotavljali zahtevano kakovost, varnost, trajnost in funkcionalnost izvedenih del. Lep pozdrav

Odgovor št. 1:

Pojasnjujemo, da je predmet javnega naročila izvedba vzdrževalnih del, katerih namen je zagotoviti nadaljnje varno in funkcionalno obratovanje obstoječih protihrupnih ograj zaradi dotrajanosti posameznih elementov. Predmet naročila zato obsega predvsem zamenjavo dotrajanih polnil protihrupnih ograj, ne pa celovite rekonstrukcije oziroma nadgradnje protihrupnih konstrukcij.

Predmet naročila tako ni celovita zamenjava oziroma prenova obstoječih protihrupnih konstrukcij, temveč izvedba manj zahtevnih vzdrževalnih posegov na dotrajanih oziroma poškodovanih elementih v obsegu, potrebnem za ohranitev njihove varnosti in funkcionalnosti. Celovita obnova oziroma rekonstrukcija predmetnih protihrupnih konstrukcij je predvidena v okviru ločenih obnovitvenih posegov in ni predmet tega javnega naročila. Prav zaradi narave predmetnega naročila je predvidena zgolj zamenjava polnil protihrupnih ograj, medtem ko zamenjava stebrov ni predvidena, razen v primerih, ko so posamezni stebri poškodovani oziroma njihovo stanje ne omogoča nadaljnje varne uporabe.

Namen naročila je zagotoviti pravočasno in nujno sanacijo dotrajanih elementov protihrupnih ograj ter s tem ohraniti njihovo funkcionalnost do izvedbe predvidenih celovitih obnov posameznih objektov in odsekov.

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.