

ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 7/21 in 41/22 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **6. 1. 2023** izdaja

DROMOS D.O.O.
PODBREG 2

5220 TOLMIN

PROJEKTNE POGOJE št. 1384244

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: Izgradnja pločnika Mali vrh ob LC 024652 Cundrovec - Mali vrh, od priključka za poslovno dejavnost pri hišni št. 1A, do križišča z R3-676/2204 Sp. Pohanca - Kapele, čez naselje Mali vrh, št. D242, 1.10.2022

Izdelovalec projekta: DROMOS D.O.O., PODBREG 2, 5220 TOLMIN

Investitor: OBČINA BREŽICE, CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 BREŽICE

Objekt: Izgradnja pločnika Mali vrh ob LC 024652 Cundrovec - Mali vrh, od priključka za poslovno dejavnost pri hišni št. 1A, do križišča z R3-676/2204 Sp. Pohanca - Kapele, čez naselje Mali vrh

Katastrska občina	Parcelne številke
1277 - MALI VRH	Po projektu

S predvideno izgradnjo pločnika se posega v varovalne pasove zemeljskih električnih kablov in srednje napetostno nadzemno električno omrežje.

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO CELJE, d.d. (robert.gabric@elektro-celje.si)
2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

III. OSTALI POGOJI

Vse nizkonapetostne električne kable je potrebno pred začetkom kakršnih koli del zakoličiti in je potrebno na mestu križanja s pločnikom kable položiti v plastično cev fi 160 mm in cev zaščititi s plastjo betona s čimer se doseže mehanska zaščita kabla. Slednje je potrebno v primeru, da električni kabli še niso mehansko zaščiteni in se bo isto ugotovilo ob priliki zakoličenja ali pri samih delih. Cev mora segati minimalno 1,5m izven skrajnega roba pločnika. O slednjem je potrebno zapisati v gradbeni dnevnik in na ta način zapisati dejansko stanje in morebitna potrebna dela.

V projektu je potrebno izrisati detajlni načrt križanja pločnika z nizkonapetostnimi električnimi kabli ob upoštevanju, da je vkopna globina kablov minimalno 0,8m in kot takšna mora ostati tudi po izgradnji pločnika.

Glede nadzemnih srednje napetostnih električnih vodov pa mora varnostna višina v križni razpetini med najnižjim nadzemnim električnim vodnikom in pločnikom znašati minimalno 6 m, kar je v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (Uradni list RS, št. 60/19).

Za vsa križanja pločnika z srednje napetostnim nadzemnim električnim omrežjem je potrebno izrisati prečne profile križanja in v primeru, da se ugotovi, da z obstoječimi stojnimi mesti ni zadoščeno pogoju glede varnostne višine, je potrebno stojna mesta nadzemnega električnega omrežja zamenjati z novimi stojnimi mesti ustreznih višin in na ta način zadostiti predpisanemu pogoju glede varnostne višine.

Vse stroške v zvezi z ureditvijo električnih vodov in naprav vsled predvidene izgradnje pločnika nosi investitor. Slednje je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Dela pa bo po predhodnem naročilu na stroške investitorja izvedlo Elektro Celje, d.d.. Slednje utemeljujemo s tem, da se posega v osnovna sredstva Elektro Celje, d.d. in kot na takšnih lahko dela izvaja samo Elektro Celje, d.d..

Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. S tem v zvezi je med drugim potrebno omejiti vsako približevanje oseb ali orodja ali gradbenih strojev in njih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m. V varovalnih pasovih električnih vodov in naprav ni dovoljeno deponiranje materiala ter postavljanja gradbiščnih kontejnerjev in podobno. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati izključno pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d..

Ves čas izgradnje pločnika je potrebno elektro Celje, d.d. zagotoviti stalen in nemoten dostop do vseh tras električnih vodov in lokacij električnih naprav.

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih vodih in napravah kot posledica predvidene izgradnje pločnika bremenijo investitorja ali izvajalca del.

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektro Celju, d.d., lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu s 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Vsa dela v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja se lahko izvajajo samo na način in pod pogoji določenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu s 14. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je potrebno od Elektro Celje, d.d., pridobiti mnenje k projektu. K vlogi je potrebno priložiti projekt izgradnje pločnika.

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Krško, 6. 1. 2023

Pripravil/-a:

Branko Mijoković, dipl. ekon. - posl. inf. (VS)

Služba za razvoj:

DAVID POČIVAVŠEK, univ. dipl. inž. el.



Vrhnjarska 2a, 3000 Celje

Poslano:

① DROMOS D.O.O., PODBREG 2, 5220 TOLMIN
- Arhiv

Priloga:

- Potek NN in SN vodov