



RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo naročila male vrednosti

Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.
Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 VELENJE

Predmet: »Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline«

Štev. dok.: KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

Vodja naročila: Andreja Mešter

Direktor: Mag. Gašper Škarja

Datum izdelave: 25. 8. 2026



Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Koroška cesta 37/b
3320 Velenje



RAZPISNA DOKUMENTACIJA VSEBINA

1	NAROČNIK	4
2	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4
3	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4
4	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	5
5	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	6
6	PРАВNA PODLAGA	6
7	DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE	6
8	OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	6
9	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	7
9.1	Razlogi za izključitev	7
9.2	Določitev tehničnih in drugih elementov javnega naročila	10
10	MERILO	10
11	PONUDBA	10
11.1	Ponudbena dokumentacija	10
11.1.1	Predračun	11
11.1.2	Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte	12
11.1.3	Tehnične karakteristike predmeta naročila	12
11.1.4	Izjava o dobavi in garanciji	12
11.1.5	Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov... ..	12
11.1.6	Soglasje podizvajalca za neposredna plačila	13
11.1.7	Podatki za potrebe preverjanja fizičnih oseb v kazenski evidenci	13
11.1.8	IZJAVA 1 – Izjava o omejitvah poslovanja	13
11.1.9	IZJAVA 2 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ..	13
11.1.10	Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1)	13
11.1.11	Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2)	14
11.2	Ostala določila za pripravo ponudbe	14
11.2.1	Skupna ponudba	14
11.2.2	Ponudba s podizvajalci	16
11.2.3	Variantne ponudbe	17
11.2.4	Jezik ponudbe in valuta	17
11.2.5	Veljavnost ponudbe	17
11.2.6	Stroški ponudbe	17
11.2.7	Protikorupcijsko določilo	17

11.2.8	Zaupnost ponudbene dokumentacije in varstvo osebnih podatkov.....	17
12	OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA.....	18
13	ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA.....	18
14	POGODBA.....	18
15	PRAVNO VARSTVO.....	18
16	OPIS PREDMETA NAROČILA.....	20



1 NAROČNIK

To naročilo izvaja KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o., Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 VELENJE (v nadaljevanju: naročnik) po pooblastilu v imenu in za račune Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki.

V razpisni dokumentaciji se uporablja termin »naročnik«, ki pomeni izvajalca predmetnega javnega naročila.

Naročnik vabi ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

»Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline«

Število sklopov	Naziv sklopov
SKLOP 1	Reduktor za pogon krtač
SKLOP 2	Črpalka za interno črpališče
SKLOP 3	Puhalo peskolova
SKLOP 4	Črpalka za pesek
SKLOP 5	Kolesa za mostno posnemalo
SKLOP 6	Črpalka v bazenu septike - EX
SKLOP 7	Črpalka za črpanje vode v biofiltracijo
SKLOP 8	Mešalo blata v zalogovniku blata
SKLOP 9	Merilnik nivoja – grablje in črpališča
SKLOP 10	Plovna stikala
SKLOP 11	Merilnik nivoja – gnilišče
SKLOP 12	Merilnik nivoja – zalogovnik
SKLOP 13	Elektropnevmatski pozicioner

Obseg in vsebina naročila sta razvidna iz točke 16 razpisne dokumentacije »Opis predmeta naročila«, predračuna, specifikacije predračuna, vzorca pogodbe in drugih prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

3 NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/2020, 80/2020, 152/2020, 175/2020, 15/2021, 112/2021, 121/2021, 206/2021-ZDUPŠOP, 10/2022, 74/2022, 100/2022, 28/2023, 88/2023 - ZOPNN-F, 95/2023, 131/2023 – ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/2023, 1611/2023, Uradni list RS, št. 83/2025 – ZOUL, Uradni list Evropske unije, št. 2310/2025, 2310/2025; v nadaljevanju ZJN-3), izvede postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo na osnovi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, za posamezen sklop sklenil pogodbo z gospodarskim subjektom, ki bo oddal dopustno ponudbo.

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za katere sklope se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazec Predračun navedel ceno.

Za vsakega od sklopov se zahteva izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v 9. točki te razpisne dokumentacije. Ostale zahteve naročnika (Opis predmeta naročila), morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane za posamezen sklop. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika in oddal naročilo po posameznem sklopu.

4 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN <https://ejn.gov.si> **najkasneje do 8. 9. 2026 do 10.00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v informacijskem sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik v informacijski sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun« v obliki pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Ponudnik mora ostale dokumente ponudbene dokumentacije naložiti v informacijski sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Dokumenti, ki se naložijo v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« pa so (če se zahteva podpis) lahko podpisani fizično in skenirani kot .pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. .tif, .jpg), lahko pa so podpisani elektronsko ali naloženi kot .pdf dokument.

Naročnik ne bo upošteval ponudb, ki bi v pisni obliki prispele do naročnika. V tem primeru bo neodprte vrnil na naslov pošiljatelja. Naročnik prav tako ne bo upošteval pisnih ponudb, ki bi jih odprl, iz razloga ker na kuverti ni označeno, da gre za ponudbo. Takšno ponudbo bo naročnik vrnil na naslov pošiljatelja.

5 ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **8. 9. 2026** in se bo začelo **ob 12.00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v informacijski sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«.

6 PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter področje, ki je predmet javnega naročila.

7 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna in je dostopna na Portalu javnih naročil na naslovu: <http://www.enarocanje.si>

Naročnik si pridružuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za predložitev ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

8 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil

zastavljeno najkasneje do vključno **1. 9. 2026**. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo na pravočasno zastavljena vprašanja odgovoril najkasneje 3 dni pred rokom oddaje ponudb.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

9 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 9.1. te razpisne dokumentacije. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, lahko zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1. te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 9.1. te razpisne dokumentacije predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe je potrebno upoštevati še točko 11.2.1 te razpisne dokumentacije ter za ponudbe s podizvajalci še točko 11.2.2 te razpisne dokumentacije.

9.1 Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in od datuma izreka pravnomočne sodbe do

trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

- Izpolnjen **obrazec »ESPD«** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
- **Izpolnjen obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1)). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev.

Ter

- obrazec s podatki oseb za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži tudi sam, če pa tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. Potrdila ne smejo biti starejša od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati obrazca s podatki oseb.

2. Gospodarski subjekt mora do roka za oddajo ponudb izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na rok za oddajo ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, v zvezi z delovnim časom, počitki ter opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

5. Gospodarski subjekt ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ter ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

6. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (UL RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju ZIntPK) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt s predložitvijo podpisanega **obrazca »ESPD«** in **Izjave o omejitvah poslovanja (OBR-IZJAVA 1)** za vse gospodarske subjekte v ponudbi potrjuje, da ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v položajih od 1 do 5 iz te točke navodil ponudnikom.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika in ponudnika v skupni ponudbi ter gospodarski subjekt – podizvajalca), če se izkaže, da je v položaju 6 iz te točke navodil ponudnikom.

9.2 Določitev tehničnih in drugih elementov javnega naročila

Ponudnik mora ponuditi hidromehansko opremo za posamezen sklop, ki ustreza zahtevam iz 16. točke razpisne dokumentacije (Opis predmeta naročila). V primeru, da bo ponudnik ponudil enakovredno hidromehansko opremo in oprema ustreza vsem tehničnim in hidravličnim karakteristikam, vendar bi bila zaradi poenotenja in kompatibilnosti potrebna predelava že vgrajenih elementov, se zavezuje, da bo kril vse stroške menjave ostalih delov na obstoječi opremi.

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- Tehnične karakteristike predmeta naročila (OBR-T);
- Tehnično dokumentacijo iz katere je razvidno, da ponujeni predmet naročila izpolnjuje vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije za posamezen sklop.

10 MERILO

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika, kateremu bo naročnik oddal naročilo, je **ekonomsko najugodnejša ponudba** za posamezni sklop, ki je izražena v najnižji »Skupni ponudbeni ceni brez DDV v EUR«.

11 PONUDBA

11.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudnik mora pripraviti **en izvod** ponudbene dokumentacije.

Vsi obrazci naj bodo izpolnjeni, podpisani in žigosani (če ponudnik uporablja žig) s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščen osebe). Podatki morajo biti resnični in morajo ustrezati dejanskemu stanju ter ne smejo biti zavajajoči. Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti še zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik v ponudbi predloži naslednjo dokumentacijo:

1. (OBR-E) Predračun;
2. (ESPD) Obrazec/obrazci ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);
3. (OBR-T) Tehnične karakteristike predmeta naročila;
4. (OBR-I) Izjava o dobavi in garanciji;
5. (OBR-IP) Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov;
6. (OBR-SP) Soglasje podizvajalca za neposredna plačila;
7. (OBR-P) Podatki za potrebe preverjanja fizičnih oseb v kazenski evidenci
8. (OBR-IZJAVA 1) Izjava o omejitvah poslovanja
9. (OBR-IZJAVA 2) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika;
10. (OBR-M-1) Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - parafirana;
11. (OBR-M-2) Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi - parafirana;
12. Tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno da ponudnik izpolnjuje pogoje iz opisa predmeta naročila za posamezen sklop.

V primeru, da bo izbrani ponudnik prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 EUR brez DDV, bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika za podizvajalca posredovati podatke o:

- ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala.

11.1.1 Predračun

Ponudnik mora v celoti izpolniti obrazec Predračun (OBR-E) ter ga vsebinsko ne sme spreminjati. Odgovorna oseba ponudnika obrazec podpiše in žigosa.

Ponudnik se lahko prijavi za katerikoli sklop, za enega ali več. Ponudnik mora izpolniti obrazca predračun le za tiste sklope, za katere oddaja ponudbo. Naročnik bo štel, da se ponudnik prijavlja na sklop za katerega je podal ceno.

Cene morajo biti izražene v eurih (EUR) ter morajo biti fiksne, tako, da ponudnik ni upravičen do podražitev. Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, ter morajo zajemati vse stroške ponudnika (prevozni stroški, špeditorski stroški, stroški dostave,...) in morebitne popuste z upoštevano dostavo na naslovu Centralna čistilna naprava Šaleške doline, Primorska cesta 8/a, 3325 Šoštanj.

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v specifikaciji predračuna ceno na največ dve decimalni mesti. Pri zaokroževanju bo upoštevano pravilo: števila od 0 do 4 se zaokrožijo navzdol, števila od 5 do 9 pa navzgor. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR.

V ponudbi in predračunu se upošteva davek v skladu z veljavno zakonodajo na dan objave razpisne dokumentacije. Ob sklenitvi pogodbe, pa se bo upošteval davek v skladu z veljavno zakonodajo na dan sklenitve pogodbe.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril – skladno s 86. členom ZJN-3.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu z 89. členom ZJN-3.

Ponudnik v informacijski sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun« v obliki pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

11.1.2 Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

11.1.3 Tehnične karakteristike predmeta naročila

Ponudnik v obrazec »Tehnične karakteristike predmeta naročila« vpiše podatke o ponujeni hidromehanski opremi. Obrazec mora biti v celoti izpolnjen.

Ponudnik mora za sklop za katerega oddaja ponudbo ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje naročnikove zahteve.

11.1.4 Izjava o dobavi in garanciji

Ponudnik obrazec datira, žigosa (v kolikor uporablja žig) in podpiše.

11.1.5 Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi priložiti pooblastilo vodilnemu ponudniku in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe.

11.1.6 Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredna plačila in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

11.1.7 Podatki za potrebe preverjanja fizičnih oseb v kazenski evidenci

Za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje (npr. prokuristi), odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD, je potrebo izpolniti obrazec OBR-P. Osebe lahko potrdila iz kazenske evidence priložijo tudi same. Potrdila ne smejo biti starejša od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb. Tako priložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. V primeru, da potrdila iz kazenske evidence priloži oseba sama, ji ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanega obrazca (OBR-P).

11.1.8 IZJAVA 1 – Izjava o omejitvah poslovanja

Vsi gospodarski subjekti (ponudnik, soponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec) v ponudbi morajo naročniku posredovati podpisano in žigosano Izjavo o omejitvah poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; ZIntPK) zaradi katerih naročnik in koordinator ne smeta poslovati s ponudnikom ali prijavljenim podizvajalcem (OBR-IZJAVA 1).

11.1.9 IZJAVA 2 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, mora ponudnik v postopku javnega naročanja naročniku posredovati podpisano in žigosano Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-IZJAVA 2).

V primeru, da bo ponudnik v ponudbi prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od deset tisoč (10.000) EUR brez DDV, mora ponudnik Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika posredovati tudi za vse podizvajalce.

11.1.10 Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1)

Že v sklopu ponudbe mora ponudnik predložiti parafirano Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1).

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob podpisu pogodbe predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1) ter dve (2) podpisani, žigosani (če uporablja žig) in neizpolnjeni bianko menici. Naročnik bo menico unovčil v primeru, da dobavitelj ne bo

izpolnil vseh obveznosti določenih s pogodbo, in sicer največ v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 10 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti pogodbe do 30. dneva po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe ali rokov iz pogodbe, se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če ponudnik ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral dobavitelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

11.1.11 Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2)

Že v sklopu ponudbe mora ponudnik predložiti parafirano Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2).

Izbrani ponudnik bo moral ob predaji predmeta naročila koordinatorju predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2) ter dve (2) podpisani, žigosani (če uporablja žig) in neizpolnjeni bianko menici. Naročnik bo menico unovčil v primeru, da dobavitelj ne bo vestno kot dober gospodar in v razumnem roku izpolnjeval obveznosti glede odprave pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, in sicer največ v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 5 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva opravljenega prevzema do 30. dneva po poteku garancijske dobe.

11.2 Ostala določila za pripravo ponudbe

11.2.1 Skupna ponudba

Naročnik dopušča možnost predložitve skupne ponudbe.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak izmed skupnih ponudnikov izpolnjevati vse pogoje iz točke 9.1 te razpisne dokumentacije, pogoj iz točke 9.2. pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj predmeta naročila.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke in obrazec (OBR-IP) Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov.

V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe v obrazcu ESPD razvidno, za katere sklope je podana skupna ponudba, in kateri ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil skupno ponudbo, če se izkaže, da je katerikoli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem izmed položajev iz točke 9.1 te razpisne dokumentacije. V kolikor bo katerikoli izmed skupnih ponudnikov v položaju iz točke 9.1 te razpisne dokumentacije, bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3.

Obrazec OBR-E, OBR-I, OBR-IZJAVA 1, OBR-IZJAVA 2, predložijo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vodilnega ponudnika).

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi priložiti pooblastilo vodilnemu ponudniku in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošilk ter podpis ponudbe.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve, določene v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudbo lahko predloži skupina dveh ali več ponudnikov, ki bo morala naročniku predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (sporazum ali pogodbo) pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila v primeru, da bodo izbrani v tem postopku.

Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo predmeta javnega naročila;
- določiti nosilca izvedbe, s katerim bo naročnik komunicirali in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti;
- vsak ponudnik naj posebej navede ime osebe, ki bo odgovorna za izvedbo predmeta javnega naročila,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega javnega naročila.

Ne glede na predložitev skupne ponudbe vsak ponudnik odgovarja naročniku solidarno glede vseh pogodbenih obveznosti.

11.2.2 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,
- predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) obrazec – OBR-P, za potrebe preverjanja gospodarskih subjektov.

Glavni dobavitelj mora med izvajanjem predmeta naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 9.1 te razpisne dokumentacije, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. Člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega poglavja, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega dobavitelja. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

- glavni dobavitelj v sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni dobavitelj svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega dobavitelja zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni dobavitelj ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

11.2.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene in ne bodo upoštevane.

11.2.4 Jezik ponudbe in valuta

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo naj bodo napisani in oddani v slovenskem jeziku. Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. V primeru, da ponudnik ne predloži prevoda v roku, kot zahteva naročnik, bo naročnik tako ponudbo izločil. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. Vrednost ponudbe mora biti izražena v evrih (EUR).

11.2.5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do vključno **31.12. 2026**.

Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo izločena.

V kolikor se zaradi objektivnih okoliščin na strani naročnika v roku veljavnosti ponudbe postopek javnega naročila ne zaključi ali ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti s strani naročnika podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, toda s tem ponudnik odstopi od ponudbe oziroma podpisa pogodbe.

11.2.6 Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

11.2.7 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

11.2.8 Zaupnost ponudbene dokumentacije in varstvo osebnih podatkov

Naročnik se v postopku oddaje javnega naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse dokumente iz ponudbe, ki jih je ponudnik kot takšne označil v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razen podatkov, ki so javni, skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3.

Vsi osebni podatki, ki bodo podani v ponudbi in njihova morebitna obdelava bo izvedena skladno z določili 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) in bo potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z ZJN-3.

12 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila objavil na način predpisan v ZJN-3. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

13 ODPSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica strojenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnika.

14 POGODBA

V primeru, da bo ponudnik v ponudbi prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od deset tisoč (10.000) EUR brez DDV, mora ponudnik izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika posredovati tudi za vse podizvajalce.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu podpisane pogodbe s strani naročnika, v nasprotnem primeru bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od sklenitve pogodbe oziroma ni sklenil pogodbe ter unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

15 PRAVNO VARSTVO

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17 in 72/2019; v nadaljevanju ZPVPJN) ne določa drugače.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Zahtevki za revizijo se vložijo preko portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Roke za vložitev zahtevka za revizijo določa 25. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, znaša taksa 2.000 EUR, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo znaša taksa 2% od sprejetega pogodbenega zneska z DDV za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 EUR.

Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN, znaša taksa 1.000 EUR.

Takso vplača vlagatelj zahtevka za revizijo na TRR: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN: SI56011001000358802, Sklic: 11 16110 -7111290-xxxxxx26, pri čemer x pomeni številko objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži z elektronskimi sredstvi preko portala eRevizija.



16 OPIS PREDMETA NAROČILA

Predmet naročila je dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline, in sicer po naslednjih sklopih:

Sklop 1 – Reduktor za pogon krtač

Tehnične zahteve reduktor in elektro pogon krtač :

- Tip mora biti SF57 DRN90S4 s številko 01.8121115901.0001.22 od proizvajalca SEW Eurodrive ali enakovreden (To pomeni, da mora biti reduktor kompatibilen z obstoječimi grabljami, brez predelave),
- nazivna moč elektromotorja enakovredna ali največ 1,1 kW,
- nazivni tok motorja ne sme presegati 4,6 A,
- hitrost vrtenja elektro motorja ne sme presegati 1455 min⁻¹(2,5 A),
- zaščita elektro motorja mora biti najmanj razreda IP55,
- zaščita izolacije statorja najmanj razred B,
- razmerje obratov reduktorja največ $i = 1: 20,5 - 12901$,
- zmožnost premagana navora na osi reduktorja najmanj 129 Nm.

Sklop 2 – Črpalka za interno črpališče

Tehnične zahteve za črpalko

- Tip črpalke mora ustrezati karakteristikam tipa Sulzer AS 0830.186- S13/4D KFM,
- prehod trdnih delcev najmanj 59 mm,
- črpalka mora biti zaščiten s senzorjem tesnjenja,
- črpalka mora biti zaščiten s senzorjem temperature navitja,
- črpalke mora biti kompatibilna z zaščito TSC in DI od ABS Sulzer (v kolikor oprema ni kompatibilna s vgrajeno opremo in se ponudi zaščita drugega proizvajalca, nosi stroške predelave ponudnik),
- mehanska tesnila med tekačem in motorjem morajo biti dvojna,
- premer tlačnega priključka mora biti velikosti DN80,
- tlačni priključek mora biti kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer,
- priključna moč ne sme presegati 1,95 kW,
- nazivni tok motorja ne sme presegati 3,7 A (pri 100 %obremenitvi),
- zaščita elektro motorja mora biti najmanj razreda IP68,
- dolžina napajalnega kabla mora biti 10 m kabla,
- pretok črpalke mora biti najmanj 12,9 l/s pri tlačna višina 4,1 m,
- pretok črpalke mora biti najmanj 8,5 l/s pri tlačna višina 6 m,
- pretok črpalke mora biti najmanj 3,6 l/s pri tlačna višina 8 m.

Sklop 3 - Puhalo peskolova

Puhalo se zamenja z novim, in sicer s tipom GD Robuschi Evolution ES 35/1.5 RVP ali njemu enakovrednim.

Podatki o puhalu:

- pretok mora biti najmanj 225 Nm³/h pri delovnem tlaku 500 mbar,
- moč elektro motorja je lahko največ 9 kW,
- nazivni tok ne sme presegati toka 20 A,

- tlačni cevovod, na katerega se priklopi je dimenzije DN100/114,3 PN10.

Dimenzije ohišja puhala:

- širina ohišja ne sme presegati dimenzije 1500 mm,
- globina ohišja ne sme presegati dolžine 1350 mm,
- ohišje puhala mora biti izolirano s protihrupno peno.

Ponudnik more izvesti storitev, v kateri je vključeno:

- demontaža obstoječega puhala,
- odvoz starega puhala v na ustrezno zbirno mesto ali reciklažo,
- montaža novega puhala, ter po potrebi predelava na obstoječ cevovod,
- električen prikllop naprave,
- kontrola porabljene moči motorja skladno z navedeno nazivno močjo,
- testni zagon in preizkus naprave po montaži.

Sklop 4 - Črpalka za pesek

Tehnične zahteve za črpalko

- Tip črpalke mora ustrezati karakteristikam in dimenzijam Sulzer XFP80C-CB1.3 PE22/4-C - EX,
- prehod trdnih delcev najmanj 75 mm,
- črpalka mora biti zaščitena s senzorjem tesnjenja,
- črpalka mora biti zaščitena s senzorjem temperature navitja,
- črpalke mora biti kompatibilna z zaščito TSC in DI od ABS Sulzer (v kolikor oprema ni kompatibilna s vgrajeno opremo in se ponudi zaščita drugega proizvajalca, nosi stroške predelave ponudnik),
- mehanska tesnila med tekačem in motorjem morajo biti dvojna,
- premer tlačnega priključka mora biti velikosti DN80,
- tlačni priključek mora biti kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer,
- priključna moč ne sme presegati 2,6 kW,
- nazivni tok motorja ne sme presegati 4,6 A (pri 100 %obremenitvi),
- zaščita elektro motorja mora biti najmanj razreda IP68
- črpalka mora biti eksplozijsko varna v izvedbi EX – ATEX [II 2G k Ex d IIB T4] s certifikatom PTB 10 ATEX 1062 X,
- dolžina napajalnega kabla mora biti 10 m kabla,
- pretok črpalke mora biti najmanj 40 l/s pri tlačna višina 2,6 m,
- pretok črpalke mora biti najmanj 24 l/s pri tlačna višina 6,2 m,
- pretok črpalke mora biti najmanj 4 l/s pri tlačna višina 10,5 m.

Sklop 5 – Kolesa za mostno posnemalo

Tehnične zahteve za kolesa in bočne omejitve ni možno točno definirati, kajti material je izdelana po delavniški risbi proizvajalca mostu Hidmetal – eko d.o.o. Vsi izdelki morajo biti izdelani iz konstrukcijskega jekla ter termično obdelani. Ponudnik mora izvesti demontažo predmeta naročila ter vgradi novega.

Predmet sklopa je izdelava za mostno posnemalo:

Štiri bočna kolesa

- premer bočnega kolesa naj bo 180 mm in se izdelava z nosilcem za pritrditev,
- zaradi večjih sil mora biti uporabljen dvoredni kroglični ležaj,
- kolesa se morajo nalegati na obstoječi tirnico in jih je možno nastavljati,

Dveh pogonskih koles

- z gredjo in ležaji,
- z gumijasto sklopko in jeklenim delom.

Dveh prosto tekočih koles

- z gredjo in ležaji.

Sklop 6 – Črpalka v bazenu septike EX

Tehnične zahteve za črpalko

- Tip črpalke mora ustrezati karakteristikam in dimenzijam Sulzer XFP80C-CB1.3 PE22/4-C - EX,
- prehod trdnih delcev najmanj 75 mm,
- črpalka mora biti zaščiten s senzorjem tesnjenja,
- črpalka mora biti zaščiten s senzorjem temperature navitja,
- črpalke mora biti kompatibilna z zaščito TSC in DI od ABS Sulzer (v kolikor oprema ni kompatibilna s vgrajeno opremo in se ponudi zaščita drugega proizvajalca, nosi stroške predelave ponudnik),
- mehanska tesnila med tekačem in motorjem morajo biti dvojna,
- premer tlačnega priključka mora biti velikosti DN80,
- tlačni priključek mora biti kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer,
- priključna moč ne sme presegati 2,6 kW,
- nazivni tok motorja ne sme presegati 4,6 A (pri 100 %obremenitvi),
- zaščita elektro motorja mora biti najmanj razreda IP68
- črpalka mora biti eksplozijsko varna v izvedbi EX – ATEX [II 2G k Ex d IIB T4] z izjavo o skladnosti Sulzer, 10.5.2013 in certifikatom izdanega od Sulzer dne 10.5.2013,
- dolžina napajalnega kabla mora biti 15 m kabla,
- pretok črpalke mora biti najmanj 40 l/s pri tlačna višina 2,6 m,
- pretok črpalke mora biti najmanj 24 l/s pri tlačna višina 6,2 m,
- pretok črpalke mora biti najmanj 4 l/s pri tlačna višina 10,5 m.

Sklop 7 - Črpalka za črpanje vode v biofiltracijo

Tehnične zahteve za črpalko

- Tip črpalke mora ustrezati karakteristikam in dimenzijam Sulzer XFP255J-CB2.350-PE550/4J,
- tip impelerja mora biti dvokanalni,
- spodnja plošča mora biti nastavljiva,
- prehod trdnih delcev najmanj 90x120 mm,
- velikost impelerja mora biti premera najmanj 350 mm,
- črpalka mora biti zaščiten s temperaturnim senzorjem - bimetal v navitju statorja do največ 140 °C,
- črpalka mora biti zaščiten s senzorjem vlage,
- mehanska tesnila med tekačem in motorjem morajo biti dvojna iz materiala SiC,

- gred motorja mora biti iz nerjavečega jekla,
- velikost tlačnega priključka mora biti velikosti DN250,
- tlačni priključek mora biti kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer po standardu DIN EN 1092-2 PN-10,
- črpalka mora biti opremljena s hladilnim plaščem,
- motor črpalke mora izpolnjevati učinkovitost po standardu najmanj IE3,
- priključna moč ne sme presegati 55 kW,
- nazivni tok motorja ne sme presegati 94 A,
- dolžina napajalnega kabla mora biti 15 m kabla,
- pretok črpalke mora biti najmanj 310 l/s pri tlačna višina 10 m,
- pretok črpalke mora biti najmanj 245 l/s pri tlačna višina 15,5 m,
- pretok črpalke mora biti najmanj 190 l/s pri tlačna višina 20 m.

Sklop 8 – Mešalo blata v zalogovniku blata

Tehnične zahteve za mešalo

- Tip mešala mora ustrezati karakteristikam tipa Sulzer XRW 3033 PA29/6 EC-EX,
- mešalo mora biti zaščiteno s senzorjem tesnjenja v oljni komori,
- mešalo mora biti zaščiteno s senzorjem temperature navitja,
- mešalo mora biti kompatibilna s zaščito TSC in DI od ABS Sulzer,
- mehanska tesnilo med elektro motorjem in medijem mora biti iz materiala SiC,
- priključek mora biti kompatibilen z obstoječo kvadratno cevjo, kompatibilno od ABS Sulzer,
- mešalo mora biti opremljeno s samočistilnim propelerjem s tremi elisami (1.4460 AISI 329),
- motor mešala mora izpolnjevati učinkovitost po standardu najmanj IE3,
- priključna moč ne sme presegati 3,7 kW,
- nazivni tok motorja ne sme presegati 7,4 A,
- hitrost vrtenja mešala ne sme presegati 980 min⁻¹,
- zaščita izolacije statorja najmanj razred H,
- zaščita elektro motorja mora biti najmanj razreda IP68,
- mešalo mora biti eksplozijsko varna v izvedbi EX – ATEX [II 2G k Ex d IIB T4] z izjavo o skladnosti Sulzer, 8.3.2013 in certifikatom izdanega od Sulzer dne 8.3.2013,
- dolžina napajalnega kabla mora biti 15 m kabla.

Sklop 9 – Merilnik nivoja – grablje in črpališče

Tehnične zahteve za merilnik nivoja:

- merilnik mora ustrezati tipu merjenja nivoja s hidrostatskim tlakom,
- potopni merilnik mora biti ustrezna za meritev odpadne vode,
- merilnik se potrebuje za merilno območje od 0 do 1 bar (relativni tlak), kar ustreza 10 m, 1 bar ali 100 kPa,
- referenčna točnost merilnega območja mora biti 0,1%,
- sonda merilnika mora biti tovarniško umerjena na merilno območje senzorja,
- izhodni signal mora biti 4-20 mA s protokolom HART (dvožična vezava),
- merilnik mora imeti vgrajeno prenapetostna zaščita za zaščito elektronike pred udari strele ali omrežnim nihanjem,
- ohišje merilnika mora biti vsaj iz nerjavno jeklo 316L (1.4404 ali boljše),
- premer merilnika ne sme presegati 43 mm (primerno za vgradnjo v cevi),
- tesnilo od membrane do elektronike mora biti FKM (Viton),
- dolžina kabla mora biti 15 metrov, z možnostjo, da je kabel primeren za krajšanje na terenu brez izgube garancije ali točnosti,

- priloženo mora biti obešalo za montažo.

Sklop 10 — Plovna stikala

Tehnične zahteve plovnega stikala:

- ohišje plovnega stikala mora biti izdelano iz kopolimernega polipropilena (PP), odporno na udarce in primerno za uporabo v odpadni vodi,
- ohišje mora biti hermetično zaprto (IP 68),
- oblika plovca mora biti hidrodinamična, preprečuje nabiranje nečistoč,
- material kabla mora biti iz neoprena,
- v plovnem stikalu mora biti vgrajeno omni-direkcijsko elektromehansko stikalo,
- dolžina kabla mora biti 15 metrov, z možnostjo, da je kabel primeren za krajšanje na terenu brez izgube garancije ali točnosti,
- preklopna zmogljivost najmanj 16 A pri 230 V AC,
- priložena mora biti dodatna utež, ki omogoča nastavitev nivoja preklopa brez fiksiranja kabla na steno jaška,
- priložena mora biti obešalo za fiksno namestitev.

Sklop 11 – Merilnik nivoja – gnilišče

Tehnične zahteve za merilnik nivoja

- Tip merilnik mora ustrezati karakteristikam merilnika Waterpilot FMX21 - BE221FGB15A+PQPS,
- potopni merilnik mora ustrezati za meritev mulja v gnilišči,
- merilnik mora ustrezati tipu merjenja nivoja s hidrostatičnim tlakom,
- merilnik se potrebuje za merilno območje od 0 do 400 mbar (relativni tlak), kar ustreza 4 m, 0,4 bar ali 40 kPa,
- izhodni signal mora biti 4-20 mA s protokolom HART (dvožična vezava),
- merilnik mora imeti vgrajeno prenapetostna zaščita za zaščito elektronike,
- referenčna točnost merilnega območja mora biti 0,1% in mora biti tovarniško umerjen,
- tesnilo od membrane do elektronike mora biti FKM (Viton),
- ohišje sonde mora biti vsaj iz nerjavnega jekla 316L (1.4404 ali boljše),
- premer sonde ne sme presegati 42 mm,
- merilnik mora imeti obvezno napisano zaščito za uporabo v okolju ATEX II 2G Ex ia IIC T4-T6 Gb s številko certifikata KEMA 08 ATEX 0173,
- dolžina kabla mora biti 15 metrov, z možnostjo, da je kabel primeren za krajšanje na terenu brez izgube garancije ali točnosti,
- merilniku mora biti priložen vijak za montažo kabla G1-1/2, 304.

Sklop 12 – Merilnik nivoja – zalogovnik

Tehnične zahteve za merilnik nivoja

- Tip merilnik mora ustrezati karakteristikam merilnika Prosonic M FMU 41 – 1 RB2A2 ,
- merilnik mora ustrezati tipu meritvi nivoja s ultrazvokom,
- merilnik se potrebuje za merilno območje od 0 do 8 m,
- naprava mora omogočati merjenje nivoja tekočin in sipkih materialov,
- izhodni signal mora biti 4-20 mA s protokolom HART (dvožična vezava),
- senzor mora biti iz materiala PVDF (poliviniliden fluorid),
- območje brez meritve ne sme presegat 40 cm (razdalja pod senzorjem, kjer meritev ni mogoča),
- merilnik mora imeti obvezno napisano zaščito za uporabo v okolju ATEX II 2G Ex ia IIC T6 Gb s številko certifikata KEMA 02 ATEX 1006X.

Sklop 13 – Elektropnevmatski pozicioner

Tehnične zahteve za elektropnevmatski pozicioner

- Tip mora ustrezati karakteristikam pozicionerju Siemens SIPART PS2 Smart s oznako 6DR5020-0NG00-0AA0,
- naprava mora imeti vhodni analogni krmilni signal 4 – 20 mA, kateri služi tudi za napajanje preko tokovne zanke,
- naprava mora omogočati avtomatsko inicializacijo,
- naprava mora imeti vgrajen prikazovalnik za spremljanje stanja, napak in parametrov delovanja neposredno na napravi,
- elektropnevmatski pozicioner mora biti primeren za linearno in zasučno premikanje pogona,
- pogon naj ima stopnjo zaščite najmanj IP66,
- regulator se priklopi na standardni navojni pnevmatski priključki (G 1/4").

OSTALE ZAHTEVE:

Dobava predmeta naročila za posamezen sklop mora biti izvedena najkasneje v roku največ 28 tednov od podpisa pogodbe.

Ponudnik mora:

- Predmet naročila dobaviti na naslov naročnika oziroma koordinatorja t.j. CČN Šaleške doline, Primorska cesta 8/a, 3325 Šoštanj.
- Zagotoviti splošno garancijo minimalno 12 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.
- Zagotoviti odzivni čas v primeru okvare (ogled napake na lokaciji) največ 36 ur od prejema pisnega sporočila o napaki.
- Zagotoviti popravilo opreme v največ 20 delovnih dni od prejema pisne zahteve koordinatorja, pri čemer se kot delovni dnevi štejejo dnevi od ponedeljka do petka.
- Za predmet naročila zagotavljati servis v Republiki Sloveniji v času garancije.

DOKAZILO: Izjava o dobavi in garanciji (OBR-I).

OGLED NA TERENU:

Ogled predvidenega mesta vgradnje predmeta naročila za posamezen sklop je možen od ponedeljka do petka med 8:00 in 14:00 uro po predhodnem dogovoru, in sicer vključno do dne 31. 8. 2026. Kontaktna oseba je Jan Apat, na tel. št. 041 282 412.

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

PREDRAČUN št......**NAZIV IN SEDEŽ PONUDNIKA:**

Sklop	Naziv sklopa	Enota	Količina	Cena na enoto mere brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost brez DDV v EUR	22 % DDV	Ponudbena vrednost z DDV v EUR
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7
1	Reduktor za pogon krtač	kos	1				
2	Črpalka za interno črpališče	kos	4				
3	Puhalo peskolova	kos	2				
4	Črpalka za pesek	kos	1				
5	Kolesa za mostno posnemalo	kos	1				
6	Črpalka v bazenu septike - EX	kos	1				
7	Črpalka za črpanjke vode v biofiltracijo	kos	1				
8	Mešalo blata v zalogovniku blata	kos	1				
9	Merilnik nivoja - grablje in črpališča	kos	3				
10	Plovna stikala	kos	8				
11	Merilnik nivoja - gnilišče	kos	1				
12	Merilnik nivoja - zalogovnik	kos	1				
13	Elektropnevmatski pozicioner	kos	2				
				SKUPAJ			

- V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški in popusti.
- Izjavljamo, da bomo izvedli predmet javnega naročila "Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline" v skladu z vsebino razpisne dokumentacije in vzorcem pogodbe.
- Ponudba je veljavna do vključno 31. 12. 2026. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z navodili naročnika.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun« v obliki pdf. datoteke, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščen osebe:

Podpis

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NAROČILA**Tehnične zahteve za hidromehansko opremo:****Sklop 1 – Reduktor za pogon krtač****PROIZVAJALEC IN TIP:**

Zap. Št	Opis zahteve naročnika:	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Tip mora biti SF57 DRN90S4 s številko 01.8121115901.0001.22 od proizvajalca SEW Eurodrive ali enakovreden (To pomeni, da mora biti reduktor kompatibilen z obstoječimi grabljami, brez predelave)	
2.	nazivna moč elektromotorja enakovredna ali največ 1,1 kW	
3.	nazivni tok motorja ne sme presegati 4,6 A	
4.	hitrost vrtenja elektro motorja ne sme presegati 1455 min-1(2,5 A)	
5.	zaščita elektro motorja mora biti najmanj razreda IP55	
6.	zaščita izolacije statorja najmanj razred B	
7.	razmerje obratov reduktorja največ i = 1: 20,5 - 12901	
8.	zmožnost premagana navora na osi reduktorja najmanj 129 Nm	

Sklop 2 - Črpalka za interno črpališče**PROIZVAJALEC IN TIP:**

Zap. Št	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Tip črpalke mora ustrezati karakteristikam tipa Sulzer AS 0830.186-S13/4D KFM	
2.	Prehod trdnih delcev je najmanj 59 mm	
3.	Črpalka je zaščiten s senzorjem tesnjenja	
4.	Črpalka je zaščiten s senzorjem temperature navitja	
5.	črpalke mora biti kompatibilna z zaščito TSC in DI od ABS Sulzer (v kolikor oprema ni kompatibilna s vgrajeno opremo in se ponudi zaščita drugega proizvajalca, nosi stroške predelave ponudnik)	
6.	Mehanska tesnila med tekačem in motorjem so dvojna	
7.	Premjer tlačnega priključka je velikosti DN 80	
8.	Tlačni priključek je kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer	
9.	Priključna moč ne presega 1,95 kW	
10.	Nazivni tok motorja ne presega 3,7 A (pri 100 % obremenitvi)	
11.	Zaščita elektro motorja je najmanj razreda IP68	

12.	Dolžina napajalnega kabla je najmanj 10 m	
13.	Pretok črpalke je najmanj 12,9 l/s pri tlačna višina 4,1 m	
14.	Pretok črpalke je najmanj 8,5 l/s pri tlačna višina 6 m	
15.	Pretok črpalke je najmanj 3,6 l/s pri tlačna višina 8 m	

Sklop 3 – Puhalo peskolova

PROIZVAJALEC IN TIP:

Zap. Št	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Puhalo je tipa GD Robuschi Evolution ES 35/1.5 RVP ali enakovreden	
2.	Pretok je najmanj 225 Nm ³ /h pri delovnem tlaku 500 mbar	
3.	Moč elektro motorja je največ 9 kW	
4.	Nazivni tok ne presega toka 20 A	
5.	Tlačni cevovod, na katerega se priklopi je dimenzije DN100/114,3 PN10	
6.	Širina ohišja puhala ne presega dimenzije 1500 mm	
7.	Globina ohišja puhala ne presega dolžine 1350 mm	
8.	Ohišje puhala je izolirano s protihrupno peno	
9.	Montaža puhala zajema: - demontažo obstoječega puhala, - odvoz starega puhala v na ustrezno zbirno mesto ali reciklažo, - montažo novega puhala, ter po potrebi predelava na obstoječ cevovod, - električen priklon naprave, - kontrola porabljene moči motorja skladno z navedeno nazivno močjo, - testni zagon in preizkus naprave po montaži	

Sklop 4 - Črpalka za pesek

PROIZVAJALEC IN TIP:

Zap. Št	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Tip črpalke ustreza karakteristikam tipa Sulzer XFP80C-CB1.3 PE22/4-C - EX	
2.	Prehod trdnih delcev je najmanj 75 mm;	
3.	Črpalka je zaščitena s senzorjem tesnjenja;	
4.	Črpalka je zaščitena s senzorjem temperature navitja;	
5.	Črpalka je kompatibilna z zaščito TSC in DI od ABS Sulzer (v kolikor oprema ni kompatibilna z vgrajeno opremo in se ponudi zaščita drugega proizvajalca, nosi stroške predelave ponudnik);	
6.	Mehanska tesnila med tekačem in motorjem so dvojna;	

7.	Premer tlačnega priključka je velikosti DN80;	
8.	Tlačni priključek je kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer;	
9.	Priključna moč ne presega 2,6 kW;	
10.	Nazivni tok motorja ne presega 4,6 A (pri 100 % obremenitvi);	
11.	Zaščita elektro motorja je najmanj razreda IP68;	
12.	Črpalka je eksplozijsko varna v izvedbi EX – ATEX [II 2G k Ex d IIB T4] s certifikatom PTB 10 ATEX 1062 X	
13.	Dolžina napajalnega kabla je najmanj 10 m;	
13.	Pretok črpalke je najmanj 40 l/s pri tlačna višina 2,6 m	
14.	Pretok črpalke je najmanj 24 l/s pri tlačna višina 6,2 m	
15.	Pretok črpalke je najmanj 4 l/s pri tlačna višina 10,5 m	

Sklop 5 – Kolesa za mostno posnemalo

Zap. Št	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Štiri bočna kolesa - premer bočnega kolesa je 180 mm in se izdelava s nosilcem za pritrditev, - zaradi večjih sil je uporabljen dvoredni kroglični ležaj, - kolesa se nalegajo na obstoječo tirnico in jih je možno nastavljati	
2.	Dva pogonska kolesa - z gredjo in ležaji, - z gumijasto sklopko in jeklenim delom	
3.	Dva prosto tekoča kolesa - z gredjo in ležaji	
4.	Izvede se demontažo obstoječega materiala ter vgradnja novega	
5.	Vsi izdelki so izdelani iz konstrukcijskega jekla ter termično obdelani	

Sklop 6 - Črpalka v bazenu septike - EX

PROIZVAJALEC IN TIP:

Zap. Št	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Tip črpalke ustreza karakteristikam in dimenzijam ABS Sulzer XFP 80C CB1.3 PE22/4C - EX	
2.	Prehod trdnih delcev je najmanj 75 mm	
3.	Črpalka je zaščitena s senzorjem tesnjenja	
4.	Črpalka je zaščitena s senzorjem temperature navitja	
5.	Črpalka je kompatibilna z zaščito TSC in DI od ABS Sulzer (v kolikor oprema ni kompatibilna z vgrajeno opremo in se ponudi zaščita drugega proizvajalca, nosi stroške predelave ponudnik)	

6.	Mehanska tesnila med tekačem in motorjem so dvojna	
7.	Premer tlačnega priključka je velikosti DN80	
8.	Tlačni priključek je kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer;	
9.	Priključna moč ne presega 2,6 kW;	
10.	Nazivni tok motorja ne presega 4,6 A (pri 100 % obremenitvi);	
11.	Zaščita elektro motorja je najmanj razreda IP68;	
12.	Črpalka je eksplozijsko varna v izvedbi EX – ATEX [II 2G k Ex d IIB T4] z izjavo o skladnosti Sulzer, 10.5.2013 in certifikatom izdanega od Sulzer dne 10.5.2013	
13.	Dolžina napajalnega kabla je najmanj 15 m;	
14.	Pretok črpalke je najmanj 40 l/s pri tlačni višini 2,6 m;	
15.	Pretok črpalke je najmanj 24 l/s pri tlačni višini 6,2 m;	
16.	Pretok črpalke je najmanj 4 l/s pri tlačni višini 10,5 m.	

Sklop 7 - Črpalka za črpanje vode v biofiltracijo

PROIZVAJALEC IN TIP:

Zap. Št	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Tip črpalke ustreza karakteristikam in dimenzijam Sulzer XFP255J-CB2.350-PE550/4J	
2.	Tip impelerja je dvokanalni	
3.	Spodnja plošča je nastavljiva	
4.	Prehod trdnih delcev je najmanj 90x120 mm	
5.	Velikost impelerja je premera najmanj 350 mm	
6.	Črpalka je zaščitena s temperaturnim senzorjem - bimetal v navitju statorja do največ 140 °C	
7.	Črpalka je zaščitena s senzorjem vlage	
8.	Mehanska tesnila med tekačem in motorjem so dvojna in iz materiala SiC	
9.	Gred motorja je iz nerjavečega jekla	
10.	Velikost tlačnega priključka je velikosti DN250	
11.	Tlačni priključek mora biti kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer po standardu DIN EN 1092-2 PN-10	
12.	Črpalka je opremljena s hladilnim plaščem	
13.	Motor črpalke izpolnjuje učinkovitost po standardu najmanj IE3	
14.	Priključna moč ne presega 55 kW	
15.	Nazivni tok motorja ne presega 94 A	
16.	Dolžina napajalnega kabla je najmanj 15 m	
17.	Pretok črpalke je najmanj 310 l/s pri tlačni višini 10 m	
18.	Pretok črpalke je najmanj 245 l/s pri tlačni višini 15,5 m	
19.	Pretok črpalke je najmanj 190 l/s pri tlačni višini 20 m	

Sklop 8 - Mešalo blata v zalogovniku blata**PROIZVAJALEC IN TIP:**

Zap. Št	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Tip mešala ustreza karakteristikam tipa Sulzer XRW 3033 PA29/6 EC-EX	
2.	Mešalo je zaščiteno s senzorjem tesnjenja v oljni komori	
3.	Mešalo je zaščiteno s senzorjem temperature navitja	
4.	Mešalo je kompatibilno z zaščito TSC in DI od ABS Sulzer	
5.	Mehanska tesnilo med elektro motorjem in medijem je iz materiala SiC	
6.	Priključek je kompatibilen z obstoječo kvadratno cevjo, kompatibilno od ABS Sulzer	
7.	Mešalo je opremljeno z samočistilnim propelerjem s tremi elisami (1.4460 AISI 329)	
8.	Motor mešala izpolnjuje učinkovitost po standardu najmanj IE3	
9.	Priključna moč ne presegati 3,7 kW	
10.	Nazivni tok motorja ne presegati 7,4 A	
11.	Hitrost vrtenja mešala ne presega 980 min-1	
12.	Zaščita izolacije statorja je najmanj razred H	
13.	Zaščita elektro motorja je najmanj razreda IP68	
14.	Mešalo je eksplozijsko varno v izvedbi EX – ATEX [II 2G k Ex d IIB T4] z izjavo o skladnosti Sulzer, 8.3.2013 in certifikatom izdanega od Sulzer dne 8.3.2013,	
15.	Dolžina napajalnega kabla je najmanj 15 m	

Sklop 9 - Merilnik nivoja – grablje in črpališče**PROIZVAJALEC IN TIP:**


Zap. Št	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Merilnik ustreza tipu merjenja nivoja s hidrostatičnim tlakom	
2.	Potopni merilnik je ustrezen za meritev odpadne vode	
3.	Merilnik se potrebuje za merilno območje od 0 do 1 bar (relativni tlak), kar ustreza 10 m, 1 bar ali 100 kPa	
4.	Referenčna točnost merilnega območja je 0,1%,	
5.	Sonda merilnika je tovarniško umerjena na merilno območje senzorja	
6.	Izhodni signal je 4-20 mA s protokolom HART (dvožična vezava),	
7.	Merilnik ima vgrajeno prenapetostna zaščita za zaščito elektronike pred udari strele ali omrežnim nihanjem	
8.	Ohišje merilnika je vsaj iz nerjavnega jekla 316L (1.4404 ali boljše)	
9.	Premer merilnika ne presegati 43 mm (primerno za vgradnjo v cevi),	
10.	Tesnilo od membrane do elektronike je FKM (Viton),	
11.	Dolžina kabla je najmanj 15 metrov z možnostjo, da je kabel primeren za krajšanje na terenu brez izgube garancije ali točnosti	
12.	Priloženo je obešalo za montažo	

Sklop 10 - Plovna stikala**PROIZVAJALEC IN TIP:**

Zap. št.	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Ohišje plovnega stikala je izdelano iz kopolimernega polipropilena (PP), odporno na udarce in primerno za uporabo v odpadni vodi	
2.	Ohišje je hermetično zaprto (IP 68)	
3.	Oblika plovca je hidrodinamična, preprečuje nabiranje nečistoč	
4.	Material kabla je iz neoprena	
5.	V plovnem stikalu je vgrajeno omni-direkcijsko elektromehansko stikalo	
6.	Dolžina kabla je najmanj 15 metrov, z možnostjo, da je kabel primeren za krajšanje na terenu brez izgube garancije ali točnosti	
7.	Preklopna zmogljivost je najmanj 16 A pri 230 V AC	
8.	Priložena je dodatna utež, ki omogoča nastavitev nivoja preklopa brez fiksiranja kabla na steno jaška	
9.	Priloženo je obešalo za fiksno namestitev	

Sklop 11 - Merilnik nivoja – gnilišče**PROIZVAJALEC IN TIP:**

Zap. št.	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Tip merilnika ustreza karakteristikam merilnika Waterpilot FMX21 - BE221FGB15A+PQPS	
2.	Potopni merilnik ustreza za meritev mulja v gnilišči	
3.	Merilnik ustreza tipu merjenja nivoja s hidrostatičnim tlakom	
4.	Merilnik se potrebuje za merilno območje od 0 do 400 mbar (relativni tlak), kar ustreza 4 m, 0,4 bar ali 40 kPa	
5.	Izhodni signal je 4-20 mA s protokolom HART (dvožična vezava)	
6.	Merilnik ima vgrajeno prenapetostna zaščita za zaščito elektronike	
7.	Referenčna točnost merilnega območja je 0,1% in je tovarniško umerjen	
8.	Tesnilo od membrane do elektronike je FKM (Viton),	
9.	Ohišje sonde je vsaj iz nerjavnega jekla 316L (1.4404 ali boljše)	
10.	Premer sonde ne presega 42 mm	
11.	Merilnik ima obvezno napisano zaščito za uporabo v okolju ATEX II 2G Ex ia IIC T4-T6 Gb s številko certifikata KEMA 08 ATEX 0173	
12.	dolžina kabla je najmanj 15 metrov, z možnostjo, da je kabel primeren za krajšanje na terenu brez izgube garancije ali točnosti	
13.	Merilniku je priložen vijak za montažo kabla G1-1/2, 304	



Sklop 12 - Merilnik nivoja – zalogovnik

PROIZVAJALEC IN TIP:

Zap. Št	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Tip merilnik ustreza karakteristikam merilnika Prosonic M FMU 41 – 1 RB2A2	
2.	Merilnik ustreza tipu meritvi nivoja s ultrazvokom	
3.	Merilnik se potrebuje za merilno območje od 0 do 8 m,	
4.	Naprava omogoča merjenje nivoja tekočin in sipkih materialov,	
5.	Izhodni signal je 4-20 mA s protokolom HART (dvožična vezava),	
6.	Senzor je iz materiala PVDF (poliviniliden fluorid),	
7.	Območje brez meritve ne presegat 40 cm (razdalja pod senzorjem, kjer meritev ni mogoča)	
8.	Merilnik ima obvezno napisano zaščito za uporabo v okolju ATEX II 2G Ex ia IIC T6 Gb s številko certifikata KEMA 02 ATEX 1006X	

Sklop 13 – Elektropnevmatski pozicioner

PROIZVAJALEC IN TIP:

Zap. Št	Opis zahteve naročnika	OZNAČITE Z DA/NE
1.	Tip ustreza karakteristikam pozicionerju Siemens SIPART PS2 Smart z oznako 6DR5020-0NG00-0AA0	
2.	Naprava ima vhodni analogni krmilni signal 4 – 20 mA, kateri služi tudi za napajanje preko tokovne zanke	
3.	Naprava omogoča avtomatsko inicializacijo	
4.	Naprava ima vgrajen prikazovalnik za spremljanje stanja, napak in parametrov delovanja neposredno na napravi,	
5.	Elektropnevmatski pozicioner je primeren za linearno in zasučno premikanje pogona,	
6.	Pogon ima stopnjo zaščite najmanj IP66,	
7.	Regulator se priklopi na standardni navojni pnevmatski priključki (G 1/4")	

DOKAZILO:

- Tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno da ponudnik izpolnjuje pogoje iz opisa predmeta naročila (tehnične zahteve naročnika) za posamezen sklop.

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščen osebe:

Podpis

IZJAVA O DOBAVI IN GARANCIJI**IZJAVLJAMO:**

- da predmet javnega naročila, ki ga ponujamo za posamezen sklop, izpolnjuje tehnične zahteve iz opisa predmeta javnega naročila (poglavje 16 razpisne dokumentacije);
- da bomo predmet naročila dobavili na naslov naročnika oziroma koordinatorja, t.j. CČN Šaleška dolina, Primorska cesta 8/a, 3325 Šoštanj in v roku največ 28 tednov od podpisa pogodbe;
- da bo za predmet naročila zagotovljena splošna garancija minimalno 12 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.
- da bomo zagotovili odzivni čas v primeru okvare (ogled napake na lokaciji) največ 36 ur od prejema pisne zahteve koordinatorja.
- da bomo zagotovili popravilo opreme v največ 20 delovnih dni od prejema pisne zahteve koordinatorja, pri čemer se kot delovni dnevi štejejo dnevi od ponedeljka do petka.
- da bo za predmet naročila zagotovljen servis Republiki Sloveniji v času garancije.


Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za javno naročilo katerega predmet je »Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline«.

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščen osebe:

Podpis



**IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA
PONUDNIKOV**

Podpisani _____ (ime in priimek pooblastitelja)

_____ (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblašamo nosilca posla oz. poslovodečega partnerja _____ (naziv in naslov podjetja) – zakonitega predstavnika podjetja _____ (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani za izvedbo dobave, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini.

Izjavljamo, da bomo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu.

Kraj in datum: _____ Naziv ponudnika: _____
(žig) _____
(Ime in priimek ter podpis pooblastitelja)

Kraj in datum: _____ Naziv ponudnika: _____
(žig) _____
(Ime in priimek ter podpis pooblastitelja)

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Naziv podizvajalca: _____

Sedež (naslov) podizvajalca: _____

S podpisom te izjave dajemo soglasje, na podlagi katerega bo naročnik za javno naročilo, katerega predmet je »Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline«, namesto ponudnika _____ /vpiše se naziv ponudnika/ poravnava naše terjatve do ponudnika neposredno nam.


Datum: _____

Žig: _____

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščen osebe: _____

Podpis

Opomba: Ponudnik priloži OBR-SP samo v primeru, če nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredna plačila. Obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) s strani podizvajalca. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, mora obrazec predložiti za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredna plačila posebej.



PODATKI ZA POTREBE PREVERJANJA FIZIČNIH OSEB V KAZENSKI EVIDENCI

Naročnik za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ, katerega predmet je »Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline«, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, za kar potrebuje spodnje obvezne podatke.

Ime in priimek osebe: _____

EMŠO: _____

Datum rojstva: _____

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščen osebe:

Podpis

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA¹

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt

(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA²)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

PODPIS: _____

DATUM: _____

1.odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- *udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

¹ Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

² Navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma) poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc

NAZIV ponudnika

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov

kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKAPodatki o ponudniku

(pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika: _____

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe – ponudnike, ki niso vpisane v poslovne registre: _____

Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi): DA NE

Lastniška struktura ponudnika:**1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*:****Fizična oseba 1:**

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik* (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: _____

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik* (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____


povezana na način _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.



S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis zakonitega zastopnika

Žig podjetja oz. ponudnika

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ime in sedež izdajatelja: _____

Kraj in datum: _____

_____**MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE**

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po pogodbi, št. _____ z dne _____, ki jo sklepamo, izročamo Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: občina) **2 bianco menici**, ki ju je/sta podpisala/i pooblaščenca/i oseba/i za podpisovanje:

_____ kot _____, ki se podpisuje _____

_____ kot _____, ki se podpisuje _____

Pooblaščamo občino, da izpolni posamezne bianco menice do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV oziroma do skupne višine _____ EUR iz zgoraj navedene pogodbe, ter da izpolni vse sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni, in menico uporabi za poplačilo naših obveznosti v breme:

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

Občino izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sama dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je podračun EZR proračuna Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411 pri Banki Slovenije.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi menica.

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti pogodbe do 30. dneva po izpolnitvi vseh obveznosti iz pogodbe, tj. najkasneje do _____. V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe ali pogodbenih rokov se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Menico lahko Mestna občina Velenje izpolni s klavzulo "brez protesta".

Mestna občina Velenje nam bo po izpolnitvi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe vrnila neuporabljene bianco menice z menično izjavo.

Priloga: 2 bianco menici

Žig:

Podpisnik/a menic: _____

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menic za odpravo napak v garancijski dobi

Ime in sedež izdajatelja:

Kraj in datum: _____

_____**MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE**

Za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi po pogodbi, št. _____ z dne _____, ki jo sklepamo, izročamo Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: občina) **2 bianco menici**, ki ju je/sta podpisala/i pooblaščenca/i oseba/i za podpisovanje:

_____, kot _____, ki se podpisuje _____

_____, kot _____, ki se podpisuje _____

Pooblaščamo Mestno občino Velenje, Titov trg 1, Velenje (v nadaljevanju občino), da izpolni posamezne bianco menice do višine 5 % pogodbene vrednosti z DDV oziroma do skupne višine _____ EUR iz zgoraj navedene pogodbe, ter da izpolni vse sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni, in menico uporabi za poplačilo naših obveznosti v breme:

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

Občino izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sama dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je podračun EZR proračuna Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411 pri Banki Slovenije.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi menica.

Finančno zavarovanje velja od dneva opravljene storitve to je od dneva podpisa primopredajnega zapisnika do 30. dneva po poteku garancijske dobe, tj. najkasneje do _____.

Menico lahko Mestna občina Velenje izpolni s klavzulo "brez protesta".

Mestna občina Velenje nam bo po izpolnitvi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe vrnila neuporabljene bianco menice z menično izjavo.

Priloga: 2 bianco menici

Žig:

Podpisnik/a menic:

VZOREC POGODBE
št. KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

ki jo sklenejo in dogovorijo

MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje,
ki jo zastopa župan Peter Dermol,
Matična številka: 5884268000
ID za DDV: SI49082884
Podračun EZR, št.: 0133 3010 0018 411
(v nadaljevanju: naročnik)

in

OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
ki jo zastopa Boris Goličnik
Matična številka: 5884284000
ID za DDV: SI97214043
Podračun, št.: SI56 0110 0010 0012 659
(v nadaljevanju: naročnik)

in

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
ki jo zastopa župan Janko Kopušar
Matična številka: 5884276000
ID za DDV: SI64225569
Podračun, št.: SI56 0132 5010 0018 609
(v nadaljevanju: naročnik)

in

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o., Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 Velenje,
ki ga zastopa direktor mag. Gašper Škarja
Matična številka: 5222109000
ID za DDV: SI55713998
TRR: 0242 6001 2997 176
(v nadaljevanju: koordinator)


ter

..... (naziv in naslov dobavitelja)
ki ga zastopa direktor
Matična številka:
ID za DDV:
TRR:
(v nadaljevanju: Dobavitelj)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

V skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list



Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/2020, 80/2020, 152/2020, 175/2020, 15/2021, 112/2021, 121/2021, 206/2021 – ZDUPŠOP, 10/2022, 74/2022, 100/2022, 28/2023, 88/2023 – ZOPNN-F, 95/2023, 131/2023 – ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/2023, 1611/2023, Uradni list RS, št. 83/2025 – ZOUL, Uradni list Evropske unije, št. 2310/2025, 2310/2025; v nadaljevanju ZJN-3) je bil izveden postopek oddaje naročila male vrednosti, katerega predmet je »**Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline**«, voden pod oznako JN.....

Dobavitelj je izbran na osnovi odločitve o oddaji naročila z dne

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline, in sicer:

- sklop 1: Reduktor za pogon krtač,
- sklop 2: Črpalka za interno črpališče,
- sklop 3: Puhalo peskolova,
- sklop 4: Črpalka za pesek,
- sklop 5: Kolesa za mostno posnemalo
- sklop 6: Črpalka v bazenu septike – EX,
- sklop 7: Črpalka za črpanje vode v biofiltracijo,
- sklop 8: Mešalo blata v zalogovniku blata,
- sklop 9: Merilnik nivoja – grablje in črpališča,
- sklop 10: Plovna stikala,
- sklop 11: Merilnik nivoja – gnilišče
- sklop 12: Merilnik nivoja – zalogovnik
- sklop 13: Elektropnevmatski pozicioner.

Dobavitelj se zaveže predmet javnega naročila opraviti na osnovi te pogodbe, ter po priloženem predračunu, št. z dne

3. člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti, ki so podrobno opredeljene v razpisni dokumentaciji naročnika in v ponudbenem predračunu.

Dobavitelj zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Pogodbo natančneje določajo spodaj naštet dokumenti:

- razpisna dokumentacija št.: KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ,
- ponudba dobavitelja št.: z dne

Sestavni deli pogodbe so:

- menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi,

Dobavitelj naročniku in koordinatorju jamči da:

- predmet naročila ne bo imel stvarnih in pravnih napak,
- bo dobavljen predmet naročila ustrezal vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in zahtevane opreme za posamezen sklop, ki je opredeljena v točki 16 razpisne dokumentacije.

III. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu se bodo smiselno popravile v primeru, če dobavitelj ne bo nastopal skupaj s podizvajalci).

4. člen

Dobavitelj bo predmet pogodbe dobavil s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila.

5. člen

Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika oziroma koordinatorja obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;
- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in
- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

6. člen

V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo dobave, ki je predmet te pogodbe.

7. člen

Če naročnik oziroma koordinator ugotovi, da dobave izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način določen v 5. členu, imata pravico odpovedati to pogodbo.

8. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Dobavitelj pooblašča koordinatorja, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po pogodbi. Dobavitelj mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi niso obvezna. Dobavitelj mora koordinatorju najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.


IV. NAČIN IN ROK DOBAVE

9. člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bo dobavitelj dobavil predmet te pogodbe na naslovu Primorska cesta 8/a, 3325 Šoštanj.

10. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo dobavil predmet te pogodbe najkasneje v roku 28 tednov od podpisa pogodbe.



V. PREVZEM PREDMETA NAROČILA

11. člen

Naročnik in koordinator prevzameta od dobavitelja predmet naročila, pod pogojem, da je tehnično brezhiben, nepoškodovan in opremljen z obvezno opremo. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik. Podpisan in žigosan original prevzemnega zapisnika je obvezna priloga k računu.

Dobavitelj mora ob predaji predmeta naročila izročiti naslednje dokumente (v kolikor jih ni predložil že v ponudbi):

- tehnična dokumentacija za opremo;
- navodila za upravljanje in delovanje;
- garancijo z garancijskimi pogoji;
- navodilo za varno delo;
- izjavo o skladnosti.

Brez predložitve navedene dokumentacije dobava predmeta naročila po tej pogodbi ni opravljena.

V prevzemnem zapisniku morajo biti navedene vse ugotovitve vezane na dobavo predmeta naročila ter morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in napake ter roki za njihovo odpravo. Ugotovljene napake in pomanjkljivosti je dolžan dobavitelj odpraviti na lastne stroške in v dogovorjenem roku.

V kolikor dobavitelj v dogovorjenem roku ne bo odpravil pomanjkljivosti, imata naročnik in koordinator pravico te pomanjkljivosti odpraviti sama na stroške dobavitelja ali ima naročnik pravico unovčiti menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Primopredaja se šteje za opravljeno po odpravi napak in pomanjkljivosti, ugotovljenih pri prevzemu.

Dobavitelj se strinja, da si naročnik v primeru, da napake odpravi sam ali po tretji osebi zaračuna 5 % pribitek za kritje svojih režijskih stroškov, ki jih krije dobavitelj.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

12. člen

Dobavitelj se tudi zavezuje:

- da bo dobavil, montiral in izvedel zagon predmeta pogodbe iz 2. člena te pogodbe v skladu z vsebino te pogodbe in razpisno dokumentacijo;
- bo upošteval navodila skrbnikov pogodbe s strani naročnikov in koordinatorja;
- da predmet javnega naročila izpolnjuje vse tehnične zahteve ter standarde, navedene v opisu predmeta javnega naročila;
- zagotoviti odzivni čas v primeru okvare (ogled napake na lokaciji) največ 36 ur od prejema pisne zahteve koordinatorja;
- zagotoviti popravilo predmeta naročila v največ 20 delovnih dni od prejema pisne zahteve koordinatorja, pri čemer se kot delovni dnevi štejejo dnevi od ponedeljka do petka.
- da bo za predmet pogodbe zagotavljal servis v Republiki Sloveniji v času garancije.

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN KOORDINATORJA

13. člen

Naročnik in koordinator se zavežeta:

- prevzeti predmet naročila v skladu s to pogodbo;
- poravnati obveznost, prevzete s to pogodbo.

VIII. CENA IN PLAČILNI POGOJI

14. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da znaša končna pogodbeni cena brez DDV:

- za sklop 1: Reduktor za pogon krtač brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 2: Črpalka za interno črpališče brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 3: Puhalo peskolova brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 4: Črpalka za pesek brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 5: Kolesa za mostno posnemalo brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 6: Črpalka v bazenu septike - EX brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 7: Črpalka za črpanje vode v biofiltracijo brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 8: Mešalo blata v zalogovniku blata brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 9: Merilnik nivoja – grablje in črpališča brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 10: Plovna stikala brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 11: Merilnik nivoja - gnilišče brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 12: Merilnik nivoja - zalogovnik brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,
- za sklop 13: Elektropnevmatski pozicioner brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____ EUR,

kar skupaj za sklop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13 znaša brez DDV _____ EUR, oziroma z DDV _____.

V ceni iz prejšnjega odstavka so upoštevani vsi odvisni stroški, transportni stroški, popusti, davek na dodano vrednost ter vsi morebitni drugi stroški, ki bi lahko vplivali na ceno.

Cena je fiksna ves čas trajanja pogodbe, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji in dostavo na naslovu Primorska cesta 8/a, 3325 Šoštanj.

Dobavitelj mora računu obvezno priložiti tudi predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dela po tem okvirnem sporazumu. *(samo v primeru prijave podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se ta odstavek črta).*

Račun dobavitelja se glasi na naročnika, prejemnik in plačnik računov pa je koordinator.

Dobavitelj izstavi račun v roku osem (8) dni od podpisa prevzemnega zapisnika. Račun, izdan s strani dobavitelja mora vsebovati podatke o nazivu in naslovu ter št. ID za DDV naročnika in koordinatorja.

Koordinator bo prejeti račun kakovostno in vrednostno preveril ter ga po preveritvi posredoval naročnikom. Koordinator ima pooblastilo naročnikov, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti račun zavrne.

Plačevanje računov/situacij se bo vršilo trideseti (30) dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa na naslov koordinatorja, razen, če je po veljavni zakonodaji določeno drugače.

IX. FINANČNA ZAVAROVANJA

15. člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Dobavitelj mora koordinatorju ob podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih strank predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1) ter dve (2) podpisani, žigosani (če uporablja žig) in neizpolnjeni bianko menici. Naročnik bo menici unovčil v primeru, da izdajatelj menice ne bo izpolnil vseh obveznosti določenih s to pogodbo, in sicer največ v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način določen v tej pogodbi, menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 10 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti pogodbe do 30. dneva po izpolnitvi vseh obveznosti iz pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če dobavitelj ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če dobavitelj ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če dobavitelj ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če dobavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo dobavitelj prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral dobavitelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje: zvišati garantirani znesek oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki pooblaščata Mestno občino Velenje, da v njunem imenu nastopa kot upnik na finančnem zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter da v njunem imenu unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

16. člen

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi

Dobavitelj mora ob predaji predmeta naročila koordinatorju k predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2) ter dve (2) podpisani, žigosani (če uporablja žig) in neizpolnjeni bianko menici. Naročnik bo menici unovčil v primeru, da izdajatelj menice ne bo vestno kot dober gospodar in v razumnem roku izpolnjeval obveznosti glede odprave pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, in sicer največ v višini 5 % vrednosti pogodbe z DDV.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 5 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 5 % končne pogodbene cene z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva opravljenega prevzema do 30. dneva po poteku garancijske dobe.

Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki pooblaščata Mestno občino Velenje, da v njunem imenu nastopa kot upnik na finančnem zavarovanju za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi ter da v njunem imenu unovči finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi.

17. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega predmeta javnega naročila, jo mora dobavitelj odpraviti na svoje stroške (stroške za material, delo, ter ostale stroške pri odpravljanju napak v garancijskem roku) v primernem roku (največ 10 dni) potem, ko ga koordinator obvesti o nastali napaki.

Če dobavitelj v primernem roku (največ 10 dni) ne odpravi napake in se s koordinatorjem ne dogovori za nov rok odprave napake bo naročnik za kritje stroškov unovčil menico za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi. Naročnik v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja tudi 5% pribitek na vrednost blaga oz. materiala za kritje manipulativnih stroškov.

X. GARANCIJA

18. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da traja splošna garancijska doba za predmet naročila najmanj 12 mesecev.

Garancijska doba prične veljati z dnem prevzema predmeta naročila, to je z datumom podpisa prevzemnega zapisnika s strani pogodbenih strank.

Dobavitelj je dolžan v garancijski dobi, po prejemu pisne reklamacije koordinatorja, na lastne stroške popraviti oziroma odpraviti vsako, po garancijskih pogojih utemeljeno napako, ki bi nastale na predmetu tega javnega naročila.

Pri manjšem popravilu se garancijska doba podaljša za toliko, kolikor časa naročnik oz. koordinator ni mogel uporabljati predmeta pogodbe.

Pri zamenjavi ali bistvenem popravilu posameznega dela predmeta pogodbe, začne garancijska doba znova teči samo za ta del.

XI. SKRBNIKI POGODBE

19. člen

Skrbniki pogodbe s strani naročnika:

- za Mestno občino Velenje
- za Občino Šoštanj
- za Občino Šmartno ob Paki

Skrbnik pogodbe s strani koordinatorja:

Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja:

XII. ZAMUDA

20. člen

Zaradi zamude z izvedbo predmeta naročila v roku iz 10. člena na lokacijo iz 9. člena te pogodbe, je dobavitelj dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1% skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 10 % (odstotkov) skupne



pogodbene vrednosti z DDV, v roku osem dni od prejema pisne zahteve s strani naročnika oz. koordinatorja.

Dobavitelj ni odgovoren za zamudo v primeru višje sile.

Če pogodbeni kazni preseže mejo iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da ima naročnik oz. koordinator zaradi zamude dobavitelja kakršnekoli stroške ali škodo, ki presega pogodbeno kazni, je dobavitelj poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi razliko med plačano pogodbeno kaznijo ter nastalimi stroški ali škodo.

V kolikor dobavitelj ne poravnava obveznosti izhajajočih iz prejšnjih dveh odstavkov, lahko naročnik za poplačilo razlike med nastalimi stroški in škodo ter plačano pogodbeno kaznijo unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa višina le-te ne zadostuje, pa mora dobavitelj plačati razliko do polne višine nastalih stroškov, v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če pride dobavitelj v takšno zamudo, da naročnik in koordinator nimata več interesa za izpolnitev pogodbe, lahko naročnik in koordinator kadarkoli odstopita od te pogodbe brez odpovednega roka, pri čemer lahko naročnik v tem primeru unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj ne odgovarja za pravočasno izvedbo obveznosti, če naročnik in koordinator ne izpolnita svojih obveznosti.

XIII. VIŠJA SILA

21. člen

Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je pogodbeni stranki kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primer višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemija, jedrske nesreče, požar, poplave ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitve izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže, revolucije ali stavke. V primeru višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta pogodbeni stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta pogodbeni stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

Stranka, na strani katere je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju višje sile ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se ustrezno podaljšajo glede na čas trajanja višje sile s pisnim dogovorom med strankama.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

22. člen

Naročnik in koordinator imata pravico odstopiti od pogodbe, če:

- dobavitelj ne izvede dobave predmeta naročila v dogovorjenih rokih in dogovorjen način;

- dobavitelj ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti v dogovorjenih rokih;
- dobavitelj brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso navedeni v pogodbi;
- dobavitelj ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v razpisni dokumentaciji,
- je v času oddaje javnega naročila bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije;
- iz drugih razlogov na strani dobavitelja.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ugotovi nastalo škodo, ki jo je dolžan dobavitelj plačati, istočasno pa ima pravico zaračunati dobavitelju pogodbeno kazen in škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Za pogodbeno kazen in uveljavljanje odškodnine lahko naročnik izstavi račun.

Če naročnik in koordinator odstopita od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, mora dobavitelj naročniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 20 % pogodbene vrednosti z DDV.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika in koordinatorja o odstopu.

XV. RAZVEZNI POGOJ

23. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga

bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoji uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik dobavitelja najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

XVI. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

24. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

XVII. UPORABA PRAVA

25. člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bodo za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, smiselno uporabljale določila razpisne dokumentacije naročnika ter veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in na drugih področjih, vezanih na predmet pogodbe.

XVIII. KONČNA DOLOČILA

26. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke.

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbeno določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

27. člen

Morebitne spore, ki bi utegnili nastati pri izvrševanju te pogodbe, se stranke zavežejo reševati sporazumno.

Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bodo pogodbeni stranke prizadevale rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Pogodbeni stranke se zavezujejo, da bodo v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašale s predložitvijo spora v mediacijo.

Za morebitno sporazumno rešitev sporov imenuje naročnik skupino sestavljeno iz predstavnikov naročnika in koordinatorja, dobavitelja in zunanjih neodvisnih članov.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove univerzalne pravne naslednike.

28. člen

Pogodba je sklenjena v petih soglasnih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en izvod.

29. člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa zakonitih zastopnikov vseh pogodbenih strank pod pogojem, da dobavitelj koordinatorju predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1) ter dve (2) podpisani, žigosani (če uporablja žig) in neizpolnjeni blanco menici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

....., dne

Dobavitelj:

.....

Direktor:

.....

Velenje, dne

Naročnik:

Mestna občina Velenje

Župan:

Peter Dermol

Šoštanj, dne

Naročnik:

Občina Šoštanj

Župan:

Boris Goličnik

Šmartno ob Paki, dne

Naročnik:

Občina Šmartno ob Paki

Župan:

Janko Kopušar

Velenje, dne

Koordinator:

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Direktor:

Mag. Gašper Škarja

