



ELTRIS inženiring d.o.o.
Čentiba, Lendavska cesta 7
SI - 9220 Lendava

M: 031 317 952
M: 031 888 095
E: info@eltris.si

Investitor: OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci

Objekt: OBJEKT ZA STALNO RAZSTAVO O KULTURNI KRAJINI GORIČKEGA

Naprava: NN ELEKTRIČNI SESTAV +R1

Lokacija: SKLADIŠČNI PROSTOR – PRITLIČJE

ZGODOVINA PROJEKTA:

[illegible]

```
# ob vsaki spremembi vriši to v načrt! #
```

VARNOSTNI PREDPISI

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA



Med obratovanjem naprave so nekateri deli pod nevarno napetostjo!

Neupoštevanje varnostnih navodil lahko povzroči smrt, hude telesne poškodbe ali materialno škodo.

Prevoz, montažo in zagon lahko izvaja samo strokovno osebje.

Upoštevati je potrebno veljavne standarde ter nacionalne in / ali posebne predpise za preprečevanje nesreč.

Upoštevati je potrebno naslednja varnostna navodila:

Montažo, zagon, odpravljanje napak in popravilo naprave lahko izvede samo strokovno usposobljeno osebje, ki je seznanjeno z ustreznimi navodili za uporabo.

Montažo naprave je potebno izvesti v skladu z veljavnimi standardi, državnimi in lokalnimi predpisi.

Zagotoviti je potrebno pravilno ozemljitev in dimenzioniranje vodnikov ter pravilno zaščito pred kratkim stikom.

Ti ukrepi služijo zagotavljanju varnosti naprave in operativnega osebja.

Pred začetkom varnostnih pregledov, vzdrževalnih del in popravil je potrebno poskrbeti, da je glavno stikalo izključeno, zaščiteni pred nenamernim vklopom in so ustrezno označeno z napisom "NE VKLAPLJAJ – DELO NA NAPRAVI!".

Za izvajanje meritev se smejo uporabljati samo naprave, ki so v tehnično popolnem stanju in so primerne za posamezne meritve!

Dosledno je potrebno upoštevati navodila za uporabo! Obvezno upoštevajte navodila in opozorila glede nevarnosti na napravi!

Vsa vrata in varnostni pokrovi morajo biti med obratovanjem zaprti.

Če so na napravi nameščene hladilne naprave, zagotovite, da ti sistemi delujejo brezhibno.

Opis spremembe	Datum	Podpis		Ime in priimek	Ident. št.
			Vodja proj.	Tadeja Madjar Stajniko, u.d.i.a.	PA A-1398
			Poobl. proj.	Matej PUHAN, dipl.inž.el.	PI E-2303
			Sodelavec:	Janko SMOLKOVIČ, inž.el.	NI E-1462



Investitor in objekt:		Vrsta projekta:	Številka mape:	Datum izdelave:	List:
OBČINA ROGAŠOVCI: OBJEKT ZA STALNO RAZSTAVO O KULTURNI KRAJINI GORIČKEGA		PZI	3	Maj 2026	2
Naslov risbe:		Naprava:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št. risbe:
SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA		=R1	PD-24/24	ES-0-26/11	P-3.2
					Št.listov:
					6



