






DETALJ U OBJEMKE



TIP "A"
ZA PRITRDITEV CEVI



TIP "B"
ZA VODENJE CEVI

PIPE SIZE		d1	R	H	L	d2	K	DEVELOP. LENGTH	NUT
NPS	DN								
1/2"	15	6	12	40	50	7	50	147	M6
3/4"	20		15		55		55	167	
1"	25		19		60		60	189	
1 1/2"	40		26		65		65	221	
2"	50		32		70		70	245	
3"	80		47		80		85	317	
4"	100	10	59	50	95	12	95	385	M10
6"	150		86		130		130	546	
8"	200		112		155		155	677	
10"	250	12	139	55	190	14	190	835	M12
12"	300	16	164	60	220	18.5	220	980	M16
14"	350		180		235		236	1060	
16"	400	20	207	75	275	24	267	1231	M20
18"	450		233		295		293	1353	
20"	500	24	259	80	330	28	321	1511	M24
24"	600		310		380		372	1771	

OPOMBE:

- H in L računana na debelino plošče 10mm
- material objemke: S235J2-pocinkano
- matice cinkano: 10
- podložke: cinkano

Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Investitor :		ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana		Objekt in lokacija : Sanacija lovilnih skled C1, C2 in C3 v skladišču SND Lendava	
Projektant :		Nafting Projektiranje in svetovanje d.o.o. Mlinska ulica 5, SI-9220 Lendava		Vsebina - naslov risbe : CEVNA U OBJEMKA - CUO	
Vodja projekta		B. Velkavrh univ.dipl.inž.grad.	G-3277	Strokovno področje načrta: STROJNIŠTVO	
Pooblaščen inženir		G. PLEVEL univ.dipl.inž.str.	S-1581	St.projekta :	228-2026
Izdela		R. GONTER dipl.inž.str.		Faza :	PZI
Merilo		/	Datum : junij 2026	St.nacrta :	26014-4.0
				St.risbe :	40 - 6100