

8 Klima naprava KN1
proizvod EUROCLIMA tip ZHK Inova DG
velikost ZL 21/9 – AL 21/9
dim. 4727,5x2235x2310 mm; 2339 kg
V_{do}= 12710 m³/h
dp= 350 Pa
Q_h= 42,13 kW (R32/7°C; vpih 22°C)
Q_{gr}= 28,5 kW (R32/50°C; vpih 23°C)
P_e= 2x 3,35 kW; I_e= 2x 5,2 A; 3x400V; 50Hz
V_{od}= 12710 m³/h
dp= 350 Pa
P_e= 2x 3,35 kW; I_e= 2x 5,2 A; 3x400V; 50Hz

LEGENDA:
— odvodni zrak
— dovodni zrak
— zunanji sveži zrak
— završeni odpadni zrak

Sprememba	opis spremembe	datum	podpis

MT PRO D.O.O.

Rejčeva ulica 5A

5000 Nova Gorica

TEL: 00386 5 993 1237

GSM: 00386 41 654 816

Objekt	PRENOVA TRAKTA A DUNG DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA		
Investitor	DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA GREGORČIČEVA ULICA 16, 5000 NOVA GORICA		
Vsebina risbe	DELNI PREREZ – prezračevanje in klimatizacija		
Vrsta načrta	4. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME		
Vrsta projektne dokumentacije	PZI		
Št. načrta	00919MT–S		
merilo	1:50		
datum	AVGUST 2023		
Vodja projekta	Kosta Jurkas, u.d.i.a.	ZAPS 0278 PA PPN	
Pooblaščen inženir	Nataša Lužnik, u.d.i.s.	IZS S–1363	
Sodelavec			
	številka risbe 4.2.16.1		