

TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE OSEBNO/TOVORNIH DVIGAL V TE ŠOŠTANJ

Šoštanj, avgust 2026

Tehnična specifikacija

V Termoelektrarni Šoštanj so vgrajena osebno/tovorna dvigala za prevoz oseb in tovora. Na bloku 6 je vgrajeno tudi gasilsko dvigalo.

Ponudnik mora ponuditi naslednje storitve za obdobje treh let:

- Izvajanje rednega mesečnega vzdrževanja in kontrole vseh dvigal, ki so navedena na spodnjem seznamu (Tabela št. 1). Poleg mesečnega pregleda se enkrat letno izvede tudi letna kontrola dvigala s kvalificiranim zunanjim strokovnjakom/strokovno službo;
- servisne storitve izven rednega vzdrževanja na vpoklic (npr. odpravljanje napak in poškodb naprav, zamenjava obrabljenih in pokvarjenih elementov, zagotavljanje rezervnih delov ipd.); pri čemer se bosta naročnik in ponudnik vsakokratno dogovorila o rokih za izvedbo navedenih storitev/dobavo dogovorjenih delov;
- reševanje oseb ujetih v dvigalu (24-urna dežurna služba); ponudnik mora zagotoviti prihod na objekt v roku štirih (4) ur od prijave incidenta;
- servisne storitve na vpoklic v primeru okvare dvigala, ki povzroči njegovo nedelovanje oziroma nezmožnost njegove uporabe; pri čemer mora ponudnik zagotoviti prihod na objekt v roku dvanajst (12) ur od prijave okvare;
- dobava rezervnih delov - se dobavijo po potrebi (naročnik je predvidene tipe rezervnih delov in njihovih količin opredelil v Prilogi Specifikacija storitev in rezervnih delov);
- ter morebitne druge storitve in rezervne dele oziroma dobave v povezavi z izvedbo javnega naročila, za katere bi se izkazalo, da so potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Ponudnik mora ponuditi storitve in predvidene rezervne dele v celoti za vsa dvigala navedena v tabeli št.1.

Tabela št. 1 - osebno/tovorna dvigala.

N°	Naziv	Alfan. oznaka	Lokacija	Mesto vgradnje	Št. oseb	Tov. št	Nosilnost
1	TOVORNO DVIGALO	1UQ01	BLOK	1,2,3 (0-34 m)	26	95-99492 TGG	2000 kg
2	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	4UQ01	BLOK 4	4 (0-40 m)	13	Haushahn 96/507/2 –TGG d.o.o.	2000 kg
3	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	4UQ02	BLOK 4	4 (0-73 m)	13	Haushahn 96/507/1-TGG d.o.o	3000 kg
4	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	4UQ03	BLOK 4	4 -RDP (0-9 m)	8	94/8530 T.K.	630 kg
5	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	4UQ04	BLOK 4	4 -RDP (0-47 m)	1	AN 8/17132 T.K.	1600 kg
6	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	5UQ01	BLOK 5	5 (0-49 m)	26	Haushahn 75/2706 –TGG d.o.o.	2000 kg
7	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	5UQ02	BLOK 5	5 (0-75 m)	15	TGG 75/2630	2500 kg

8	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	5UQ03	BLOK 5	5 dvigalo na dimniku	3	Alimak Scando mini 4/9	400 kg
9	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	5UQ04	BLOK 5	5 -RDP (0-60 m)	29	816 Dvg-TGG	2500 kg
10	TOVORNO DVIGALO	UQ01	DEL.	delavnica	1	74088 Hidrav. JUG	2000 kg
11	TOVORNO DVIGALO	UQ02	DEL.	delavnica	1	74006 Hidrav. JUG	2000 kg
12	TOVORNO DVIGALO	UQ03	DEL.	trans. premoga.kom.	1	46 2186 TGG d.o.o.	2000 kg
13	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	UQ06	DEL.	nova uprava	8	11300498 Kone	630kg
14	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	06SNA01	BLOK 6	severni bunkrski del	34	12062 TGG d.o.o.	2550kg
15	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	06SNA02	BLOK 6	južni stolp-Gasilsko dvigalo	33	12061 TGG	2500kg
16	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	06SNA03	BLOK 6	razžvepljevanje dim. plin.	32	9313 Ersim	2400kg
17	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	06SNA04	BLOK 6	silos sadre	8	278 Debevec	1000kg
18	OSEBNA (TOVORNA) DVIGALA	06EUD03AE004	BLOK 6	silos sadre-titan esi	2	4146076 ESI	300 KG
19	TOVORNO DVIGALO	UQ04	MENZA	MENZA	1	292/09	1000kg

Tehnične zahteve:

- Ponudnik poda najmanj eno (1) referenco iz katere izhaja, da vzdrževal gasilsko dvigalo, hitrosti 2,5 m/s, višine 100 m ali več v zadnjih petnajstih letih pred rokom za oddajo prijav. Pogoji mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov postavljeni pogoji izpolni preko kateregakoli člana skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoji izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoji izpolnjuje, pri predmetnem javnem naročilu dejansko dobavljal rezervne dele/izvajal storitve, v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoji.
- Ponudnik mora izkazati najmanj 1 referenco za izvajanje storitev vzdrževanja osebnih in tovornih dvigal v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb v skupni vrednosti vseh navedenih del vsaj 20.000,00 EUR brez DDV. Referenca mora biti potrjena s strani odgovorne osebe podjetja, kjer je ponudnik izvedel dela in pridobil referenco ter z navedbo kontaktne osebe, kjer je mogoče referenco preveriti.

- Ponudnik poda izjavo, da izvaja nujna servisna dela na vpoklic, ima za izvajanje servisnih nujnih servisnih del šolano osebje ter da dobavlja rezervne dele, ki so potrebni za servisiranje dvigal. Pogoji mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov postavljeni pogoji izpolni preko kateregakoli člana skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoji izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoji izpolnjuje, pri predmetnem javnem naročilu dejansko dobavljal rezervne dele/izvajal storitve, v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoji.
- Ponudnik poda najmanj eno (1) referenco, s katero dokazuje, da je v zadnjih 5 letih uspešno vgradil (bodisi na novih električnih dvigalih, bodisi na obstoječih električnih dvigalih v okviru obnove) enako ali novejšo mikroprocesorsko krmilje proizvajalca MLC ELECTRONIC tip LC100 z regulacijo ADL 300 najmanjše moči 37 KW ali več, podobno kot je vgrajeno pri naročnikovih dvigalih, s čimer ponudnik dokazuje poznavanje obstoječih mikroprocesorskih krmilj, ki so vgrajena na večini naročnikovih dvigalih.

Naročnik bo organiziral obvezen ogled objekta in naprav, kjer se bodo izvajale storitve/dobave rezervnih delov, ki so predmet tega javnega naročila. Potrdilo o opravljenem ogledu, ki ga bo po opravljenem ogledu ponudniku izdal naročnik, je priloga k oddaji ponudbe.

Vse navedbe šifer artiklov v prilogi Specifikacija storitev in rezervnih delov veljajo kot "enakovredno" in morajo biti kompatibilni z naročnikovimi dvigali, za katere bo ponudnik zagotavljal vzdrževanje oziroma servisiranje.

V ponudbi mora ponudnik potrditi navedene tehnične zahteve iz tehnične specifikacije in specifikacije storitev in rezervnih delov.