

EVI ČRNOMELJ d.o.o., Kanižarica 42a, 8340 Črnomelj na podlagi pogodbe o koncesiji št. 354-39/2019-19 z dne 11.11.2019 in Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) ter na podlagi vloge izdaja

LAM BIRO d.o.o.

Šmartno ob Paki 134

3327 Šmartno ob Paki

K dokumentaciji: INZI, št. IN 362-2025

Izdelovalec projekta: LAM BIRO d.o.o., Šmartno ob Paki, 3327 Šmartno ob Paki

Za objekt: Sanacija območja nasipine brežine in vozišča na cesti R3-662/5407 Metlika – MP Božakovo od km 4,480 do km 4,710

Investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

Kraj gradnje	Katastrska občina	Parcelne številke
Božakovo	iz projekta INZI IN 362-2025	iz projekta INZI IN 362-2025

MNENJE K PROJEKTU št. 14/2026-CR

Upoštevani morajo biti vsi pogoji:

- Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih vodov in naprav cestne razsvetljave, katere je potrebno vrisati v situacijo komunalnih vodov. Pred začetkom projektiranja si mora projektant pridobiti geodetski posnetek elektroenergetskih vodov na območju predvidene gradnje objektov.
- **Pred pričetkom del je potrebno naročiti odkaz voda cestne razsvetljave.**
- V primeru prestavitev obstoječih vodov in naprav cestne razsvetljave mora investitor pridobiti overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč za omenjene naprave.
- Vsi stroški projektiranja, morebitnih prestavitev ali odpravljanje poškodb na obstoječem omrežju cestne razsvetljave bremenijo investitorja.
- V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na vodnike cestne razsvetljave kateri niso vrisani v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati upravljalca.

- Nadzor nad izvajanjem del bomo izvajali na podlagi predhodnega obvestila o pričetih delih.
- Lastnik kabelskih vodov in naprav cestne razsvetljave ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.
- Pri izgradnji je potreben odmik, ki zagotavlja nemoten dostop do drogov javne razsvetljave.

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje.

Pripravil/a:
Ive Vardič, el. inž.

Kanižarica, 5.5.2026

EVI ČRNOMELJ d.o.o.
Ive Vardič, el. inž.



ČRNOMELJ d.o.o.
ELEKTROSERVIS IN TRGOVINA
Kanižarica 42a 8340 ČRNOMELJ

Poslano:

- LAM BIRO d.o.o., Šmartno ob Paki, 3327 Šmartno ob Paki (jernej@lambiro.si)
- OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika (obcina.metlika@siol.si)
- Arhiv 14/2026