

Davčna številka: 38241528

Matična številka: 5157064000

Številka: 196
Datum: 21.05.2026**Direkcija RS za infrastrukturo**
Hajdrihova ulica 2a
1000 LJUBLJANA

Na osnovi vloge projektivnega podjetja LAM BIRO, d.o.o., Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, vam na podlagi 43.člena Gradbenega zakona (Ur.list RS št.: 199/21 in 105/22) ter v skladu s Tehničnim pravilnikom za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Ur.list RS št.: 26/10 in 51/12) ter Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika (Ur.list RS št.: 22/14), izdajamo

MNENJE - Vodovod


Objekt: **Sanacija območja nasipa brežine in vozišča na cesti R3-662/5407 Metlika - MP Božakovo od km 4,480 do km 4,710**

Lokacija objekta: **Želebej - Božakovo**

Parc.števila: Po projektni dokumentaciji

Katastrska občina: **BOŽAKOVO**

1. Upravljalca vodovodnega sistema soglašajo s sanacijo območja nasipne brežine in vozišča na državni cesti R3-662/5407 Metlika - MP Božakovo od km 4,480 do km 4,710.
2. V času gradnje je obnoviti obstoječo dotrajano vodovodno infrastrukturo v skladu z izdelanim projektom obnove vodovoda. Zemeljska dela (izkop) pri obnovi vodovodnega izvede investitor v okviru sanacije državne ceste. Dobavo in montažo vodovoda na stroške investitorja izvede upravljavalec vodovoda Komunala Metlika, d.o.o.
3. Upoštevati je izdane projektne pogoje št.: 129, z dne 08.04.2026.
4. V isti jarek ni dovoljeno položiti skupaj z vodovodom drugih inštalacij.
5. Vsa križanja drugih inštalacij z vodovodom morajo biti z vertikalnim razmakom 1m, in horizontalnim razmakom 1.5m, sicer je potrebna zaščita z zaščitno cevjo.
6. Morebitne poškodbe na vodovodu v času gradnje se odpravijo takoj na stroške investitorja.
7. Mnenje izdajamo na zahtevo stranke in bo služilo za rekonstrukcijo državne ceste.
8. Veljavnost mnenja je 2. leti od datuma izdaje.

Pripravil:
Anton OgulinDirektor
Bojan Krajčič