

Davčna številka: 38241528

Matična številka: 5157064000

Številka:

129

Datum: 08.04.2026

Direkcija RS za infrastrukturo**Hajdrihova ulica 2a****1000 LJUBLJANA**

Na osnovi vloge projektivnega podjetja LAM BIRO, d.o.o., Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, vam na podlagi 43.člena Gradbenega zakona (Ur.list RS št.: 199/21 in 105/22) ter v skladu s Tehničnim pravilnikom za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Ur.list RS št.: 26/10 in 51/12) ter Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika (Ur.list RS št.: 22/14), izdajamo

PROJEKTNE POGOJE - VODOVOD

Objekt: **Sanacija območja nasipne brežine in vozišča na cesti R3-662/5407 Metlika - MP Božakovo od km 4,480 do km 4,710**

Lokacija objekta: **Božakovo**

Parc.števila: Po projektni dokumentaciji

Katastrska občina: **BOŽAKOVO**

1. Na območju sanacije brežine in državne ceste poteka obstoječ primarni vodovod DN 100, ki je dotrajan in potreben nujne obnove.
2. Projektant predvidi obnovo vodovoda na območju posega gradnje ceste. Predvideti je zamenjavo vodovoda ob državni cesti z novo vodovodno cevjo duktil DN 100. Vodovod, ki prečka državno cesto je vgraditi v zaščitno jekleno cev fi 273 mm, z distančniki. Predvideti je tudi obnovo vozišča odcepnice sekundarne vodovodne linije DN 100, skupaj s sektorskim zasunom in napaja naselje Želebej.
3. Pred začetkom gradnje je potrebno obvezno naročiti odkaz trase vodovoda, ki ga je potrebno naročiti pri upravljalcu vodovoda najmanj 5 dni pred pričetkom del. Pri naročilu odkaza je predvideti nadzor upravljalca vodovoda v času gradnje v višini 5 inženirskih ur.
4. Odmike in križanja ter varnostno - vzdrževalni pas vodovoda z ostalo infrastrukturo je predvideti na osnovi pogojev iz Tehničnega pravilnika za vodovod (Ur.list RS št.: 26/10, 88/13).
5. Morebitne poškodbe, prestavitve in zaščite na vodovodnem omrežju v času gradnje ter vzpostavitev terena v prvotno stanje gre na račun izvajalca del oziroma investitorja in se opravi takoj.
6. V isti jarek oz. po obstoječi trasi vodovoda ni dovoljeno skupaj položiti drugih inštalacij.
7. Projektant pripravi popise del in pregledno situacijo obnove vodovoda.
8. Projektne pogoje izdajamo na zahtevo stranke in bodo služili za pridobitev končnega soglasja.
9. Veljavnost projektnih pogojev je 2. leti od datuma izdaje.

Pripravil:

Anton Ogulin



Direktor

Bojan Krajačič

