



2012363

PRILOGA 10A

**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja

**Mnenje pristojnega izvajalca javne službe Komunale Kranj s področja oskrbe
s pitno vodo**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
naslov	Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
št. mnenja	128/2026 - 934409
datum	24. 3. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	43. člen Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 s spremembami), Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Uradni list RS, št. 21/25), Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in 61/23), Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 48/10), 9. člen Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/20), 25. člen Družbene pogodbe javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., pooblastilo direktorja z dne 21. 10. 2019.
postopek vodil	Jože Uranič
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Jože Uranič
podpis	 

INVESTITOR**INVESTITOR 1**

ime in priimek ali naziv družbe	Stanovanjski sklad Republike Slovenije
naslov ali poslovni naslov družbe	Poljanska cesta 10, 1000 Ljubljana

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

**Gradnja raziskovalnih vodnjakov, kot osnova za sistem za zajem in za vračanje podzemne
vode za potrebe plitve geotermije po sistemu voda – voda, za potrebe pridobivanja toplote za
bodočo novo SS Huje v Kranju**

kratek opis gradnje

V okviru gradbene dokumentacije SS Huje v Kranju bo za potrebe ogrevanja / hlajenja izvedeno za Fazo 1 dva identična črpalna vodnjaka in dva identična ponikalna vodnjaka ter za Fazo 2 en plitvejši črpalni vodnjak, in sicer bodo zgrajeni: črpalna vodnjaka za Fazo 1 (ČV-1/26 in ČV-2/26), globine 52 m ter cevljeni z INOX produkcijsko kolono DN250, črpalni vodnjaki za Fazo 2 (ČV-3/26), globine 34 m ter cevljeni z liner INOX produkcijsko kolono DN250 in ponikalna vodnjaka (PV-1/26 in PV-2/26) globine 40 m ter cevljena z INOX produkcijsko kolono DN250. Vodnjaki so projektirani na osnovi geomehanskih in hidrogeoloških raziskav na terenu, ki so na lokacijah bodočih vodnjakov vsebovala tudi raziskovalna vrtna dela. Vodnjaki bodo v celoti izdelani iz INOX cevi in filtrov. Črpalna vodnjaka Faze 1 bosta imela filtre nameščene na globini med 14 in 50 m, črpalni vodnjak Faze 2 pa med 17 in 32 m. Ponikalna vodnjaka pa bosta imela filtre nameščene na globini med 8 in 38 m.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	DL št. 154/25
datum izdelave	december 2025
projektant (naziv družbe)	IRGO d.o.o., Ljubljana

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila
datum izdelave poročila
izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja



JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca



NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI
pogoji za izvajanje gradnje
pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Z načrtovano gradnjo vrtin, se ne posega v varovalno območje javnega vodnega vira. Na obravnavanem zemljišču ni obstoječe javne vodovodne infrastrukture. Na načrtovan poseg izvajalec javne službe Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., izdaja pozitivno mnenje.



obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi

PRILOGA



Obrazložitev