

-
- Povezna/pohodna površina
- Cestno telo
- Zasip izven cone cevodova z izkopanim materialom v slojih po 30 cm, komprimacija 95% po SPP.
- Zasip v coni cevodova s prodno peščenim materialom $d=8-16$ mm v slojih po 20 - 30 cm, komprimacija 95% po SPP. Zasip nad cevjo utrjen ročno, ob cevi z lahкими mehanskimi sredstvi.
- Nasutje za posteljico s peščenim materialom $d=0-8$ mm, komprimacija 97% po SPP.
- CONA CEVOVODA
- KOTA NIVELETE
- POSTELJICA
- 0.80
- 120°
- Naklon izkopa bladen toki teralnega terja z zemlino

-
- Humus
- Zasip izven cone cefovoda z izkopanim materialom v slojih po 30 cm, komprimacija 95% po SPP.
- Zasip v coni cefovoda s prodno peščenim materialom $d=8-16$ mm v slojih po 20 - 30 cm, komprimacija 95% po SPP. Zasip nad cevjo utrjen ročno, ob cevi z lahкими mehanskimi sredstvi.
- Nasutje za posteljico s peščenim materialom $d=0-8$ mm, komprimacija 97% po SPP.
- Humus
- Zasip izven cone cefovoda z izkopanim materialom v slojih po 30 cm, komprimacija 95% po SPP.
- CONA CEFOVODA
- KOTA NIVELETE
- POSTELJICA
- Maksimalna izkopa in izlivena količina materiala
- 120°
- 1:0.5
- 0.80