



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO



Sofinancira
Evropska unija



Številka javnega naročila: JN006591/2026-SL1/01, JN006591/2026-SL1/01-P01,
JN006591/2026-SL1/01-P02

Datum: 3. 9. 2026

NAROČNIK:
OBČINA ŠENTJUR
MESTNI TRG 10
3230 ŠENTJUR

SPREMEMBA

DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»OBNOVITVENA DELA ROJSTNE HIŠE BENJAMINA IN GUSTAVA IPAVCA V ZGORNJEM TRGU, ŠENTJUR«

Postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3

»Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, cilja politike: 4 Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra, prednostne naloge 8: Trajnostna turizem in kultura, specifičnega cilja RSO4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah«.

Številka javnega naročila: JN006591/2026-SL1/01, JN006591/2026-SL1/01-P01,
JN006591/2026-SL1/01-P02

Datum: 3. 9. 2026

SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Na portalu javnih naročil v zvezi z oddajo javnega naročila za **»Obnovitvena dela rojstne hiše benjamina in Gustava Ipavca v Zgornjem trgu, Šentjur«**, objavljenega dne 19. 8. 2026 pod oznako JN006591/2026-SL1/01, dne 20. 8. 2026 pod oznako JN006591/2026-SL1/01-P01 in dne 1. 9. 2026 pod oznako JN006591/2026-SL1/01-P02, je objavljena dodatna obrazložitev vezana na neprebrano vprašanje glede preproge na stopnišču, in sicer:

»Dodatno opredeljene lastnosti talne preproge, ki je navedena v popisu del v postavki B_OBRTNIŠKA DELA, podpostavki B.i_Tlakarska dela v zaporedni št. 1, na stopnišču so naslednje:

- Preproga iz enega dela, nameščena po celotni stopniščni rami,
- Vlakna iz polipropilena ali poliamida PA6,
- Širina preproge do 100 cm, robovi zarobljeni,
- Skupna debelina do 6,5 mm,
- Požarni razred Bfl-s1,
- Primerno za vgradnjo na stopnice za javni objekt.

Preproga se bo na stopnice pritrdjevala po vzoru obstoječe preproge, z novimi kovinskimi letvicami okroglega preseka v medeninasti barvi. Preproga bo enobarvna, barva preproge pa se bo določila v sodelovanju z ZVKDS in na podlagi vzorcev.«

Vsi zainteresirani ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati dodatno objavljene zahteve vezane na preprogo na stopnišču.