

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI

Podatki o objektu

Investitor:

MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeve ulica 10, 6000 Koper

Naziv in klasifikacija objekta:

GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE NA PUČAH

Klasifikacija(CC-SI) objekta:

12722 - pokopališke stavbe 100 %

Lokacija objekta:

Puče - pokopališče, Parcele št. 1279, 1280/1 in 1280/2 k.o.
Koštabona

Podatki o načrtu:

Št.: PV - IZ - 43 /2025

Odgovorni projektant:

Radivoj Ostrouška, dipl.inž.grad,

Identifikacijska številka:

IZS PI PV0753

Datum izdelave:

september 2025

RADIVOJ OSTROUŠKA
dipl.inž.grad
IZS PI PV0753

**Podatki o izkazu požarne
varnosti faza PID :**

Odgovorni projektant:

Identifikacijska številka:

Datum izdelave:

Požarnovarnostni ukrepi

	Načrtovani ukrepi (PGD)	Izvedeni deni ukrepi (PID)		
		Ukrep/ zahteva	Datum in podpis	Opombe
Širjenja požara na sosednje objekte				
Zahteve za odmike od sosednjih objektov in mej sosednjih zemljišč	Obravnavani objekt ima predvidene naslednje odmike od sosednjih parcelnih mej-relevantnih mej: Minimalni odmiki objektov (vse k.o. Škoflje): ▪ mrliška vežica s parcelami št.: k.o. Koštabona 1278/2 : 5,43 m - na fasadi je manj kot 42 % ognje neodpornih površin 1281 : 3,89 m - na fasadi je manj kot 28 %, ognje neodpornih površin 1280/2 : 8,62 m - na fasadi je manj kot 70 %, ognje neodpornih površin ▪ spremljajoči objekt s parcelami št.: k.o. Koštabona 1278/2: 5,72 m - na fasadi je manj kot 44 %, ognje neodpornih površin 1281: 10,73 m - ni zahtev glede ognje, neodpornih površin Površina ognje neodpornih površin je določena na osnovi tabele 2 smernice. Za stene , ki so od relevantne meje (parcelne meje) odmaknjene 1- 5 m, mora biti požarna odpornost zunanje stene najmanj (R)EW 30, pri odmiku več kot 5 m pa najmanj (R)E30.			
Zahteve za zunanje stene,fasade,strope in strešno kritino oziroma druge požarne ločitve med objekti	Minimalne zahteve za razred gorljivosti oblog zunanjih sten objekta so, D-s3,d2 strešna kritina (opečna kritina najmanj Broof) je pa negorljiva razred A1 ali A2 in je odporna na leteči ogenj.			

Nosilnost konstrukcije ter širjenja ognja po stavbi				
Zahteve za požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta	R 30			
Zahteve za razdelitev stavbe v požarne sektorje s požarnimi obremenitvami požarnih sektorjev in površinami požarnih sektorjev	DA Mrliška vežica: PS1 : - poslovilni prostor - površina ca 29.0 m2 Spremljevalni objekt: PS1 : -vsi prostori objekta-sanitarije in shramba - površina ca 17.0 m2			
Zahteve za požarne odpornosti na mejah požarnih sektorjev (stene,stropi,odprtine,preboji za instalacije,parapeti,fasade,zaščite zunanjih požarnih stopnišč...)	Ni zahtev			
Zahteve za obložne materiale in druge vgrajene materiale v objektu, kot so npr. talne ,stenske in stropne obloge	Obloge morajo biti iz negorljivih materialov (najmanj razreda B– s1,d0 za stene in stropne in najmanj Cfl-s1za tla).			
Širjenja dima po stavbi in prezračevanje				
Zahteve za razdelitev objekta v dimne sektorje, s seznamom in površinami dimnih sektorjev in opisom dimnih zaves	DA – isto kot PS			
Zahteve za odvod dima in toplote in površine za oddimljanje	Okna in vrata			
Zahteve za kontrolo dima (npr. naprave za kontrolo dima v požarnih stopniščih)	Ni zahtev			
Zahteve za prezračevalne sisteme (požarna odpornost,dimotesnost,vgradnja požarnih loput, krmiljenje prezračevanja ob požaru)	Ventilacijske cevi iz negorljivega materiala			

Evakuacijske poti				
Predvideno največje število oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo v objektu in posameznih prostorih	V obravnavanem objektu – mrliški vežici bo najmanj 15 osebe istočasno			
Zbirno mesto (zahteve za lokacijo)	ob objektu na varnih površinah			
Zahteve za evakuacijske izhode na varno mesto (seznam izhodov z lokacijami in dimenzijami, posebnosti glede odpiranja)	Skupna širina izhodov iz objekta naj bo najmanj 3 x 0.9 m			
Zahteve za nezaščitene dele evakuacijskih poti(največje dovoljene dolžine in širine)	Ni zahtev			
Zahteve za zaščitene dele evakuacijskih poti(lokalacija, zahtevana širina največje dovoljene dolžine)	Iz objekta je razdalja manjša od 20 m in ni zahtev			
Zahteve za označitev in osvetlitev evakuacijskih poti	Ni zahtev			
Zahteve za evakuacijo povezane z dvigali	/			
Odkrivanje požara in alarmiranje				
Načini odkrivanja požara (stalna prisotnost-organizacijski ukrepi / sistemi za avtomatsko odkrivanje požara)	Občasna prisotnost – organizacijski ukrepi			
Alarmiranje (stalna prisotnost-organizacijski ukrepi / avtomatsko alarmiranje z zvočniki, govornim ali svetlobnim sporočilom, prenos alarma na stalno zasedeno mesto)	Občasna prisotnost – organizacijski ukrepi - telefon			
Naprave in sistemi za gašenje ter zahteve za gasilce				
Zahtevana oskrba z vodo (viri vode za gašenje, kapaciteta in trajanje, število in zahteve za izvedbo zunanjih in notranjih	Za objekta je potrebna količina požarne vode določena na osnovi tabele št. 41 smernice: Glede na površino velikost požarnega sektorja (do 400 m2) ter			

hidrantov)	glede na požarno obremenitev (pod 1000 MJ/m²), je potrebno zagotoviti zahteve gašenja požara vsaj 10 l/s – cca 70 m³ vode. Vodo pripeljejo ob intervenciji gasilci s seboj. Za gašenje požarov na objektu, ki sta majhne površine in majhne požarne obremenitve bo voda zagotovljena iz zunanjega hidranta , ki se nahaja južneje od cerkve na oddaljenosti cca 100 m in pa vode iz gasilske cisterne, vode ,ki jo gasilci pripeljejo s seboj			
Zahteve za gasilne sisteme (lokacija, gasilo, način aktiviranja,karakteristične zahteve za gašenje)	Gasilniki - 2 gasilnika S6			
Zahteve za dovozne poti ter delovne in postavitvene površine	DA – ena dovozna pot in ena delovna površina			
Zahteve za gasilsko dvigalo (mesto vstopa za gasilce,dimenzije, zahteve za nadtlračno kontrolo...)	Ni zahtev			
Instalacije , ki vplivajo na požarno varnost				
Zahteve za instalacije vnetljivih plinov in tekočin	/			
Zahteve glede kurilnih in dimovodnih naprav in skladiščenje goriva	/			
Zahteve glede protieksplzijske zaščite	/			
Zahteve glede strelovodnih in energetskih naprav	Strelovod mora biti izveden			