

PRILOGA »E1«

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke:

Normativ	Opis postavke	Opomba postavke	Enota	Količina
N 06 2 191	Dobava in montaža kompleta LED svetilk s asimetrično (protisevno) optiko, kpl. s pritrdilnim materialom, DALI regulacija, barvna temperatura 4000K.			
N 10 2 213	Dobava in montaža kompleta LED svetilk s asimetrično (protisevno) optiko, kpl. s pritrdilnim materialom, DALI regulacija, barvna temperatura 4000K			
N 02 2 102	Dobava in montaža svetilke ubežne razsvetljave dim. 900x300 mm			
N 06 2 101	Dobava in montaža svetilke ubežne razsvetljave dim. 900x300 mm			
N 10 1 006	Dvostranski kombinirani prometni znak z notranjo osvetlitvijo "telefon klica v sili in gasilni aparat" (3312 in 3103), material ohišja nerjavno jeklo V4A (prašno barvano) dobava in montaža			
N 10 1 014	Enodelni obojestranskih LED smernik (rdeča/bela), komplet z izvedbo spoja v stenski dozi in zatesnitvijo stika med smernikom in podlago, dobava in montaža			
N 10 1 128	Dobava in montaža osvetljenega ročnega javljalnika požara, dimenzija 80x80 mm, s tipko Ø40 mm, sila aktiviranja 6N...12N, z 8 vgrajenimi rdečimi LED diodami, 24 VDC, poraba <50 mA, preklopni kontakt min. 5VDC, 5mA, max. 137 VDC/VAC, 200mA, delovno temperaturno področje -40 st.C... +80 st.C, IP65 , EMC kompatibilnost IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4 ,IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-5, vključno z odsevno nalepko javljanja požara, za montažo na zunanji strani kabine za SOS poziv oz. omarice OKS			

Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Izvajalec mora morebitni popust upoštevati že v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.