

2x VTIČNICA 230V 0.7kW, 220cm OD TAL (ZAMRZ. OMARA)
HV ½" ZAKLJUČENO S PIPO ¾", 50cm OD TAL
VTIČNICA 230V 1.8kW, 120cm OD TAL (ŠOKER)
PE 400V 3N 11.7kW + 2m KABLA, 70cm OD TAL (KONVEKTOMAT)
(PREKO STIKALA)
+ VTIČNICA 230V 0.1kW, 60cm OD TAL (MEHČALEC)
OV Ø 50, V TLEH OB ZIDU
2x HV ½" ZAKLJUČENO S PIPO ¾", 50cm OD TAL
PE 400V 3N 10kW + 1m KABLA, 10cm OD TAL (FRITEZA)
PPL ½" 7kW, max 10cm OD TAL (ŽAR)
PE 400V 3N 6kW + 1m KABLA, 10cm OD TAL (KUHALO TESTENIN)
THV ¾", max 10cm OD TAL
OV Ø 50, V TLEH
PE 400V 3N 4.5kW + 1m KABLA, 10cm OD TAL (IND. ŠTEDILNIK)
PPL ½" 25kW, max 10cm OD TAL (ŠTEDILNIK)
PE 230V 0.4kW + 1m KABLA, 10cm OD TAL (HLAJEN PULT)

OV Ø 30, 170cm OD TAL
PE 230V 2kW + 1.5m KABLA, 200cm OD TAL (KOMPRESOR HL. KOMORE)
OV Ø 40, V TLEH OB ZIDU
PE 230V 0.4kW + 1m KABLA, 10cm OD TAL (HLAJEN PULT)
THV ¾", 40cm OD TAL
OV Ø 50, 40cm OD TAL
PE 230V 0.4kW + 1.5m KABLA, IZ TAL (HLAJEN PULT)
+ PE 230V 2kW + 1.5m KABLA, IZ TAL (NADPULTNE VTIČNICE)
PE 230V 1.5kW + 1.5m KABLA, IZ STROPA (GRELNE LUČI)
THV ¾", 55cm OD TAL
OV Ø 50, 55cm OD TAL
PE 230V 2kW + 1.5m KABLA, IZ TAL (NADPULTNE VTIČNICE)
THV ¾", 40cm OD TAL
OV Ø 50, 40cm OD TAL

LEGENDA PRIKLJUČKOV

THV - PRIKLJUČEK TOPLE IN HLADNE VODE

HV - PRIKLJUČEK HLADNE VODE

TV - PRIKLJUČEK TOPLE VODE

PRIKLJUČKI IZ ZIDA: na višini 120cm montirati mešalno baterijo, na nižji višini, ca 40cm od tal, montirati ustrezen krogelni ventil, kar dobavi in montira izvajalec strojnih instalacij.

PRIKLJUČKI IZ TAL: na vsak izvod montirati ustrezen krogelni ventil v vodoravni legi, kar dobavi in montira izvajalec strojnih instalacij. Višina priključka skupno z ventiliom znaša največ 10cm od gotovih tal.

OV - ODTOK VODE

Talne sifone in rešetke namestiti na približno označena mesta, dobavi in montira jih izvajalec strojnih instalacij.

Vse odtoke iz kuhinje povezati ter priključiti na maščobni lovilec pred priklopom na javno kanalizacijo.

TALNA REŠETKA 30 x 30cm, z odtokom Ø50

TALNA REŠETKA 20 x 20cm, z odtokom Ø50

PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE

Vsak izvod mora imeti 1.5m prostega kabla za povezavo do priključne omarice elementa (razen drugače označenih).

Posamezne moči priključkov so razvidne iz tlorisa.

Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1.2m od tal (razen drugače označenih).

Vsa oprema mora biti povezana z vodnikom za izenačitev potencialov, izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.

šuko vtičnica 230V 1N

šuko vtičnica 400V 3N

PPL - PRIKLJUČEK PLINA

Priključek plina iz cevi ¾". Na vsak izvod montirati plinsko krogelno pipo v vodoravni legi. Višina priključka skupno z ventiliom ne sme presegati 10cm od končnega tlaka.

OPOMBE

Končne mikrolokacije in potrebne moči priključkov poda dobavitelj opreme.

		projektiranje, inženiring in svetovanje Matej Rački s.p. Ul. Ane Galetove 13, 1290 Grosuplje w: www.gastprojekt.si e: matej@gastprojekt.si m: +386 70 612 220	projektant: Matej Rački, univ.dipl.ing.živ.tehnol. odg. projektant: Matej Rački, univ.dipl.ing.živ.tehnol. identifikacijska številka: IZS T-0736 odg. vodja projekta: identifikacijska številka:
objekt	Lična hiša		
investitor	*		
vrsta načrta/projekta	TEHNOLOŠKI NAČRT KUHINJE / PZI		
vsebina risbe	Tloris tehnologije kuhinje z mikrolokacijami priključkov		
kraj	Ajdovščina		
št. načrta	28-26	format lista A2 podajšlan	merilo 1:50
		datum 22.05.2026	