TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o.
Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
Telefon: 07/48 16 000, e-mail: info@teb.si

SKLEP O ODDAJI NAROČILA

Na podlagi 90. člena ZJN-3 naročnik Termoelektrarna Brestanica d.o.o. v postopku oddaje javnega naročila sprejme naslednjo ***o d l o č i t e v*** *:*

1. ***Javno naročilo »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1« se odda ponudniku KOLEKTOR IGIN Inženiring, storitve in trgovina d.o.o., Brnčičeva ulica 19G, 1231 Ljubljana – Črnuče, in sicer vključno z opcijo 1 - Polni obseg vzdrževalnih del za obdobje podaljšanega garancijskega roka.***

2. ***Ponudba ponudnika C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o., Riharjeva ulica 038, 1000 Ljubljana – vodilni partner Forest-Vill Zrt, Edison utca 5/c, 2040 Budaöst, Hungary – partner v skupni ponudbi se kot nedopustna zavrne.***

3. ***Ponudba ponudnika ELEKTRO NOVI SISTEMI inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje d.o.o., Brnčičeva ulica 017A, Ljubljana, 1231 Ljubljana–Črnuče – vodilni partner, Shanghai CHINT Power Systems Co., Ltd Kitajska – partner v skupni ponudbi se kot nedopustna zavrne.***

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila s pogajanji po predhodni objavi na podlagi 45. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3). Javno naročilo je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 11. 5. 2026, pod številko objave JN003559/2026-EUe17/01 (št. objave na TED: 322889-2026, datum objave: 11. 5. 2026) ter dodatne informacije dne 27. 5. 2026 pod št. objave JN003559/2026-EUe17/01-P01 (št. objave na TED: 361811-2026, datum objave: 27. 5. 2026) in dne 10. 6. 2026 pod št. objave JN003559/2026-EUe17/01-P02 (št. objave na TED: 396059-2026, datum objave: 10. 6. 2026). Dne 3. 7. 2026, ki je bil določen kot rok za prejem ponudb, je naročnik na portal https://ejn.gov.si/ pravočasno prejel tri ponudbe, in sicer sledečih ponudnikov:

	Ponudnik	**Vrednost ponudbe**
1.	C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o., Riharjeva ulica 038, 1000 Ljubljana – vodilni partner Forest-Vill Zrt, Edison utca 5/c, 2040 Budaöst, Hungary – partner v skupni ponudbi [v nadaljevanju C&G d.o.o.)	**32.870.054,02 EUR**
2.	ELEKTRO NOVI SISTEMI inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje d.o.o., Šlandrova ulica 8B, Ljubljana, 1231 Ljubljana – Črnuče-vodilni partner, Shanghai CHINT Power Systems Co., Ltd Kitajska – partner v skupni ponudbi [v nadaljevanju ENS d.o.o.]	**36.909.402,93 EUR**
3.	KOLEKTOR IGIN Inženiring, storitve in trgovina d.o.o., Brnčičeva ulica 19G, 1231 Ljubljana – Črnuče [v nadaljevanju Kolektor Igin d.o.o.]	**31.956.910,46 EUR**

Na podlagi 45. in 89. člena ZJN-3 je naročnik pregledal vse tri ponudbe, vse skladno z določili ZJN-3 ter prakso Državne revizijske komisije (DKOM). Na tej podlagi je naročnik najprej ugotavljal, ali ponudbe izpolnjujejo pogoje in zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ker naročnik na podlagi dokumentacije, priložene k ponudbam, ni mogel nedvoumno ugotoviti, ali predložene ponudbe izpolnjujejo pogoje in zahteve naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik vse tri ponudnike v skladu s 5. odstavkom 89. člena ZJN-3 pozval k pojasnilom in dopolnitvam njihovih ponudb. Do roka za dopolnitev in pojasnitev ponudb so na portal eJN vsi trije ponudniki pravočasno oddali dopolnitev oziroma pojasnila ponudb. Po pregledu dopolnitev in pojasnil ponudb je naročnik glede izpolnjevanja pogojev in zahtev naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma dopustnosti ponudb v skladu s 45. in 89. členom ZJN-3 ugotovil:

1. da je ponudba ponudnika **Kolektor Igin d.o.o.** dopustna, saj ne obstajajo razlogi za izključitev in je ponudnik v ponudbi izpolnil pogoje za sodelovanje, njegova ponudba pa ustreza pogojem in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

2. da ponudba ponudnika **C & G d.o.o.** ne izpolnjuje zahtev in pogojev naročnika in je zato nedopustna. Ponudnik C & G d.o.o. s ponujeno opremo ne izpolnjuje tehnične zahteve naročnika v Zvezku 2 – Tabela tehničnih podatkov, kjer je naročnik zahteval standardno dimenzijo baterijskega kontejnerja 20 ft, saj je v ponudbo vključil 20 kontejnerjev kapacitete 6020 kWh, ki so dimenzije 7528 mm, kar znaša 24,7 ft in ne izpolnjuje tehnične zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Prav tako je naročnik zahteval baterijske hranilnike standardnih dimenzij, in sicer 20 ft ladijski kontejnerji, ponudnik pa je v ponudbo vključil modularno oziroma kabinetno izvedbo baterijskega hranilnika, vstavljenega le v kontejnerski okvir, kar ni skladno z naročnikovo zahtevo. Nadalje je naročnik v Tabeli tehničnih podatkov (Zvezek 2) za zagotavljanje požarne varnosti zahteval sistem za gašenje Dry-pipe, z gasilskim priključkom ali prirobnico na zunanji strani kontejnerja. Ponudnik C & G d.o.o. je v ponudbi navedel, da

je ponujeno opremo možno nadgraditi s sistemom za tekočinsko gašenje, kar pomeni, da ni vključen v konkretno konfiguracijo ponujene opreme, kot je to tehnična zahteva naročnika. Naročnik je zaradi navedenega ponudbo ocenil kot nedopustno, saj ne ustreza pogojem in zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik je ponudbo ponudnika C & G d.o.o. kot nedopustno izločil iz postopka oddaje tega javnega naročila.

3. da ponudba ponudnika **ENS d.o.o.** ne izpolnjuje zahtev in pogojev naročnika in je zato nedopustna. Ponudnik ENS d.o.o. s ponujeno opremo ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika v Zvezku 2 – Tabela tehničnih podatkov, kjer je naročnik zahteval maksimalno delovno moč sistema na točki priključitve (40 MW @ cos fi=0,8, 110 kV), v ponudbi pa ponudnik ni navedel zahtevanega podatka in ga naročnik, kljub pozivu po pojasnilu oziroma dopolnitvi, ni pridobil. Prav tako iz predložene ponudbene dokumentacije naročnik, kljub pozivu po pojasnilu oziroma dopolnitvi, ni pridobil podatka, da ponujena oprema izpolnjuje zahtevo po minimalni inštalirani moči sistema (50 MVA). Nadalje ponudnik ni izpolnil zahteve naročnika, da je proizvajalec ponujene opreme v zadnjih štirih celih kvartalih pred objavo razpisa uvrščen na Bloomberg NEF Tier 1 lestvico, saj proizvajalec ponujene opreme za Q2/2025 ni bil uvrščen na Tier 1 lestvico. Nadalje ponudnik ni izpolnil zahteve naročnika glede minimalnega odmika baterijskega kontejnerja od protihrupne bariere. Ponudnik je predložil dokumentacijo proizvajalca opreme, v skladu s katero bi moral odmik znašati minimalno 2,5 m, v predloženi skici razporeditve ponujene opreme »Layout« pa so odmiki bistveno manjši. Prav tako ponudnik z opremo, ki jo je vključil v ponudbo, ne izpolnjuje zahteve naročnika, da mora biti preostala kapaciteta baterije po 10 letih obratovanja, pri obratovanju 2 cikla na dan, moči 0,33C in 100 % stopnji praznjenja, ≥ 70%. Iz predloženih tehničnih podatkih ponujene opreme ponudnika je razvidno, da bo preostala kapaciteta ob koncu zahtevanega obdobja in pri zahtevanem režimu obratovanja nižja od zahtevane, in sicer 69%. Zaradi navedenega je ponudba nedopustna, saj ne ustreza pogojem in zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik je ponudbo ponudnika ENS d.o.o. kot nedopustno izločil iz postopka oddaje tega javnega naročila.

V nadaljevanju izvajanja postopka oddaje javnega naročila so bila, v skladu s točko 6.4 (osnovne) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter 62. členom ZJN-3 in na podlagi Povabila k ustnim pogajanjem, izvedena ustna pogajanja s ponudnikom Kolektor Igin d.o.o., ki je oddal ponudbo, ki izpolnjuje zahteve in pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. S Povabilom k ustnim pogajanjem je bil izveden en krog ustnih pogajanj. V nadaljevanju izvajanja postopka so bila, na podlagi Povabila k pisnim pogajanjem, s ponudnikom Kolektor Igin d.o.o. izvedena pisna pogajanja. S povabilom k pisnim pogajanjem sta bila izvedena dva kroga pisnih pogajanj. V zadnjem krogu pisnih pogajanj je bil ponudnik Kolektor Igin d.o.o. pozvan k oddaji končne ponudbe. Na poziv k oddaji končne ponudbe je ponudnik Kolektor Igin d.o.o. skladno s Povabilom k pisnim pogajanjem in oddaji končne ponudbe pravočasno oddal končno ponudbo. Javno odpiranje ponudbe je bilo dne 17. 9. 2025 ob 11.45 uri. Vrednost končne ponudbe za izvedbo predmeta tega javnega naročila znaša 28.698.847,06 EUR, ki vsebuje tudi vrednost vzdrževalnih del v času podaljšanega garancijskega roka - Opcija 1.

Po zaključenih pogajanjih je naročnik ponovno preveril, ali je predložena končna ponudba ponudnika Kolektor Igin d.o.o. dopustna, kot je to določeno v 29. točki 2. člena ZJN-3, in ugotovil, da je ponudba ponudnika Kolektor Igin d.o.o. dopustna.

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, točka 4. Vzdrževalna dela v času podaljšanega garancijskega roka zahteval ponudbo z opcijami v okviru predmeta javnega naročila, in sicer vzdrževanje za obdobje 7 let z opcijami polnega, delnega in minimalnega obsega vzdrževalnih del. Naročnik je še določil, da je ponudba vseh opcij potrebna zato, ker bo naročnik v okviru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe v vsakem primeru upošteval vrednost izvedbe predmeta javnega naročila kot tudi vseh stroškov vzdrževanja baterijskega sistema 10 let. Pri tem si je pridržal avtonomno diskrecijsko pravico, da najkasneje ob izdaji odločitve o oddaji javnega naročila izbere tudi opcijo, ki bo zanj sprejemljiva. Naročnik ugotavlja, da je ponudbena cena za vzdrževanje baterijskega sistema polnega obsega ustrezna in sprejemljiva, zato se je odločil, da v okviru predmeta tega javnega naročila izbere tudi polni obseg vzdrževanja baterijskega sistema za obdobje podaljšanega garancijskega roka.

Ponudba ponudnika Kolektor Igin d.o.o. je po preveritvi v skladu z 89. členom ter glede na 29. točko 2. člena ZJN-3 dopustna, saj jo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Odločitev naročnika je s tem v celoti obrazložena.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo zoper odločitve naročnika je možno vložiti najkasneje v osmih (8) delovnih dneh od prejema odločitve, preko portala https://www.portalerevizija.si/, v primeru nedelovanja oz. tehničnih težav pri delovanju portala eRevizija, pa se postopa skladno s šestim odstavkom 13.a člena ZPVPJN. Vlagatelj mora ob vložitvi plačati takso in zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 25.000 EUR.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem
6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta.

Brestanica, 22. 9. 2026

Poslovni direktor:
Tomaž Kastelic

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA

Generalni direktor:
Tomislav Malgaj