

Tehnične specifikacije
Sanacija iztrošenih plinskih peči

1. Uvod

DARS d. d. išče najugodnejšega izvajalca za izvedbo menjave iztrošenih plinskih peči z novimi. Izvajalcu bo na razpolago tudi PZI (projekt za izvedbo) v elektronski oziroma natisnjeni obliki.

2. Lokacije ter predmet izvedbe

Predmet pogodbe je izvedba sanacije iztrošenih peči na spodaj navedenih lokacijah.

Seznam naprav predvidenih za sanacijo

SEZNAM VGRAJENIH PLINSKIH PEČI				
LOKACIJA	Lokacija vgradnje	Podatki o vgrajeni kurilni napravi.		Število / moč Vgrajenih MKN
ACB Murska Sobota, Bakovci, Soboška 50 9000 Murska Sobota	Male garaže - kurilnica	Proizvajalec: IMMERGAS – ogrevanje in priprava sanitarne vode. Tip: EOLO mini 24 Nazivna moč: 24 kW Leto izdelave: 2007 Vrsta gorilnika: Atmosfersko izgorevanje.	ZEMELJSKI PLIN	1X MKN 24 kW.
	Velike garaže kurilnica	Proizvajalec: VIESSMAN – Ogrevanje Tip: VITOGAS 100 Nazivna moč: 46,4 kW Leto izdelave: 2007 Vrsta gorilnika: Atmosfersko izgorevanje.	ZEMELJSKI PLIN	1X MKN 46,4 kW.

ACB Maribor - Izpostava Ptuj Zgornja Hajdina 103b, 2288 Hajdina	Garaže	Proizvajalec: ACCORRONI – Plinski radiator za ogrevanje Nazivna moč: 10 kW Leto izdelave: 2009 Vrsta gorilnika: Atmosfersko izgorevanje.	UNP (utekočinjeni naftni plin)	1X MKN 10 kW.
---	--------	---	--------------------------------	------------------

ACB Ljubljana, Grič 54 1000 Ljubljana	Kotlovnica na ACB	Proizvajalec: VIESSMANN - ogrevanje in priprava tople sanitarne vode. Tip: VITOCROSSAL300 Nazivna moč: 895 kW. Leto izdelave: 2005 Vrsta gorilnika: dvostopenjski gorilnik.	ZEMELJSK I PLIN	1X MKN 895 kW
ACB Postojna - Izpostava Vipava, Goriška cesta 2 5271 Vipava	Upravna stavba	Proizvajalec: IMERGAS Tip: HERKULES Nazivna moč: 34 kW Leto izdelave: 2010 Vrsta gorilnika: Atmosfersko izgorevanje na prisilni vlek.	ZEMELJSK I PLIN	1X MKN 34 kW
ACB Postojna Izpostava Logatec Obrtna cona 10 f, 1371 Logatec	Upravna stavba	Proizvajalec: IMMERGAS – Ogrevanje bivalnih prostorov. Tip: VICTRIX X 24 Nazivna moč: 26 kW. Leto izdelave: 2008. Vrsta gorilnika: Integriran.	UNP (utekočinj eni naftni plin)	1X MKN 26 kW.
	Garaže	Proizvajalec: IMMERGAS – Ogrevanje bivalnih prostorov. Tip: HERCULES CONDENSING Nazivna moč: 31,8 kW. Leto izdelave: 2008. Vrsta gorilnika: Integriran.	UNP (utekočinj eni naftni plin)	1X MKN 31,8 kW.

Izvajalec mora storitve opraviti skladno z pravili stroke, veljavnimi tehničnimi smernicami ter zakonodajo na tem področju. Vgradnja in končni pregled ter meritve mora opraviti natančno, kvalitetno ter skladno z zahtevami, ki so navedene v tehničnih smernicah oziroma zakonodaji na tem področju.

Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij. Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

3. Ostale zahteve oziroma pogoji:

- Dela se načeloma izvajajo vse delovne dni. Vsa dela je potrebno predhodno najaviti odgovorni osebi v avtocestni bazi, na področju katere se bodo dela izvajala. Kontaktni podatki se pridobijo v času uvedbe v delo.
- Pred pričetkom del bo z izvajalcem narejena uvedba v delo ter podpisan pisni sporazum o varnem delu na skupnem delovišču.
- Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
- Izvajalec nosi stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- V ponudbeno ceno mora izvajalec vključiti stroške postavitve začasnih premičnih delovnih odrov.

4. Odprava napak v času trajanja garancije

Izvajalec more dati najmanj 12 mesecev garancije za dobavljeno blago ter izvedene storitve.

Izvajalec mora na svoje stroške, v času garancijske dobe, odpraviti vse napake in okvare, ki bi se pojavile na vseh sistemih in komponentah, ki so bile vgrajene in so predmet te pogodbe.

Napake oziroma okvare je izvajalec dolžan odpraviti čimprej od prijave napake vendar ne kasneje kot v 3 dneh od prijave napake. Napako se izvajalcu prijavi preko elektronske pošte. Kontaktni podatki se pridobijo v času uvedbe v delo.

Izvajalec takšne prijavljene napake in okvare v času trajanja garancije praviloma odpravlja med delovniki (od ponedeljka do petka) med 7:00 in 14:00 uro.

Takoj po odpravi napake/okvare mora pogodbeni izvajalec tudi po elektronski pošti obvestiti naročnika (odgovor na prijavo napake/okvare), da je bila prijavljena napaka/okvara odpravljena in podati poročilo o naravi napake/okvare.